

#130219#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/25г.-25/04/25г.

Абонент:маточкина 9
Адрес: Эгида-Строй-Инвест,000
Договор N:0000000000 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20119142, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хВ8В2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.25 23	70,38	52,77	17,61	3,61	2,56	6,12	94,03	0	0,274 <	91,936	0	0,27 <	0,27	5	2	1,634	0,013	24	0	*
23.04.25 23	70,35	52,61	17,74	3,6	2,56	6,12	94,21	0	0,19 <	92,111	0	0,188 <	0,188	5	2	1,646	0,009	24	0	*
24.04.25 23	70,22	52,55	17,67	3,57	2,56	6,12	97,69	0	0,193 <	95,525	0	0,19 <	0,19	5	2	1,699	0,009	24	0	*
25.04.25 23	70,01	52,78	17,23	3,56	2,56	6,12	96,18	0	0,229 <	94,052	0	0,226 <	0,226	5	2	1,634	0,011	24	0	*
Итого/Среди	70,24	52,68	17,56	3,58	2,56	6,12	382,11	0	0,886	373,623	0	0,874	0,874	5	2	6,613	0,042	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.25 23	216145,31	0	220,904	211032,521	0	218,323	218,323	4861,576	9,817	29119	26
25.04.25 23	216527,42	0	221,79	211406,145	0	219,197	219,197	4868,189	9,859	29215	26
Итого	382,11	0	0,886	373,623	0	0,874	0,874	6,613	0,042	96	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/04/25г.-23/05/25г.

Абонент:маточкина 9
Адрес: _____
Договор N:0000000000 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20119142, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хВ8В2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.04.25 23	70,24	52,58	17,65	3,55	2,55	6,12	97,565	0	0,369	95,4	0	0,364	0,364	5	2	1,704	0,017	24	0	
27.04.25 23	70,08	52,3	17,78	3,53	2,54	6,12	110,365	0	0,367	107,923	0	0,362	0,362	5	2	1,939	0,017	24	0	
28.04.25 23	70,04	52,48	17,56	3,59	2,55	6,12	104,49	0	0,362	102,181	0	0,357	0,357	5	2	1,815	0,017	24	0	
29.04.25 23	70,18	52,79	17,38	3,62	2,56	6,12	95,71	0	0,353	93,587	0	0,348	0,348	5	2	1,646	0,017	24	0	
30.04.25 23	70,37	52,55	17,82	3,62	2,55	6,12	99,525	0	0,374	97,308	0	0,369	0,369	5	2	1,754	0,018	24	0	
01.05.25 23	70,32	52,57	17,75	3,6	2,55	6,12	100,805	0	0,368	98,56	0	0,363	0,363	5	2	1,77	0,017	24	0	
02.05.25 23	70,07	52,91	17,15	3,63	2,57	6,12	97,625	0	0,357	95,465	0	0,352	0,352	5	2	1,657	0,017	24	0	
03.05.25 23	68,14	52,56	15,58	3,49	2,54	6,12	111,02 !	0	0,332 <!	108,686 !	0	0,328 <!	0,328	5	2	1,711	0,016	23	1	*
04.05.25 23	70,45	52,44	18,01	3,69	2,55	6,12	103,745	0	0,415	101,424	0	0,41	0,41	5	2	1,849	0,02	24	0	
05.05.25 23	70,29	52,59	17,7	3,63	2,55	6,12	103,735	0	0,405	101,433	0	0,4	0,4	5	2	1,818	0,019	24	0	
06.05.25 23	65,1	53,84	11,26	3,53	2,56	6,12	145,5	0	0,397	142,686	0	0,392	0,392	5	2	1,628	0,019	24	0	
07.05.25 23	69,35	53,02	16,33	3,57	2,55	6,12	106,91	0	0,451	104,592	0	0,445	0,445	5	2	1,732	0,021	24	0	

08.05.25 23	70,17	52,42	17,74	3,59	2,54	6,12	100,355	0	0,346	<	98,131	0	0,341	<	0,341	5	2	1,76	0,016	24	0	*
09.05.25 23	70,18	52,44	17,74	3,58	2,53	6,12	101,25	0	0,122	<	99,001	0	0,12	<	0,12	5	2	1,764	0,006	24	0	*
10.05.25 23	70,29	52,38	17,91	3,61	2,54	6,12	101,205	0	0,115	<	98,948	0	0,114	<	0,114	5	2	1,781	0,005	24	0	*
11.05.25 23	69,93	52,17	17,76	3,6	2,55	6,12	114,375	0	0,115	<	111,854	0	0,114	<	0,114	5	2	1,995	0,005	24	0	*
12.05.25 23	70,19	52,39	17,8	3,53	2,54	6,12	102,96	0	0,104	<	100,675	0	0,103	<	0,103	5	2	1,8	0,005	24	0	*
13.05.25 23	70	52,61	17,39	3,54	2,53	6,12	101,515	0	0,101	<	99,276	0	0,1	<	0,1	5	2	1,733	0,005	24	0	*
14.05.25 23	70,06	52,57	17,49	3,55	2,54	6,12	101,745	0	0,098	<	99,495	0	0,097	<	0,097	5	2	1,748	0,005	24	0	*
15.05.25 23	69,66	52,63	17,03	3,52	2,54	6,12	106,615	0	0,081	<	104,281	0	0,08	<	0,08	5	2	1,782	0,004	24	0	*
16.05.25 23	69,75	52,7	17,05	3,55	2,56	6,12	103,6	0	0,071	<	101,326	0	0,07	<	0,07	5	2	1,734	0,003	24	0	*
17.05.25 23	70,19	52,39	17,8	3,56	2,56	6,12	104,765	0	0,069	<	102,44	0	0,068	<	0,068	5	2	1,83	0,003	24	0	*
18.05.25 23	70,3	52,09	18,21	3,58	2,56	6,12	112,88	0	0,069	<	110,37	0	0,068	<	0,068	5	2	2,016	0,003	24	0	*
19.05.25 23	69,9	52,58	17,31	3,6	2,55	6,12	106,725	0	0,07	<	104,373	0	0,069	<	0,069	5	2	1,813	0,003	24	0	*
20.05.25 23	70,59	52,46	18,13	3,65	2,55	6,12	100,615	0	0,071	<	98,367	0	0,07	<	0,07	5	2	1,79	0,003	24	0	*
21.05.25 23	70,45	52,57	17,88	3,64	2,56	6,12	99,99	0	0,081	<	97,759	0	0,08	<	0,08	5	2	1,754	0,004	24	0	*
22.05.25 23	70,49	52,65	17,84	3,57	2,55	6,12	99,345	0	0,103	<	97,127	0	0,102	<	0,102	5	2	1,74	0,005	24	0	*
23.05.25 23	70,25	52,83	17,42	3,58	2,55	6,12	98,1	0	0,103	<	95,919	0	0,102	<	0,102	5	2	1,678	0,005	24	0	*
Итого/Средн	69,81	52,6	17,21	3,58	2,55	6,12	2933,035	0	6,269		2868,584	0	6,187		6,187	5	2	49,742	0,296	671	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Q _{гв}	Q _г	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.04.25 23	216527,42	0	221,79	211406,145	0	219,197	219,197	4868,189	9,859	29215	26
23.05.25 23	219460,455	0	228,059	214274,729	0	225,384	225,384	4917,931	10,156	29886	27
Итого	2933,035	0	6,269	2868,584	0	6,187	6,187	49,742	0,296	671	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

