

#3447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 9437
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
27.04.2022	7,314	0,138	82,855	0	1,166	80,893	0	1,151	24	0	72,7	51,8	0,33	0,23	-
28.04.2022	7,477	0,228	86,435	0	1,232	84,416	0	1,216	24	0	72,3	51,8	0,34	0,23	-
29.04.2022	7,352	0,24	86,05	0	1,149	84,044	0	1,134	24	0	72,2	52	0,35	0,23	-
30.04.2022	7,5	0,225	87,825	0	1,053	85,775	0	1,04	24	0	72,1	51,8	0,34	0,23	-
01.05.2022	7,331	0,205	88,475	0	0,255	86,416	0	0,252	24	0	72	51,9	0,36	0,23	-
02.05.2022	7,429	0,05	90,295	0	0,244	88,209	0	0,241	24	0	71,8	51,8	0,34	0,23	-
03.05.2022	7,639	0,048	91,23	0	0,245	89,117	0	0,242	24	0	72	51,7	0,35	0,23	-
04.05.2022	7,434	0,048	90,34	0	0,241	88,254	0	0,238	24	0	71,8	51,8	0,34	0,23	-
05.05.2022	7,414	0,047	89,715	0	0,243	87,637	0	0,24	24	0	71,9	51,8	0,35	0,23	-
06.05.2022	7,466	0,047	91,115	0	0,242	89,015	0	0,239	24	0	71,7	51,8	0,34	0,23	-
07.05.2022	7,336	0,047	88,385	0	0,245	86,324	0	0,242	24	0	72	51,9	0,34	0,23	-
08.05.2022	7,281	0,048	89,335	0	0,247	87,272	0	0,244	24	0	71,7	52	0,34	0,23	-
09.05.2022	6,873	0,048	84,17	0	0,245	82,215	0	0,242	24	0	72	52,2	0,35	0,23	-
10.05.2022	7,339	0,048	89,625	0	0,236	87,556	0	0,233	24	0	71,8	51,9	0,32	0,23	-
11.05.2022	7,089	0,046	86,175	0	0,238	84,17	0	0,235	24	0	72	52,1	0,33	0,23	-
12.05.2022	7,105	0,047	87,85	0	0,225	85,834	0	0,222	24	0	71,6	52	0,33	0,23	-
13.05.2022	6,871	0,044	84,05	0	0,212	82,098	0	0,209	24	0	72	52,2	0,36	0,23	-
14.05.2022	7,177	0,042	88,285	0	0,208	86,247	0	0,205	24	0	71,8	52	0,33	0,23	-
15.05.2022	7,38	0,041	88,085	0	0,204	86,03	0	0,201	24	0	72,2	51,8	0,34	0,23	-
16.05.2022	7,08	0,04	86,82	0	0,205	84,806	0	0,202	24	0	71,9	52,1	0,34	0,23	-
17.05.2022	6,977	0,04	85,55	0	0,219	83,561	0	0,216	24	0	71,9	52,2	0,35	0,23	-
18.05.2022	7,113	0,043	86,975	0	0,212	84,954	0	0,209	24	0	71,9	52,1	0,35	0,23	-
19.05.2022	7,088	0,042	82,535	0	0,205	80,576	0	0,202	24	0	72,9	52	0,36	0,23	-
20.05.2022	6,837	0,04	85,31	0	0,206	83,34	0	0,203	24	0	71,9	52,4	0,36	0,23	-
21.05.2022	6,805	0,041	84,645	0	0,205	82,682	0	0,202	24	0	71,9	52,4	0,36	0,23	-
22.05.2022	7,704	0,04	93,03	0	0,2	90,878	0	0,197	24	0	71,9	51,7	0,35	0,23	-
23.05.2022	7,173	0,039	87,14	0	0,2	85,112	0	0,197	24	0	72,1	52,1	0,36	0,23	-
Итого:	195,584	0	2362,3	0	9,782	2307,431	0	9,654	648	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,714														

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.04.2022	2982,952	26335,885	0	34,881	25679,793	0	34,518	2960	1
23.05.2022	3178,534	28698,185	0	44,663	27987,225	0	44,175	3608	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 18:06:11