

#3448#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 9437
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20119142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	6,851	0,039	86,735	0	0,199	84,741	0	0,196	24	0	71,6	52,4	0,35	0,23	-
25.05.2022	6,937	0,039	90,705	0	0,198	88,649	0	0,195	24	0	71	52,5	0,35	0,23	-
26.05.2022	6,989	0,039	92,425	0	0,198	90,343	0	0,195	24	0	70,8	52,5	0,35	0,23	-
27.05.2022	6,897	0,039	90,76	0	0,195	88,707	0	0,192	24	0	70,9	52,5	0,34	0,23	-
28.05.2022	6,824	0,039	98,905	0	0,221	96,737	0	0,218	24	0	69,7	53	0,34	0,23	-
29.05.2022	7,49	0,044	95,095	0	0,192	92,937	0	0,19	24	0	71,1	52	0,34	0,23	-
30.05.2022	7,168	0,038	93,12	0	0,25	91,015	0	0,247	24	0	70,9	52,3	0,34	0,23	-
31.05.2022	6,845	0,049	89,73	0	0,189	87,701	0	0,187	24	0	71	52,5	0,34	0,23	-
01.06.2022	6,935	0,037	93,4	0	0,187	91,31	0	0,185	24	0	70,5	52,5	0,33	0,23	-
02.06.2022	7,031	0,037	91,32	0	0,189	89,25	0	0,187	24	0	71	52,3	0,34	0,23	-
03.06.2022	6,696	0,037	88,42	0	0,188	86,416	0	0,186	24	0	71	52,6	0,34	0,23	-
04.06.2022	6,773	0,037	89,1	0	0,189	87,078	0	0,187	24	0	71	52,6	0,34	0,23	-
05.06.2022	7,113	0,037	92,13	0	0,189	90,033	0	0,187	24	0	71,1	52,3	0,33	0,23	-
06.06.2022	6,718	0,037	89,25	0	0,189	87,234	0	0,187	24	0	71	52,7	0,34	0,23	-
07.06.2022	5,772	0,037	77,86	0	0,183	76,099	0	0,181	24	0	71	53	0,34	0,23	-
08.06.2022	6,459	0,036	94,53	0	0,208	92,455	0	0,205	22	2	69,7	53,2	0,34	0,23	-
09.06.2022	6,329	0,042	87,65	0	0,206	85,686	0	0,203	24	0	70,6	53,1	0,34	0,23	-
10.06.2022	6,286	0,041	85,355	0	0,212	83,427	0	0,209	24	0	70,9	53	0,35	0,23	-
11.06.2022	6,295	0,042	84,02	0	0,212	82,109	0	0,209	24	0	71,2	53	0,35	0,23	-
12.06.2022	5,89	0,042	81,825	0	0,209	79,985	0	0,206	24	0	70,8	53,4	0,35	0,23	-
13.06.2022	6,533	0,042	88,355	0	0,207	86,365	0	0,204	24	0	70,8	52,9	0,35	0,23	-
14.06.2022	6,207	0,041	86,38	0	0,202	84,438	0	0,199	24	0	70,6	53,2	0,33	0,23	-
15.06.2022	6,264	0,04	94,86	0	0,187	92,784	0	0,184	24	0	69,6	53,6	0,31	0,23	-
16.06.2022	6,306	0,037	85,495	0	0,191	83,557	0	0,188	24	0	70,9	53	0,32	0,23	-
17.06.2022	6,207	0,038	84,73	0	0,187	82,814	0	0,185	24	0	70,9	53,2	0,32	0,23	-
18.06.2022	5,897	0,037	81,525	0	0,184	79,681	0	0,182	24	0	70,9	53,4	0,32	0,23	-
19.06.2022	6,504	0,037	87,96	0	0,183	85,968	0	0,181	24	0	70,9	52,9	0,32	0,23	-
20.06.2022	6,321	0,037	86,71	0	0,187	84,755	0	0,185	24	0	70,7	53,1	0,32	0,23	-
21.06.2022	6,268	0,037	86,26	0	0,183	84,321	0	0,181	24	0	70,7	53,1	0,32	0,23	-
22.06.2022	6,364	0,037	86,925	0	0,182	84,964	0	0,18	24	0	70,8	53,1	0,32	0,23	-
23.06.2022	6,144	0,036	84,29	0	0,213	82,382	0	0,21	24	0	70,9	53,3	0,32	0,23	-
Итого:	203,313	0	2745,825	0	6,109	2683,941	0	6,031	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,56														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2022	3178,534	28698,185	0	44,663	27987,225	0	44,175	3608	1
23.06.2022	3381,845	31444,01	0	50,772	30671,167	0	50,204	4350	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2022 12:39:16