

# #3450#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 9437  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119142  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	5,784	0	94,765	0	0,013	92,732	0	0,013	24	0	68,9	54	0,33	0,24	-
25.07.2022	5,71	0,003	93,695	0	0,017	91,682	0	0,017	24	0	68,9	54,1	0,34	0,24	-
26.07.2022	5,564	0,003	97,35	0	0,016	95,293	0	0,016	24	0	68,3	54,4	0,33	0,24	-
27.07.2022	5,698	0,003	93,485	0	0,014	91,477	0	0,014	24	0	68,9	54,1	0,34	0,24	-
28.07.2022	5,63	0,003	93,575	0	0,015	91,573	0	0,015	24	0	68,8	54,1	0,34	0,24	-
29.07.2022	4,989	0,003	82,6	0	0,015	80,852	0	0,015	24	0	68,4	53,7	0,27	0,2	-
30.07.2022	5,818	0,003	93,955	0	0,009	91,933	0	0,009	24	0	69	54	0,34	0,24	-
31.07.2022	6,052	0,002	96,68	0	0,011	94,6	0	0,011	24	0	69,1	53,8	0,34	0,24	-
01.08.2022	5,732	0,002	94,045	0	0,011	92,026	0	0,011	24	0	68,9	54,1	0,34	0,24	-
02.08.2022	5,711	0,002	95,81	0	0,006	93,769	0	0,006	24	0	68,7	54,2	0,34	0,24	-
03.08.2022	5,775	0,001	98,73	0	0,008	96,641	0	0,008	24	0	68,4	54,2	0,34	0,23	-
04.08.2022	5,369	0,002	90,94	0	0,007	88,995	0	0,007	24	0	68,7	54,4	0,35	0,23	-
05.08.2022	5,486	0,001	89,855	0	0,008	87,919	0	0,008	24	0	69,1	54,2	0,35	0,23	-
06.08.2022	5,388	0,002	94,97	0	0,008	92,961	0	0,008	24	0	68,3	54,5	0,34	0,23	-
07.08.2022	5,679	0,002	97,365	0	0,008	95,299	0	0,008	24	0	68,4	54,2	0,34	0,23	-
08.08.2022	5,862	0,002	101,085	0	0,009	98,951	0	0,009	24	0	68,3	54,2	0,34	0,23	-
09.08.2022	5,599	0,002	96,025	0	0,034	93,989	0	0,034	24	0	68,5	54,3	0,34	0,23	-
10.08.2022	5,751	0,007	99,69	0	0,009	97,585	0	0,009	24	0	68,3	54,2	0,34	0,23	-
11.08.2022	5,537	0,002	95,64	0	0,008	93,606	0	0,008	24	0	68,4	54,3	0,34	0,23	-
12.08.2022	5,525	0,002	102,28	0	0,007	100,155	0	0,007	24	0	67,7	54,6	0,35	0,23	-
13.08.2022	5,499	0,001	106,065	0	0,008	103,883	0	0,008	24	0	67,3	54,7	0,34	0,23	-
14.08.2022	5,745	0,002	102,26	0	0,006	100,112	0	0,006	24	0	68	54,4	0,35	0,23	-
15.08.2022	5,263	0,001	97,435	0	0,109	95,409	0	0,108	24	0	67,8	54,7	0,37	0,3	-
16.08.2022	5,142	0,022	93,425	0	0,014	91,46	0	0,014	24	0	68,2	54,8	0,39	0,35	-
17.08.2022	5,063	0,003	92,13	0	0,013	90,193	0	0,013	24	0	68,3	54,9	0,39	0,35	-
18.08.2022	5,041	0,003	90,365	0	0,015	88,452	0	0,015	24	0	68,4	54,8	0,39	0,35	-
19.08.2022	4,028	0,003	71,43	0	0,013	69,926	0	0,013	24	0	68,3	54,5	0,32	0,28	-
20.08.2022	4,983	0,003	90,63	0	0,011	88,717	0	0,011	24	0	68,3	54,9	0,39	0,34	-
21.08.2022	5,116	0,002	92,035	0	0,013	90,093	0	0,013	24	0	68,3	54,8	0,39	0,34	-
22.08.2022	4,213	0,003	76,23	0	0,02	74,655	0	0,02	24	0	67,5	54,1	0,3	0,27	-
23.08.2022	5,057	0,004	91,05	0	0,016	89,123	0	0,016	24	0	68,4	54,9	0,39	0,34	-
Итого:	167,809	0	2905,595	0	0,471	2844,061	0	0,47	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,08														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	3550,881	34189,225	0	54,358	33357,242	0	53,74	5070	3
23.08.2022	3718,691	37094,82	0	54,829	36201,305	0	54,205	5814	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2022 8:24:16