

# #28520#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 9437  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119142  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	6,043	0	90,595	0	0	88,599	0	0	24	0	70	53,7	0,37	0,24	-
25.07.2023	5,788	0	88,625	0	0	86,676	0	0	24	0	69,8	53,9	0,36	0,24	-
26.07.2023	5,69	0	86,455	0	0	84,552	0	0	24	0	69,9	53,9	0,36	0,24	-
27.07.2023	5,838	0	89,42	0	0	87,458	0	0	24	0	69,8	53,9	0,36	0,24	-
28.07.2023	5,958	0	90,025	0	0	88,042	0	0	24	0	69,9	53,8	0,36	0,24	-
29.07.2023	6,144	0	91,285	0	0	89,271	0	0	24	0	70	53,6	0,36	0,24	-
30.07.2023	5,989	0	89,755	0	0	87,774	0	0	24	0	70	53,8	0,36	0,24	-
31.07.2023	6,191	0	92,565	0	0	90,528	0	0	24	0	69,9	53,6	0,36	0,24	-
01.08.2023	6,087	0	94,22	0	0	92,167	0	0	24	0	69,5	53,8	0,36	0,24	-
02.08.2023	4,267	0	72,85	0	0	71,353	0	0	24	0	67,1	53,5	0,33	0,3	-
03.08.2023	5,822	0	94,46	0	0	92,424	0	0	24	0	69,1	54,1	0,4	0,35	-
04.08.2023	5,88	0	99,04	0	0	96,93	0	0	24	0	68,7	54,2	0,38	0,32	-
05.08.2023	5,813	0	96,08	0	0	94,018	0	0	24	0	69	54,2	0,4	0,35	-
06.08.2023	5,992	0	99,52	0	0	97,388	0	0	24	0	68,8	54,1	0,4	0,35	-
07.08.2023	5,729	0	93,75	0	0	91,735	0	0	24	0	69,1	54,2	0,4	0,35	-
08.08.2023	6,001	0	99,47	0	0	97,339	0	0	24	0	68,8	54,1	0,4	0,34	-
09.08.2023	5,893	0	95,795	0	0	93,735	0	0	24	0	69,1	54,1	0,4	0,34	-
10.08.2023	6,209	0	98,435	0	0	96,304	0	0	24	0	69,3	53,9	0,4	0,34	-
11.08.2023	5,943	0	94,145	0	0	92,108	0	0	24	0	69,3	53,9	0,4	0,34	-
12.08.2023	6,13	0	99,985	0	0	97,848	0	0	24	0	68,8	53,9	0,4	0,35	-
13.08.2023	5,938	0	96,375	0	0	94,303	0	0	24	0	69	53,9	0,4	0,35	-
14.08.2023	5,972	0	95,02	0	0	92,969	0	0	24	0	69,2	53,9	0,4	0,35	-
15.08.2023	5,736	0	94,455	0	0	92,431	0	0	24	0	68,9	54,1	0,4	0,35	-
16.08.2023	5,354	0	85,03	0	0	83,179	0	0	24	0	69,5	54,2	0,37	0,28	-
17.08.2023	5,464	0	82,46	0	0	80,627	0	0	24	0	70,3	54,1	0,36	0,24	-
18.08.2023	5,519	0	85,7	0	0	83,815	0	0	24	0	69,9	54,2	0,34	0,24	-
19.08.2023	5,27	0	73,08	0	0	71,407	0	0	24	0	71,5	53,9	0,37	0,24	-
20.08.2023	5,491	0	71,41	0	0	69,733	0	0	24	0	72,4	53,6	0,38	0,24	-
21.08.2023	5,33	0	75,475	0	0	73,756	0	0	24	0	71,2	54	0,37	0,24	-
22.08.2023	5,242	0	72,47	0	0	70,808	0	0	24	0	71,5	53,9	0,36	0,24	-
23.08.2023	5,542	0	84,05	0	0	82,183	0	0	24	0	70,2	54,1	0,35	0,24	-
Итого:	178,265	0	2772	0	0	2711,46	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,578														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	9258,74	95568,435	0	99,972	93294,282	0	98,802	13821	12
23.08.2023	9437,007	98340,435	0	99,972	96005,742	0	98,802	14565	12

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2023 8:20:48