

#3451#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 9437
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	5,125	0,003	93,085	0	0,017	91,117	0	0,017	24	0	68,3	54,9	0,39	0,35	-
25.08.2022	5,012	0,003	92,485	0	0,027	90,555	0	0,027	24	0	67,9	54,7	0,38	0,34	-
26.08.2022	4,911	0,006	88,975	0	0,019	87,103	0	0,019	24	0	68,1	54,7	0,39	0,35	-
27.08.2022	4,756	0,004	84,555	0	0,019	82,767	0	0,019	24	0	68,4	54,7	0,39	0,35	-
28.08.2022	5,096	0,004	89,235	0	0,025	87,352	0	0,025	24	0	68,4	54,5	0,39	0,34	-
29.08.2022	4,847	0,005	87,415	0	0,024	85,575	0	0,024	24	0	68,2	54,7	0,39	0,35	-
30.08.2022	5,104	0,005	89,905	0	0,027	88,01	0	0,027	24	0	68,3	54,5	0,39	0,35	-
31.08.2022	4,96	0,006	90,825	0	0,011	88,95	0	0,011	24	0	67,5	54,2	0,35	0,28	-
01.09.2022	5,408	0,002	96,965	0	0	94,949	0	0	24	0	67,9	54,3	0,36	0,23	-
02.09.2022	5,448	0	89,745	0	0	87,821	0	0	24	0	68,9	54,1	0,35	0,23	-
03.09.2022	5,681	0	98,51	0	0,001	96,441	0	0,001	24	0	68,1	54,1	0,33	0,23	-
04.09.2022	6,089	0	100,62	0	0,01	98,483	0	0,01	24	0	68,5	53,8	0,33	0,23	-
05.09.2022	6,2	0,002	103,41	0	0,019	101,225	0	0,019	24	0	68,3	53,7	0,34	0,23	-
06.09.2022	5,897	0,004	98,56	0	0,019	96,466	0	0,019	24	0	68,5	53,9	0,35	0,23	-
07.09.2022	5,975	0,004	101,835	0	0,02	99,693	0	0,02	24	0	68,2	53,9	0,34	0,23	-
08.09.2022	6,121	0,004	105,885	0	0,02	103,671	0	0,02	24	0	68	53,9	0,34	0,23	-
09.09.2022	6,161	0,004	106,97	0	0,028	104,732	0	0,028	24	0	67,9	53,9	0,35	0,23	-
10.09.2022	6,246	0,006	104,515	0	0	102,32	0	0	24	0	68,2	53,6	0,35	0,23	-
11.09.2022	6,986	0	110,275	0	0	107,94	0	0	24	0	68,5	53	0,34	0,23	-
12.09.2022	6,358	0	98,88	0	0,005	96,757	0	0,005	24	0	68,9	53,2	0,35	0,23	-
13.09.2022	6,236	0,001	103,29	0	0,032	101,119	0	0,032	24	0	68,2	53,5	0,35	0,23	-
14.09.2022	6,427	0,006	102,645	0	0,032	100,467	0	0,032	24	0	68,5	53,3	0,35	0,23	-
15.09.2022	6,335	0,006	100,53	0	0,044	98,388	0	0,043	24	0	68,6	53,3	0,35	0,23	-
16.09.2022	6,329	0,009	104,875	0	0,037	102,675	0	0,037	24	0	68,1	53,5	0,34	0,24	-
17.09.2022	6,545	0,007	107,445	0	0,042	105,189	0	0,041	24	0	68,2	53,4	0,35	0,24	-
18.09.2022	7,278	0,008	112,44	0	0,021	110,048	0	0,021	24	0	68,6	52,9	0,35	0,24	-
19.09.2022	6,445	0,004	104,725	0	0,036	102,515	0	0,036	24	0	68,3	53,3	0,35	0,24	-
20.09.2022	6,466	0,007	106,285	0	0,037	104,049	0	0,037	24	0	68,2	53,4	0,34	0,24	-
21.09.2022	6,458	0,007	104,18	0	0,037	101,973	0	0,037	24	0	68,4	53,3	0,34	0,24	-
22.09.2022	6,644	0,007	108,91	0	0,037	106,616	0	0,037	24	0	68,2	53,3	0,34	0,24	-
23.09.2022	6,472	0,007	105,1	0	0,037	102,882	0	0,037	24	0	68,3	53,3	0,35	0,24	-
Итого:	184,016	0	3093,075	0	0,683	3027,848	0	0,681	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,951														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2022	3718,691	37094,82	0	54,829	36201,305	0	54,205	5814	3
23.09.2022	3902,709	40187,895	0	55,512	39229,155	0	54,879	6558	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:59:25