

#34462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 9437
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20119142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	5,64	0	83,035	0	0	81,192	0	0	24	0	70,2	53,7	0,36	0,24	-
25.08.2023	5,463	0	84,13	0	0	82,284	0	0	24	0	69,7	53,9	0,35	0,24	-
26.08.2023	5,423	0	81,045	0	0	79,247	0	0	24	0	70,1	53,8	0,36	0,24	-
27.08.2023	5,597	0	81,155	0	0	79,34	0	0	24	0	70,5	53,6	0,34	0,24	-
28.08.2023	5,691	0	83,995	0	0	82,13	0	0	24	0	70,2	53,7	0,34	0,24	-
29.08.2023	5,622	0	85,415	0	0	83,533	0	0	24	0	69,9	53,8	0,35	0,24	-
30.08.2023	5,72	0	95,915	0	0	93,869	0	0	24	0	68,7	54,1	0,34	0,24	-
31.08.2023	6,053	0	92,87	0	0	90,841	0	0	24	0	69,6	53,7	0,35	0,24	-
01.09.2023	6,03	0	88,72	0	0	86,761	0	0	24	0	70,1	53,6	0,35	0,24	-
02.09.2023	5,945	0	89,66	0	0	87,693	0	0	24	0	69,8	53,7	0,35	0,24	-
03.09.2023	6,52	0	96,915	0	0	94,781	0	0	24	0	69,8	53,4	0,35	0,24	-
04.09.2023	6,143	0	90,7	0	0	88,696	0	0	24	0	70	53,5	0,35	0,24	-
05.09.2023	6,081	0	90,685	0	0	88,687	0	0	24	0	69,9	53,6	0,35	0,24	-
06.09.2023	5,994	0	88,78	0	0	86,817	0	0	24	0	70,1	53,6	0,35	0,24	-
07.09.2023	5,883	0	87,785	0	0	85,846	0	0	24	0	70	53,7	0,35	0,24	-
08.09.2023	5,795	0	86,86	0	0	84,942	0	0	24	0	70	53,8	0,34	0,24	-
09.09.2023	5,823	0	86,895	0	0	84,973	0	0	24	0	70,1	53,8	0,34	0,24	-
10.09.2023	5,89	0	88,875	0	0	86,912	0	0	24	0	69,9	53,8	0,35	0,24	-
11.09.2023	5,669	0	84,73	0	0	82,853	0	0	24	0	70,2	53,9	0,36	0,24	-
12.09.2023	5,694	0	97,735	0	0	95,656	0	0	24	0	68,5	54,3	0,35	0,24	-
13.09.2023	5,718	0	85,25	0	0	83,357	0	0	24	0	70,2	53,8	0,35	0,24	-
14.09.2023	6,061	0	90,17	0	0	88,181	0	0	24	0	70	53,6	0,34	0,24	-
15.09.2023	5,929	0	88,645	0	0	86,692	0	0	24	0	70	53,7	0,34	0,24	-
16.09.2023	6,016	0	89,15	0	0	87,178	0	0	24	0	70,1	53,6	0,34	0,24	-
17.09.2023	6,856	0	97,87	0	0	95,701	0	0	24	0	70,2	53,2	0,34	0,24	-
18.09.2023	6,342	0	93,08	0	0	91,019	0	0	24	0	70,1	53,5	0,34	0,24	-
19.09.2023	6,351	0	96,4	0	0	94,264	0	0	24	0	70,1	54	0,34	0,24	-
20.09.2023	6,409	0	94,45	0	0	92,359	0	0	24	0	70	53,5	0,34	0,24	-
21.09.2023	6,077	0	90,375	0	0	88,377	0	0	24	0	70,1	53,7	0,34	0,24	-
22.09.2023	5,844	0	84,99	0	0,176	83,138	0	0,174	24	0	69,5	52,8	0,33	0,24	-
23.09.2023	5,258	0,034	75,045	0	0	73,413	0	0	24	0	69,4	52,3	0,32	0,24	-
Итого:	183,537	0	2751,325	0	0,176	2690,732	0	0,174	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,837														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	9437,007	98340,435	0	99,972	96005,742	0	98,802	14565	12
23.09.2023	9620,543	101091,76	0	100,148	98696,473	0	98,976	15309	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:57:36