

# #3464#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 9437  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 20119142  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	6,683	0,007	108,11	0	0,038	105,824	0	0,037	24	0	68,3	53,2	0,34	0,24	-
25.09.2022	7,415	0,008	114,04	0	0,04	111,607	0	0,039	24	0	68,6	52,8	0,35	0,24	-
26.09.2022	6,782	0,008	109,225	0	0,043	106,917	0	0,042	24	0	68,3	53,2	0,35	0,24	-
27.09.2022	6,569	0,009	107,11	0	0,043	104,856	0	0,042	24	0	68,2	53,3	0,35	0,24	-
28.09.2022	6,81	0,009	129,56	0	0,046	126,987	0	0,045	24	0	66	53,2	0,34	0,24	-
29.09.2022	6,778	0,009	117,38	0	0,042	114,95	0	0,041	24	0	67,6	53,5	0,35	0,24	-
30.09.2022	6,989	0,008	110,71	0	0,041	108,372	0	0,04	24	0	68,4	53	0,35	0,24	-
01.10.2022	6,847	0,008	106,26	0	0,043	104,003	0	0,042	24	0	68,6	52,9	0,35	0,24	-
02.10.2022	7,354	0,009	135,35	0	0,037	132,677	0	0,037	24	0	65,7	52,5	0,32	0,23	-
03.10.2022	6,989	0,007	119,505	0	0,044	117,005	0	0,043	24	0	68	53,8	0,38	0,24	-
04.10.2022	6,591	0,009	119,475	0	0,043	117,01	0	0,042	24	0	67,6	54,2	0,47	0,24	-
Итого:	75,807	0	1276,725	0	0,46	1250,208	0	0,45	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,106														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	3902,709	40187,895	0	55,512	39229,155	0	54,879	6558	3
04.10.2022	5807808,973	0	0	0	228878842296218	0	0	24	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 14:02:48