

# #3463#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 9437  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119142  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	6,683	0,007	108,11	0	0,038	105,824	0	0,037	24	0	68,3	53,2	0,34	0,24	-
25.09.2022	7,415	0,008	114,04	0	0,04	111,607	0	0,039	24	0	68,6	52,8	0,35	0,24	-
26.09.2022	6,782	0,008	109,225	0	0,043	106,917	0	0,042	24	0	68,3	53,2	0,35	0,24	-
27.09.2022	6,569	0,009	107,11	0	0,043	104,856	0	0,042	24	0	68,2	53,3	0,35	0,24	-
28.09.2022	6,81	0,009	129,56	0	0,046	126,987	0	0,045	24	0	66	53,2	0,34	0,24	-
29.09.2022	6,778	0,009	117,38	0	0,042	114,95	0	0,041	24	0	67,6	53,5	0,35	0,24	-
30.09.2022	6,989	0,008	110,71	0	0,041	108,372	0	0,04	24	0	68,4	53	0,35	0,24	-
01.10.2022	6,847	0,008	106,26	0	0,043	104,003	0	0,042	24	0	68,6	52,9	0,35	0,24	-
02.10.2022	7,354	0,009	135,35	0	0,037	132,677	0	0,037	24	0	65,7	52,5	0,32	0,23	-
03.10.2022	6,989	0,007	119,505	0	0,044	117,005	0	0,043	24	0	68	53,8	0,38	0,24	-
04.10.2022	6,591	0,009	119,475	0	0,043	117,01	0	0,042	24	0	67,6	54,2	0,47	0,24	-
05.10.2022	14,817	0,009	187,35	0	0,022	183,418	0	0,022	24	0	68,1	48,9	0,47	0,25	-
06.10.2022	18,969	0,004	224,88	0	0,018	220,142	0	0,018	24	0	68,3	47,7	0,47	0,25	-
07.10.2022	18,647	0,003	215,62	0	0,075	211,041	0	0,074	24	0	68,7	47,6	0,48	0,25	-
08.10.2022	18,507	0,013	222,46	0	0,093	217,796	0	0,092	24	0	68,2	47,9	0,48	0,25	-
09.10.2022	18,756	0,017	223,405	0	0,101	218,69	0	0,1	24	0	68,4	48	0,48	0,25	-
10.10.2022	18,181	0,018	220,495	0	0,117	215,878	0	0,116	24	0	68,1	48	0,47	0,25	-
11.10.2022	18,146	0,021	216,26	0	0,135	211,717	0	0,134	24	0	68,4	48	0,48	0,25	-
12.10.2022	18,229	0,024	221,965	0	0,165	217,319	0	0,163	24	0	68	48,1	0,48	0,25	-
13.10.2022	18,63	0,029	220,955	0	0,183	216,274	0	0,181	24	0	68,5	48	0,47	0,25	-
14.10.2022	18,142	0,033	217,52	0	0,253	212,956	0	0,25	24	0	68,2	48	0,46	0,25	-
15.10.2022	18,248	0,045	253,36	0	0,228	248,248	0	0,225	24	0	66,6	49,1	0,46	0,26	-
16.10.2022	18,476	0,041	213,4	0	0,247	208,848	0	0,244	24	0	68,8	47,8	0,48	0,25	-
17.10.2022	17,887	0,044	208,015	0	0,251	203,578	0	0,248	24	0	68,8	47,9	0,48	0,25	-
18.10.2022	17,334	0,045	202,395	0	0,272	198,094	0	0,269	24	0	68,7	47,9	0,47	0,25	-
19.10.2022	18,2	0,048	204,04	0	0,288	199,658	0	0,285	24	0	69	47,3	0,47	0,25	-
20.10.2022	18,365	0,051	207,745	0	0,174	203,306	0	0,172	24	0	68,8	47,3	0,46	0,25	-
21.10.2022	19,024	0,031	215,355	0	0,306	210,774	0	0,303	24	0	68,7	47,2	0,47	0,26	-
22.10.2022	19,148	0,054	221,665	0	0,018	216,99	0	0,018	24	0	68,4	47,3	0,48	0,26	-
23.10.2022	19,443	0,003	224,905	0	0,035	220,137	0	0,035	24	0	68,5	47,5	0,48	0,26	-
Итого:	422,956	0	5398,515	0	3,441	5285,072	0	3,399	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,021														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	3902,709	40187,895	0	55,512	39229,155	0	54,879	6558	3
23.10.2022	4325,665	45586,41	0	58,953	44514,229	0	58,282	7278	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2022 14:06:14