

#112257#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 9437
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	27,003	0,091	280,795	0	0,487	274,021	0	0,481	24	0	73,7	50,3	0,54	0,27	4,2
25.12.2024	27,545	0,091	288,44	0	0,499	281,522	0	0,493	24	0	73,5	50,2	0,54	0,27	1,8
26.12.2024	27,283	0,093	332,975	0	0,507	325,507	0	0,501	24	0	70,9	51	0,53	0,27	2,1
27.12.2024	26,532	0,096	324,81	0	0,366	317,519	0	0,362	24	0	70,8	51	0,53	0,27	3,8
28.12.2024	26,481	0,07	325,345	0	0,419	318,063	0	0,414	24	0	70,7	51	0,53	0,27	5,3
29.12.2024	27,359	0,08	334,9	0	0,467	327,364	0	0,461	24	0	70,8	51	0,53	0,27	4,3
30.12.2024	27,88	0,089	342,87	0	0,493	335,176	0	0,487	24	0	70,8	51,1	0,53	0,27	3,9
31.12.2024	28,816	0,094	353,97	0	0,51	345,998	0	0,504	24	0	70,9	51,2	0,53	0,27	4,8
01.01.2025	26,717	0,097	326,765	0	0,527	319,412	0	0,521	24	0	70,9	51	0,53	0,27	5,5
02.01.2025	26,939	0,1	307,5	0	0,557	300,357	0	0,55	24	0	72,1	50,8	0,53	0,27	4,2
03.01.2025	27,485	0,106	247,83	0	0,554	241,353	0	0,548	24	0	77	50	0,54	0,27	4
04.01.2025	28,131	0,103	241,18	0	0,572	234,685	0	0,565	24	0	78,3	49,9	0,54	0,27	-0,5
05.01.2025	29,041	0,106	242,815	0	0,584	236,177	0	0,577	24	0	79	49,8	0,54	0,27	-0,9
06.01.2025	29,696	0,108	263,735	0	0,595	256,67	0	0,588	24	0	78,1	50,7	0,54	0,27	-1,8
07.01.2025	27,858	0,113	337,645	0	0,638	330,054	0	0,63	24	0	70,9	50,9	0,53	0,27	-1,4
08.01.2025	28,826	0,121	321,26	0	0,659	313,735	0	0,651	24	0	72,5	50,7	0,53	0,27	4,9
09.01.2025	28,299	0,125	280,065	0	0,627	273,145	0	0,62	24	0	74,7	50,1	0,53	0,27	2,3
10.01.2025	27,439	0,117	280,61	0	0,634	273,782	0	0,627	24	0	74	50,3	0,53	0,27	0,7
11.01.2025	27,866	0,119	258,625	0	0,567	252,001	0	0,56	24	0	76,2	50	0,53	0,27	-
12.01.2025	30,079	0,106	272,36	0	0,556	265,303	0	0,55	24	0	76,6	49,7	0,53	0,27	-
13.01.2025	29,038	0,103	256,865	0	0,577	250,106	0	0,57	24	0	77,4	49,9	0,53	0,27	-
14.01.2025	28,782	0,107	264,58	0	0,59	257,796	0	0,583	24	0	76,2	49,7	0,53	0,27	-
15.01.2025	27,917	0,109	323,53	0	0,588	316,121	0	0,581	24	0	71,5	50,6	0,53	0,27	-
16.01.2025	27,981	0,111	326,26	0	0,575	318,814	0	0,568	24	0	71,5	50,7	0,52	0,27	-
17.01.2025	27,436	0,109	335,885	0	0,498	328,37	0	0,492	24	0	70,7	50,9	0,52	0,27	-
18.01.2025	27,956	0,095	330,285	0	0,504	322,774	0	0,498	24	0	71,3	50,8	0,53	0,27	-
19.01.2025	28,602	0,095	342,615	0	0,555	334,87	0	0,548	24	0	71,1	50,8	0,52	0,27	-
20.01.2025	27,828	0,105	274,3	0	0,502	267,513	0	0,496	24	0	74,8	50,1	0,52	0,27	-
21.01.2025	28,252	0,094	259,11	0	0,58	252,433	0	0,573	24	0	76,5	49,9	0,52	0,28	-
22.01.2025	28,849	0,108	259,185	0	0,565	252,434	0	0,558	24	0	76,9	49,8	0,52	0,28	-
Итого:	839,916	0	8937,11	0	16,352	8723,075	0	16,157	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	200,61														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	17218,816	182198,955	0	151,935	177895,802	0	150,178	26264	25
22.01.2025	18058,732	191136,065	0	168,287	186618,879	0	166,336	26984	25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.01.2025 9:21:47