

#116802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 127)  
5346  
6548  
ВКТ-7  
00261587  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2025 | 1,35        | 0            | 169,07     | 168,63     | 0          | 166,59  | 166,8   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 55,7      | 47,6      | 8,06  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 25.01.2025 | 1,269       | 0            | 169,01     | 168,6      | 0          | 166,65  | 166,92  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54,2      | 46,6      | 7,58  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 26.01.2025 | 1,239       | 0            | 168,97     | 168,51     | 0          | 166,57  | 166,83  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54,2      | 46,7      | 7,43  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 27.01.2025 | 1,238       | 0            | 169,08     | 168,62     | 0          | 166,68  | 166,94  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54        | 46,6      | 7,41  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 28.01.2025 | 1,228       | 0            | 169,22     | 168,72     | 0          | 166,82  | 167,02  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54,4      | 47,1      | 7,32  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 29.01.2025 | 1,202       | 0            | 169,34     | 168,86     | 0          | 166,95  | 167,18  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54        | 46,9      | 7,18  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 30.01.2025 | 1,104       | 0            | 169,25     | 168,9      | 0          | 167,1   | 167,32  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 51,5      | 44,8      | 6,61  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 31.01.2025 | 1,222       | 0            | 169,41     | 168,95     | 0          | 167,06  | 167,27  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54        | 46,7      | 7,29  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 01.02.2025 | 1,278       | 0            | 169,39     | 168,95     | 0          | 166,99  | 167,23  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54,6      | 46,9      | 7,63  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 02.02.2025 | 1,331       | 0            | 169,53     | 169,06     | 0          | 167,12  | 167,14  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 55,7      | 47,7      | 7,97  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 03.02.2025 | 1,384       | 0            | 169,58     | 169,05     | 0          | 167,03  | 167,13  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 56,6      | 48,4      | 8,25  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 04.02.2025 | 1,302       | 0            | 169,4      | 168,94     | 0          | 167     | 167,13  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 55,2      | 47,4      | 7,77  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 05.02.2025 | 1,319       | 0            | 169,46     | 169        | 0          | 167,06  | 167,2   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 55,3      | 47,4      | 7,86  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 06.02.2025 | 1,254       | 0            | 169,23     | 168,79     | 0          | 166,91  | 167,11  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54,1      | 46,6      | 7,47  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 07.02.2025 | 1,347       | 0            | 169,3      | 168,87     | 0          | 166,86  | 167,05  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 55,7      | 47,6      | 8,06  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 08.02.2025 | 1,508       | 0            | 169,56     | 169,06     | 0          | 166,9   | 167,14  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 58,6      | 49,5      | 9,02  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 09.02.2025 | 1,55        | 0            | 169,63     | 169,08     | 0          | 166,85  | 167,14  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 59,5      | 50,2      | 9,27  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 10.02.2025 | 1,653       | 0            | 169,72     | 169,08     | 0          | 166,81  | 166,93  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 61,2      | 51,3      | 9,89  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 11.02.2025 | 1,693       | 0            | 169,87     | 169,21     | 0          | 166,91  | 167,05  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 61,7      | 51,6      | 10,12 | 0,5        | 0,3        | -              |
| 12.02.2025 | 1,663       | 0            | 170        | 169,39     | 0          | 167,12  | 167,23  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 61,3      | 51,3      | 9,92  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 13.02.2025 | 1,613       | 0            | 169,78     | 169,14     | 0          | 166,9   | 166,98  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 51        | 9,64  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 14.02.2025 | 1,575       | 0            | 169,64     | 168,97     | 0          | 166,76  | 166,94  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 60        | 50,6      | 9,42  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 15.02.2025 | 1,58        | 0            | 169,62     | 168,99     | 0          | 166,74  | 166,83  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 60,2      | 50,8      | 9,45  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 16.02.2025 | 1,599       | 0            | 169,67     | 169        | 0          | 166,79  | 166,86  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 51        | 9,56  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 17.02.2025 | 1,53        | 0            | 169,69     | 169,1      | 0          | 166,95  | 167,1   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 59,3      | 50,2      | 9,15  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 18.02.2025 | 1,459       | 0            | 169,59     | 169,05     | 0          | 166,95  | 167,13  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 58,1      | 49,4      | 8,73  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 19.02.2025 | 1,446       | 0            | 172,39     | 171,85     | 0          | 169,71  | 169,89  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 57,8      | 49,3      | 8,49  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 20.02.2025 | 1,502       | 0            | 169,48     | 168,96     | 0          | 166,81  | 167,04  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 58,8      | 49,8      | 8,98  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 21.02.2025 | 1,467       | 0            | 169,46     | 169,02     | 0          | 166,84  | 167,1   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 57,6      | 48,8      | 8,77  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 22.02.2025 | 1,369       | 0            | 169,24     | 168,88     | 0          | 166,84  | 167,02  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 55,8      | 47,6      | 8,17  | 0,5        | 0,3        | -              |
| 23.02.2025 | 1,313       | 0            | 169,1      | 168,78     | 0          | 166,7   | 167,06  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54,9      | 47        | 7,83  | 0,5        | 0,3        | -              |
| Итого:     | 43,587      | 0            | 5255,68    | 5240,01    | 0          | 5175,97 | 5181,71 | 0         | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 43,587      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.01.2025 | 377,194  | 50563,32 | 49931,65 | 0       | 49875,16 | 49415,03 | 0      |
| 23.02.2025 | 420,781  | 55819    | 55171,66 | 0       | 55051,13 | 54596,74 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 8:08:31