

#84244#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 127)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6548
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2024	1,137	0	160,92	160,49	0	158,76	158,81	0	0	24	0	0	53,1	46	7,11	0,5	0,3	2,9
24.04.2024	1,094	0	159,97	159,5	0	157,86	157,85	0	0	24	0	0	52,6	45,7	6,88	0,5	0,3	4,9
25.04.2024	1,185	0	163,77	163,22	0	161,47	161,54	0	0	24	0	0	54,1	46,8	7,3	0,5	0,3	6,4
26.04.2024	1,205	0	164,07	163,53	0	161,73	161,83	0	0	24	0	0	54,8	47,4	7,42	0,5	0,3	7,8
27.04.2024	1,202	0	167,75	167,18	0	165,35	165,34	0	0	24	0	0	55,2	48	7,24	0,5	0,3	12,1
28.04.2024	1,169	0	168,85	168,27	0	166,45	166,35	0	0	24	0	0	55,2	48,2	6,99	0,5	0,3	14,6
29.04.2024	1,168	0	169,5	168,88	0	167,1	166,96	0	0	24	0	0	55,6	48,6	6,96	0,5	0,3	16,9
30.04.2024	1,163	0	171,54	170,87	0	169,04	168,95	0	0	24	0	0	56,1	49,3	6,84	0,5	0,3	16,1
01.05.2024	1,122	0	172,51	171,81	0	170,01	169,89	0	0	24	0	0	55,9	49,4	6,58	0,5	0,3	-
02.05.2024	0,425	0	65,99	65,74	0	65,07	65	0	0	24	0	0	55,4	48,9	6,53	0,5	0,3	-
Итого:	10,87	0	1564,87	1559,49	0	1542,84	1542,52	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,87																	

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.04.2024	236,307	30620,81	30368,01	0	30193,62	30048,41	0
02.05.2024	247,177	32185,68	31927,5	0	31736,46	31590,93	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 12:37:39