

#16875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 127)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6548
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 05.10.2022 | 0,789 | 0 | 92,29 | 93,64 | 0 | 90,95 | 92,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56 | 47,4 | 8,63 | 0,5 | 0,3 | - |
| 06.10.2022 | 1,229 | 0 | 194,04 | 194,52 | 0 | 191,27 | 192,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,5 | 49,1 | 6,4 | 0,5 | 0,3 | - |
| 07.10.2022 | 1,088 | 0 | 159,83 | 159,88 | 0 | 157,63 | 158,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,5 | 47,6 | 6,88 | 0,5 | 0,3 | - |
| 08.10.2022 | 1,106 | 0 | 165,97 | 165,67 | 0 | 163,74 | 163,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,4 | 47,7 | 6,72 | 0,5 | 0,3 | - |
| 09.10.2022 | 1,117 | 0 | 179,16 | 178,72 | 0 | 176,65 | 176,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,8 | 48,4 | 6,3 | 0,5 | 0,3 | - |
| 10.10.2022 | 1,108 | 0 | 181,48 | 181,03 | 0 | 179,02 | 179,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 47,8 | 6,18 | 0,5 | 0,3 | - |
| 11.10.2022 | 1,054 | 0 | 164,49 | 164,1 | 0 | 162,28 | 162,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,4 | 46,9 | 6,47 | 0,5 | 0,3 | - |
| 12.10.2022 | 1,04 | 0 | 165,94 | 165,49 | 0 | 163,78 | 163,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53 | 46,7 | 6,35 | 0,5 | 0,3 | - |
| 13.10.2022 | 1,065 | 0 | 166,59 | 166,08 | 0 | 164,43 | 164,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,3 | 46,8 | 6,46 | 0,5 | 0,3 | - |
| 14.10.2022 | 1,048 | 0 | 158,36 | 157,9 | 0 | 156,31 | 156,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53 | 46,3 | 6,68 | 0,5 | 0,3 | - |
| 15.10.2022 | 0,967 | 0 | 148,22 | 147,83 | 0 | 146,36 | 146,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 | 45,4 | 6,58 | 0,5 | 0,3 | - |
| 16.10.2022 | 0,982 | 0 | 148,06 | 147,64 | 0 | 146,14 | 146,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 46,4 | 6,71 | 0,5 | 0,3 | - |
| 17.10.2022 | 0,967 | 0 | 147,14 | 146,7 | 0 | 145,22 | 145,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 46,5 | 6,64 | 0,5 | 0,3 | - |
| 18.10.2022 | 0,957 | 0 | 150,67 | 150,21 | 0 | 148,74 | 148,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,9 | 46,5 | 6,42 | 0,5 | 0,3 | - |
| 19.10.2022 | 0,991 | 0 | 154,95 | 154,55 | 0 | 153,02 | 153,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,2 | 45,8 | 6,44 | 0,5 | 0,3 | - |
| 20.10.2022 | 0,969 | 0 | 151,26 | 150,84 | 0 | 149,34 | 149,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,7 | 45,3 | 6,44 | 0,5 | 0,3 | - |
| 21.10.2022 | 0,977 | 0 | 147,79 | 147,41 | 0 | 145,94 | 145,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,1 | 44,5 | 6,65 | 0,5 | 0,3 | - |
| 22.10.2022 | 0,979 | 0 | 147,59 | 147,2 | 0 | 145,67 | 145,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,5 | 44,8 | 6,69 | 0,5 | 0,3 | - |
| 23.10.2022 | 0,974 | 0 | 147,69 | 147,26 | 0 | 145,77 | 145,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,9 | 45,3 | 6,65 | 0,5 | 0,3 | - |
| Итого: | 19,407 | 0 | 2971,52 | 2966,67 | 0 | 2932,26 | 2936,25 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,407 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 04.10.2022 | 595,693 | 89850,76 | 89906,44 | 0 | 88753,45 | 89066,41 | 0 |
| 23.10.2022 | 615,1 | 92822,28 | 92873,11 | 0 | 91685,71 | 92002,66 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 29.10.2022 9:54:33 |