

# #112705#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 127)  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6548  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261587  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,321	0	168,44	166,58	0	166,06	164,88	0	0	24	0	0	55,2	47,2	7,93	0,5	0,3	1,8
25.12.2024	1,317	0	167,89	166,03	0	165,54	164,26	0	0	24	0	0	55,1	47,2	7,92	0,5	0,3	2,1
26.12.2024	1,237	0	167,36	165,52	0	165,19	163,84	0	0	24	0	0	53,4	46	7,47	0,5	0,3	3,8
27.12.2024	1,233	0	167,37	165,48	0	165,17	163,8	0	0	24	0	0	53,7	46,2	7,44	0,5	0,3	5,3
28.12.2024	1,224	0	167,39	165,5	0	165,23	163,82	0	0	24	0	0	53,5	46,1	7,39	0,5	0,3	4,3
29.12.2024	1,231	0	167,3	165,44	0	165,14	163,76	0	0	24	0	0	53,4	46	7,42	0,5	0,3	3,9
30.12.2024	1,246	0	167,32	165,48	0	165,16	163,8	0	0	24	0	0	53,2	45,7	7,51	0,5	0,3	4,8
31.12.2024	1,228	0	167,49	165,69	0	165,33	164,01	0	0	24	0	0	52,9	45,5	7,4	0,5	0,3	5,5
01.01.2025	1,231	0	167,49	165,67	0	165,33	163,99	0	0	24	0	0	52,6	45,2	7,42	0,5	0,3	4,2
02.01.2025	1,275	0	167,43	165,6	0	165,2	163,92	0	0	24	0	0	53,6	45,9	7,7	0,5	0,3	4
03.01.2025	1,414	0	167,48	165,52	0	165,08	163,73	0	0	24	0	0	56,4	47,8	8,55	0,5	0,3	-0,5
04.01.2025	1,463	0	167,66	165,59	0	165,07	163,67	0	0	24	0	0	57,2	48,4	8,84	0,5	0,3	-0,9
05.01.2025	1,482	0	167,71	165,65	0	165,07	163,73	0	0	24	0	0	57,6	48,6	8,94	0,5	0,3	-1,8
06.01.2025	1,441	0	167,67	165,62	0	165,13	163,77	0	0	24	0	0	57,2	48,5	8,69	0,5	0,3	-1,4
07.01.2025	1,229	0	167,4	165,5	0	165,22	163,82	0	0	24	0	0	53	45,6	7,4	0,5	0,3	4,9
08.01.2025	1,266	0	167,38	165,51	0	165,21	163,83	0	0	24	0	0	53,5	45,8	7,62	0,5	0,3	2,3
09.01.2025	1,328	0	167,48	165,61	0	165,12	163,93	0	0	24	0	0	54,8	46,8	8,02	0,5	0,3	0,7
10.01.2025	1,283	0	167,38	165,55	0	165,12	163,87	0	0	24	0	0	54	46,3	7,75	0,5	0,3	-
11.01.2025	1,34	0	167,37	165,52	0	164,97	163,84	0	0	24	0	0	54,8	46,7	8,1	0,5	0,3	-
12.01.2025	1,359	0	167,29	165,48	0	164,89	163,8	0	0	24	0	0	54,9	46,7	8,21	0,5	0,3	-
13.01.2025	1,378	0	167,27	165,38	0	164,88	163,7	0	0	24	0	0	55,3	47	8,33	0,5	0,3	-
14.01.2025	1,363	0	167,24	165,41	0	164,84	163,73	0	0	24	0	0	55	46,7	8,24	0,5	0,3	-
15.01.2025	1,236	0	177,62	175,37	0	175,28	173,57	0	0	24	0	0	52,9	45,9	7,04	0,5	0,3	-
16.01.2025	0,606	0	81,76	81,16	0	80,81	80,44	0	0	24	0	0	49,6	42,1	7,53	0,5	0,3	-
17.01.2025	1,276	0	171,59	171,21	0	169,35	169,59	0	0	24	0	0	52,9	45,4	7,52	0,5	0,3	-
18.01.2025	1,336	0	174,18	173,77	0	171,77	171,87	0	0	24	0	0	54,8	47,1	7,76	0,5	0,3	-
19.01.2025	1,3	0	172,92	172,57	0	170,52	170,81	0	0	24	0	0	54,2	46,6	7,61	0,5	0,3	-
20.01.2025	1,374	0	171,75	171,34	0	169,28	169,44	0	0	24	0	0	55,7	47,6	8,09	0,5	0,3	-
21.01.2025	1,443	0	169,27	168,81	0	166,63	166,89	0	0	24	0	0	57,2	48,6	8,64	0,5	0,3	-
22.01.2025	1,468	0	169,28	168,78	0	166,64	166,86	0	0	24	0	0	57,8	49	8,79	0,5	0,3	-
23.01.2025	1,457	0	169,19	168,69	0	166,6	166,77	0	0	24	0	0	57,5	48,8	8,71	0,5	0,3	-
Итого:	40,385	0	5142,37	5095,03	0	5070,83	5041,74	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,385																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	336,809	45420,95	44836,62	0	44804,33	44373,29	0
23.01.2025	377,194	50563,32	49931,65	0	49875,16	49415,03	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 7:59:48