

#121412#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 125)
5346
6546
ВКТ-7
00261559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,409	0	174,35	171,14	0	172,03	169,46	0	0	24	0	0	53,5	45,3	8,14	0,5	0,2	-
25.02.2025	1,371	0	174,37	171,2	0	172,19	169,52	0	0	24	0	0	52,5	44,6	7,93	0,5	0,2	-
26.02.2025	1,355	0	175,12	171,92	0	172,91	170,24	0	0	24	0	0	52,4	44,6	7,8	0,5	0,2	-
27.02.2025	1,343	0	174,23	171,06	0	172,07	169,38	0	0	24	0	0	52,3	44,6	7,77	0,5	0,2	-
28.02.2025	1,338	0	174,25	171,05	0	172,09	169,37	0	0	24	0	0	52,2	44,4	7,73	0,5	0,2	-
01.03.2025	1,385	0	174,24	171,02	0	171,92	169,34	0	0	24	0	0	52,9	44,9	8,02	0,5	0,2	-
02.03.2025	1,358	0	174,22	171,04	0	171,96	169,36	0	0	24	0	0	52,6	44,7	7,87	0,5	0,2	-
03.03.2025	1,226	0	160,52	157,59	0	158,56	156,09	0	0	24	0	0	51,2	43,5	7,7	0,5	0,2	-
04.03.2025	1,277	0	175,32	172,19	0	173,16	170,51	0	0	24	0	0	51,1	43,8	7,33	0,5	0,2	-
05.03.2025	1,281	0	178,13	174,93	0	175,92	173,27	0	0	24	0	0	51,2	44	7,23	0,5	0,2	-
06.03.2025	1,265	0	178,58	175,37	0	176,36	173,67	0	0	24	0	0	51,4	44,3	7,13	0,5	0,2	-
07.03.2025	1,23	0	174,57	171,4	0	172,41	169,72	0	0	24	0	0	51,5	44,4	7,08	0,5	0,2	-
08.03.2025	1,227	0	174,82	171,65	0	172,66	169,97	0	0	24	0	0	51,6	44,5	7,06	0,5	0,2	-
09.03.2025	1,219	0	174,7	171,55	0	172,54	169,87	0	0	24	0	0	51,6	44,6	7,03	0,5	0,2	-
10.03.2025	1,27	0	176,2	173	0	173,87	171,29	0	0	24	0	0	53	45,7	7,27	0,5	0,2	-
11.03.2025	1,255	0	174,49	171,31	0	172,31	169,63	0	0	24	0	0	52,2	45	7,25	0,5	0,2	-
12.03.2025	1,316	0	174,68	171,46	0	172,36	169,78	0	0	24	0	0	52,9	45,3	7,6	0,5	0,2	-
13.03.2025	1,361	0	176,2	172,94	0	173,83	171,23	0	0	24	0	0	53,4	45,6	7,8	0,5	0,2	-
14.03.2025	1,385	0	174,82	171,59	0	172,42	169,91	0	0	24	0	0	53,6	45,6	8,01	0,5	0,2	-
15.03.2025	1,441	0	174,58	171,31	0	172,18	169,63	0	0	24	0	0	54,3	46	8,32	0,5	0,2	-
16.03.2025	1,43	0	174,6	171,32	0	172,2	169,64	0	0	24	0	0	54,4	46,1	8,27	0,5	0,2	-
17.03.2025	1,45	0	174,64	171,36	0	172,24	169,68	0	0	24	0	0	54,6	46,2	8,39	0,5	0,2	-
18.03.2025	1,364	0	174,53	171,31	0	172,24	169,63	0	0	24	0	0	53,1	45,2	7,87	0,5	0,2	-
19.03.2025	1,292	0	174,72	171,54	0	172,56	169,86	0	0	24	0	0	51,6	44,2	7,45	0,5	0,2	-
20.03.2025	1,277	0	175,89	172,7	0	173,72	171,02	0	0	24	0	0	51,7	44,4	7,31	0,5	0,2	-
21.03.2025	1,272	0	174,73	171,54	0	172,57	169,86	0	0	24	0	0	52	44,6	7,32	0,5	0,2	-
22.03.2025	1,264	0	174,58	171,42	0	172,42	169,74	0	0	24	0	0	51,7	44,5	7,28	0,5	0,2	-
23.03.2025	1,032	0	144,23	141,64	0	142,5	140,33	0	0	22	2	1	50,3	43,1	7,18	0,5	0,2	-
Итого:	36,693	0	4856,31	4767,55	0	4794,2	4721	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,693																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	214,457	26424,78	25956,16	0	26065,83	25696,95	0
23.03.2025	251,15	31281,09	30723,71	0	30860,03	30417,95	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:01:17