

#297035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 125)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6546
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,094	0	170,33	172,4	0	168,54	171,04	0	0	24	0	0	47,2	40,8	6,45	0,5	0,2	-
20.03.2026	1,091	0	170,21	172,35	0	168,45	170,97	0	0	24	0	0	46,8	40,4	6,45	0,5	0,2	-
21.03.2026	1,102	0	170,38	172,44	0	168,58	171,06	0	0	24	0	0	47,2	40,7	6,5	0,5	0,2	-
22.03.2026	1,03	0	170,2	172,32	0	168,45	170,98	0	0	24	0	0	46,1	40	6,08	0,5	0,2	-
23.03.2026	0,866	0	170,11	172,26	0	168,63	171,06	0	0	24	0	0	43,1	38	5,09	0,5	0,2	-
24.03.2026	0,836	0	170,26	172,44	0	168,82	171,26	0	0	24	0	0	42,5	37,6	4,91	0,5	0,2	-
25.03.2026	0,774	0	170,64	172,76	0	169,28	171,65	0	0	24	0	0	40,8	36,3	4,53	0,5	0,2	-
26.03.2026	1,02	0	170,77	172,97	0	169,07	171,63	0	0	24	0	0	45,8	39,8	5,98	0,5	0,2	-
27.03.2026	1,119	0	171,12	173,3	0	169,32	171,94	0	0	24	0	0	47,5	40,9	6,57	0,5	0,2	-
28.03.2026	1,046	0	170,62	172,78	0	168,88	171,44	0	0	24	0	0	46,5	40,4	6,15	0,5	0,2	-
29.03.2026	0,987	0	170,53	172,8	0	168,91	171,47	0	0	24	0	0	45,1	39,3	5,79	0,5	0,2	-
30.03.2026	0,965	0	170,66	172,84	0	169,01	171,54	0	0	24	0	0	44,8	39,1	5,66	0,5	0,2	-
31.03.2026	1,042	0	170,53	172,77	0	168,8	171,44	0	0	24	0	0	46,1	40	6,12	0,5	0,2	-
01.04.2026	1,093	0	173,81	176,07	0	172	174,69	0	0	24	0	0	47,1	40,8	6,31	0,5	0,2	-
02.04.2026	1,09	0	170,55	172,73	0	168,72	171,32	0	0	24	0	0	47,3	40,9	6,41	0,5	0,2	-
03.04.2026	1,071	0	170,14	172,32	0	168,39	170,96	0	0	24	0	0	46,9	40,6	6,32	0,5	0,2	-
04.04.2026	1,066	0	173,06	175,2	0	171,32	173,83	0	0	24	0	0	46,4	40,2	6,18	0,5	0,2	-
05.04.2026	0,939	0	169,87	172,03	0	168,27	170,8	0	0	24	0	0	44,1	38,6	5,54	0,5	0,2	-
06.04.2026	1,027	0	170,2	172,28	0	168,51	170,98	0	0	24	0	0	45,7	39,7	6,06	0,5	0,2	-
07.04.2026	1,117	0	170,17	172,26	0	168,39	170,87	0	0	24	0	0	47,2	40,6	6,58	0,5	0,2	-
08.04.2026	1,181	0	170,18	172,29	0	168,32	170,89	0	0	24	0	0	48,4	41,4	6,98	0,5	0,2	-
09.04.2026	1,219	0	170,18	172,28	0	168,24	170,8	0	0	24	0	0	49,1	41,9	7,19	0,5	0,2	-
10.04.2026	1,147	0	170,12	172,24	0	168,26	170,83	0	0	24	0	0	48	41,3	6,77	0,5	0,2	-
11.04.2026	1,029	0	169,9	172,14	0	168,2	170,81	0	0	24	0	0	45,9	39,8	6,08	0,5	0,2	-
12.04.2026	0,917	0	169,91	172,21	0	168,36	170,99	0	0	24	0	0	43,8	38,4	5,39	0,5	0,2	-
13.04.2026	0,912	0	170,11	172,25	0	168,56	171,03	0	0	24	0	0	43,8	38,4	5,36	0,5	0,2	-
14.04.2026	0,806	0	170,27	172,46	0	168,86	171,32	0	0	24	0	0	41,7	37	4,72	0,5	0,2	-
15.04.2026	0,47	0	111,04	113,54	0	110,19	112,83	0	0	24	0	0	40,2	36	4,21	0,5	0,2	-
16.04.2026	0,932	0	160,04	162,73	0	158,55	161,58	0	0	24	0	0	44,5	38,6	5,83	0,5	0,2	-
17.04.2026	0,978	0	169,51	171,66	0	167,85	170,36	0	0	24	0	0	45,2	39,5	5,79	0,5	0,2	-
18.04.2026	0,864	0	169,43	171,66	0	167,99	170,46	0	0	24	0	0	42,8	37,7	5,09	0,5	0,2	-
Итого:	30,83	0	5214,85	5282,78	0	5163,72	5242,83	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,83																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	519,044	64413,76	64087,71	0	63498,72	63409,8	0
18.04.2026	549,874	69628,61	69370,49	0	68662,44	68652,63	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 13:13:59