

#78875#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 01.04.2024 по 21.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 125)
5346

Заводской номер счётчика 00261559	Показания прибора, Гкал 21.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 01.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	13,259	0	13.259

Подпись исполнителя _____



#78874#

Отчёт за период с 01.04.2024 по 21.04.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6546
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261559
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
02.04.2024	-	0,662	0	87,84	86,25	0	86,7	85,37	0	0	13	0	0	53,2	45,7	7,58	0,5	0,2
03.04.2024	-	1,309	0	166,62	163,58	0	164,45	161,9	0	0	24	0	0	53,1	45,2	7,92	0,5	0,2
04.04.2024	-	1,342	0	166,51	163,48	0	164,26	161,82	0	0	24	0	0	53,5	45,4	8,12	0,5	0,2
05.04.2024	-	1,29	0	166,53	163,51	0	164,37	161,83	0	0	24	0	0	52,8	45	7,79	0,5	0,2
06.04.2024	-	1,27	0	166,5	163,46	0	164,34	161,78	0	0	24	0	0	53	45,3	7,7	0,5	0,2
07.04.2024	-	1,263	0	166,55	163,52	0	164,39	161,84	0	0	24	0	0	53,2	45,6	7,64	0,5	0,2
08.04.2024	-	1,26	0	166,82	163,77	0	164,66	162,09	0	0	24	0	0	53,6	46	7,6	0,5	0,2
09.04.2024	-	1,213	0	167,98	164,86	0	165,68	163,18	0	0	24	0	0	54,1	46,8	7,28	0,5	0,2
10.04.2024	-	0,561	0	78,16	76,78	0	77,07	75,99	0	0	24	0	0	54,4	47,2	7,24	0,5	0,2
11.04.2024	-	0	0	0	0,05	0	0	0,05	0	0	24	0	0	22,8	21,4	1,32	0,5	0,2
12.04.2024	-	0	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0	24	0	0	20,5	19,7	0,81	0,5	0,2
13.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19	0,66	0,5	0,2
14.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	18,3	0,51	0,5	0,2
15.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,9	16,3	0,58	0,5	0,2
16.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,1	15,4	0,73	0,5	0,2
17.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,3	15,6	0,7	0,5	0,2
18.04.2024	-	0,328	0	38,8	38,67	0	38,23	38,26	0	0	24	0	0	56,2	47	9,22	0,5	0,2
19.04.2024	-	0,512	0	66,09	64,75	0	65,01	63,94	0	0	24	0	0	59,2	51,3	7,86	0,5	0,2
20.04.2024	-	0	0	0,01	0,03	0	0,01	0,03	0	0	24	0	0	42,9	41,4	1,49	0,5	0,2
21.04.2024	-	0,803	0	96,87	95,56	0	95,59	94,65	0	0	24	0	0	52,6	44,2	8,37	0,5	0,2
Итого:	-	11,813	0	1535,28	1508,47	0	1514,76	1492,93	0	0	469	0	-	41,14	36,09	5,06	0,5	0,2

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 469 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
01.04.2024	0	0	0	0	0	0	0
21.04.2024	13,259	1726,12	1695,98	0	1703,11	1678,66	0

801 час = 11.813 Гкал

11 час = 0.432

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения