

#297034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 121)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5242
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122831
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,097	0	183,95	179,85	0	181,96	178,37	0	0	24	0	0	47,5	41,5	6,01	0,5	0,3	-
20.03.2026	1,111	0	183,9	179,82	0	181,98	178,39	0	0	24	0	0	47,1	41	6,08	0,5	0,3	-
21.03.2026	1,109	0	183,98	179,88	0	182	178,4	0	0	24	0	0	47,5	41,4	6,06	0,5	0,3	-
22.03.2026	1,041	0	183,82	179,78	0	181,94	178,35	0	0	24	0	0	46,4	40,7	5,7	0,5	0,3	-
23.03.2026	0,883	0	183,7	179,75	0	182,07	178,49	0	0	24	0	0	43,4	38,5	4,82	0,5	0,3	-
24.03.2026	0,862	0	183,88	179,95	0	182,28	178,7	0	0	24	0	0	42,8	38,1	4,7	0,5	0,3	-
25.03.2026	0,806	0	184,2	180,3	0	182,72	179,16	0	0	24	0	0	41,1	36,7	4,38	0,5	0,3	-
26.03.2026	1,042	0	184,5	180,44	0	182,67	179,05	0	0	24	0	0	46	40,4	5,67	0,5	0,3	-
27.03.2026	1,143	0	184,9	180,74	0	182,9	179,23	0	0	24	0	0	47,7	41,5	6,22	0,5	0,3	-
28.03.2026	1,073	0	184,42	180,32	0	182,51	178,86	0	0	24	0	0	46,8	41	5,85	0,5	0,3	-
29.03.2026	1,016	0	184,37	180,33	0	182,59	178,97	0	0	24	0	0	45,4	39,8	5,54	0,5	0,3	-
30.03.2026	0,983	0	184,31	180,28	0	182,54	178,93	0	0	24	0	0	45	39,7	5,36	0,5	0,3	-
31.03.2026	1,074	0	184,41	180,32	0	182,52	178,92	0	0	24	0	0	46,4	40,6	5,85	0,5	0,3	-
01.04.2026	1,137	0	187,66	183,42	0	185,68	181,91	0	0	24	0	0	47,4	41,3	6,09	0,5	0,3	-
02.04.2026	1,115	0	184,35	180,21	0	182,36	178,73	0	0	24	0	0	47,6	41,5	6,1	0,5	0,3	-
03.04.2026	1,102	0	183,98	179,87	0	182,06	178,4	0	0	24	0	0	47,2	41,2	6,02	0,5	0,3	-
04.04.2026	1,112	0	186,65	182,49	0	184,74	181,06	0	0	24	0	0	46,7	40,7	6	0,5	0,3	-
05.04.2026	0,97	0	183,52	179,53	0	181,83	178,25	0	0	24	0	0	44,4	39,1	5,31	0,5	0,3	-
06.04.2026	1,084	0	183,67	179,63	0	181,82	178,24	0	0	24	0	0	46	40	5,95	0,5	0,3	-
07.04.2026	1,187	0	183,78	179,67	0	181,83	178,25	0	0	24	0	0	47,4	40,9	6,5	0,5	0,3	-
08.04.2026	1,238	0	183,78	179,64	0	181,7	178,14	0	0	24	0	0	48,7	41,9	6,79	0,5	0,3	-
09.04.2026	1,271	0	183,85	179,67	0	181,73	178,13	0	0	24	0	0	49,4	42,4	6,97	0,5	0,3	-
10.04.2026	1,18	0	183,83	179,7	0	181,81	178,2	0	0	24	0	0	48,3	41,9	6,46	0,5	0,3	-
11.04.2026	1,063	0	183,7	179,64	0	181,87	178,25	0	0	24	0	0	46,1	40,3	5,83	0,5	0,3	-
12.04.2026	0,938	0	183,53	179,55	0	181,85	178,25	0	0	24	0	0	44,1	39	5,13	0,5	0,3	-
13.04.2026	0,936	0	183,63	179,65	0	181,92	178,35	0	0	24	0	0	44	38,9	5,12	0,5	0,3	-
14.04.2026	0,833	0	183,81	179,89	0	182,29	178,67	0	0	24	0	0	42	37,5	4,54	0,5	0,3	-
15.04.2026	0,49	0	120,85	119,08	0	119,9	118,34	0	0	24	0	0	40,4	36,3	4,07	0,5	0,3	-
16.04.2026	0,95	0	170,87	167,7	0	169,25	166,45	0	0	24	0	0	44,7	39,1	5,58	0,5	0,3	-
17.04.2026	1,014	0	182,78	178,69	0	180,99	177,34	0	0	24	0	0	45,5	40	5,58	0,5	0,3	-
18.04.2026	0,896	0	182,53	178,52	0	180,94	177,3	0	0	24	0	0	43,1	38,1	4,92	0,5	0,3	-
Итого:	31,756	0	5631,11	5508,31	0	5575,25	5466,08	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,756																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	269,526	35891,83	34972,18	0	35357,85	34576,5	0
18.04.2026	301,282	41522,94	40480,49	0	40933,1	40042,58	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 11:02:55