

#297033#

Отчёт по теплоснабжению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 123)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5243
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,039	0	171,79	180,99	0	169,96	179,49	0	0	24	0	0	47,7	41,6	6,08	0,5	0,3	-
20.03.2026	1,036	0	171,75	180,99	0	169,93	179,51	0	0	24	0	0	47,3	41,2	6,06	0,5	0,3	-
21.03.2026	1,042	0	171,89	181,09	0	170,04	179,6	0	0	24	0	0	47,7	41,6	6,11	0,5	0,3	-
22.03.2026	0,979	0	171,67	180,88	0	169,9	179,42	0	0	24	0	0	46,6	40,9	5,74	0,5	0,3	-
23.03.2026	0,836	0	171,52	180,77	0	169,96	179,48	0	0	24	0	0	43,5	38,7	4,88	0,5	0,3	-
24.03.2026	0,802	0	171,3	180,55	0	169,8	179,26	0	0	24	0	0	43	38,2	4,71	0,5	0,3	-
25.03.2026	0,747	0	171,54	180,84	0	170,15	179,69	0	0	24	0	0	41,3	36,9	4,37	0,5	0,3	-
26.03.2026	0,968	0	171,85	181,09	0	170,11	179,7	0	0	24	0	0	46,2	40,6	5,67	0,5	0,3	-
27.03.2026	1,059	0	172,63	181,86	0	170,75	180,31	0	0	24	0	0	47,9	41,8	6,18	0,5	0,3	-
28.03.2026	0,996	0	172,19	181,41	0	170,4	179,94	0	0	24	0	0	47	41,2	5,83	0,5	0,3	-
29.03.2026	0,947	0	172,11	181,37	0	170,43	180,01	0	0	24	0	0	45,6	40	5,51	0,5	0,3	-
30.03.2026	0,929	0	172,32	181,58	0	170,63	180,22	0	0	24	0	0	45,2	39,8	5,43	0,5	0,3	-
31.03.2026	1	0	172,51	181,76	0	170,77	180,32	0	0	24	0	0	46,6	40,8	5,82	0,5	0,3	-
01.04.2026	1,049	0	175,72	185,12	0	173,84	183,55	0	0	24	0	0	47,5	41,5	6	0,5	0,3	-
02.04.2026	1,047	0	172,6	181,81	0	170,73	180,32	0	0	24	0	0	47,8	41,7	6,11	0,5	0,3	-
03.04.2026	1,042	0	172,24	181,48	0	170,42	180	0	0	24	0	0	47,4	41,3	6,07	0,5	0,3	-
04.04.2026	1,032	0	174,88	184,28	0	173,05	182,79	0	0	24	0	0	46,9	40,9	5,94	0,5	0,3	-
05.04.2026	0,913	0	171,8	181,06	0	170,17	179,74	0	0	24	0	0	44,6	39,3	5,34	0,5	0,3	-
06.04.2026	0,999	0	171,93	181,22	0	170,2	179,79	0	0	24	0	0	46,2	40,4	5,84	0,5	0,3	-
07.04.2026	1,076	0	172,07	181,34	0	170,24	179,86	0	0	24	0	0	47,6	41,3	6,3	0,5	0,3	-
08.04.2026	1,136	0	172,1	181,33	0	170,2	179,74	0	0	24	0	0	48,9	42,2	6,66	0,5	0,3	-
09.04.2026	1,172	0	172,18	181,39	0	170,18	179,82	0	0	24	0	0	49,6	42,7	6,84	0,5	0,3	-
10.04.2026	1,107	0	172,16	181,35	0	170,23	179,82	0	0	24	0	0	48,5	42	6,48	0,5	0,3	-
11.04.2026	0,993	0	172,01	181,24	0	170,26	179,83	0	0	24	0	0	46,3	40,5	5,81	0,5	0,3	-
12.04.2026	0,877	0	171,84	181,08	0	170,26	179,74	0	0	24	0	0	44,3	39,2	5,13	0,5	0,3	-
13.04.2026	0,877	0	171,95	181,21	0	170,36	179,88	0	0	24	0	0	44,2	39,1	5,12	0,5	0,3	-
14.04.2026	0,779	0	172,07	181,37	0	170,61	180,14	0	0	24	0	0	42,2	37,6	4,55	0,5	0,3	-
15.04.2026	0,467	0	113,59	120,52	0	112,72	119,76	0	0	24	0	0	40,6	36,5	4,15	0,5	0,3	-
16.04.2026	0,888	0	160,58	169,67	0	159,03	168,4	0	0	24	0	0	44,9	39,4	5,53	0,5	0,3	-
17.04.2026	0,947	0	171,92	181,09	0	170,23	179,67	0	0	24	0	0	45,7	40,2	5,53	0,5	0,3	-
18.04.2026	0,833	0	171,44	180,62	0	169,91	179,36	0	0	24	0	0	43,3	38,4	4,86	0,5	0,3	-
Итого:	29,614	0	5268,15	5552,36	0	5215,47	5509,16	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,614																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	245,613	33410,96	35177,29	0	32909,16	34773,31	0
18.04.2026	275,227	38679,11	40729,65	0	38124,63	40282,47	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 11:03:58