

#53479#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 24.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 123)
5346

Заводской номер счётчика 00123009	Показания прибора, Гкал 24.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	43,879	29,948	13.931

Подпись исполнителя



отч от 12.23 откл нет



#53478#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 24.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5243
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123009
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	1,173	0	183,01	184,45	0	180,85	182,77	0	0	24	0	0	50,7	44,2	6,46	0,5	0,3
25.11.2023	-0,2	1,282	0	183,04	184,41	0	180,64	182,53	0	0	24	0	0	52,8	45,7	7,08	0,5	0,3
26.11.2023	-2,4	1,316	0	182,83	184,17	0	180,43	182,25	0	0	24	0	0	53,6	46,3	7,27	0,5	0,3
27.11.2023	-7,5	1,374	0	183,33	184,63	0	180,75	182,71	0	0	24	0	0	54,5	46,9	7,57	0,5	0,3
28.11.2023	-7,3	1,385	0	182,96	184,25	0	180,4	182,34	0	0	24	0	0	54,5	46,8	7,65	0,5	0,3
29.11.2023	-6,5	1,424	0	179,74	180,99	0	177,15	179,12	0	0	24	0	0	55,3	47,2	8,01	0,5	0,3
30.11.2023	-5,4	1,558	0	150,92	151,78	0	148,51	150,06	0	0	24	0	0	58,9	48,4	10,46	0,5	0,3
01.12.2023	-	1,556	0	105,66	106,07	0	103,75	104,88	0	0	24	0	0	62,5	47,5	14,96	0,5	0,3
02.12.2023	-	1,507	0	105,69	106,12	0	103,77	104,92	0	0	24	0	0	61,6	47,1	14,5	0,5	0,3
03.12.2023	-	1,356	0	96,81	97,22	0	95,15	96,16	0	0	22	2	1	61,2	47	14,23	0,5	0,3
04.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	58,8	45,2	13,53	0,5	0,3
05.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	62,2	47,4	14,85	0,5	0,3
06.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	63,4	48	15,43	0,5	0,3
07.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	62,4	47,5	14,94	0,5	0,3
08.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	62,7	48,1	14,59	0,5	0,3
09.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	63,4	49,6	13,79	0,5	0,3
10.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	61,4	48,5	12,91	0,5	0,3
11.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	58,7	47	11,75	0,5	0,3
12.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	51,3	41,9	9,43	0,5	0,3
13.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	18,6	15,7	2,94	0,5	0,3
14.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	54,3	42,8	11,52	0,5	0,3
15.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	55,4	43,3	12,03	0,5	0,3
16.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	54,4	44,2	10,3	0,5	0,3
17.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	54,4	44,2	10,25	0,5	0,3
18.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	55,2	45,6	9,52	0,5	0,3
19.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	55,1	45,5	9,64	0,5	0,3
20.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	54,9	45,1	9,8	0,5	0,3
21.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	54,9	46	8,88	0,5	0,3
22.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	56,4	48,7	7,75	0,5	0,3
23.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	56,5	48,8	7,66	0,5	0,3
24.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	52,3	45,6	6,73	0,5	0,3
Итого:	-2,4	13,931	0	1553,99	1564,09	0	1531,4	1547,74	0	0	238	506	-	55,88	45,35	10,53	0,5	0,3

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

238 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.11.2023	29,948	4550,18	4584,89	0	4491,72	4538,63	0
24.12.2023	43,879	6104,17	6148,98	0	6023,12	6086,37	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения