

#75886#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 119)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5241
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122866
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	1,367	0	169,13	173,09	0	166,73	171,34	0	0	24	0	0	54,8	46,6	8,17	0,5	0,3	-
25.02.2024	1,369	0	169,19	173,16	0	166,79	171,36	0	0	24	0	0	55	46,7	8,21	0,5	0,3	-
26.02.2024	1,291	0	169,12	173,18	0	166,87	171,44	0	0	24	0	0	54	46,3	7,72	0,5	0,3	-
27.02.2024	1,278	0	169,36	173,52	0	167,17	171,84	0	0	24	0	0	53,6	46	7,62	0,5	0,3	-
28.02.2024	1,263	0	169,14	173,31	0	166,96	171,63	0	0	24	0	0	53,3	45,8	7,54	0,5	0,3	-
29.02.2024	1,269	0	169,16	173,33	0	167,02	171,66	0	0	24	0	0	52,9	45,3	7,58	0,5	0,3	-
01.03.2024	1,285	0	169,48	173,61	0	167,23	171,93	0	0	24	0	0	53,6	46	7,67	0,5	0,3	-
02.03.2024	1,269	0	169,43	173,57	0	167,27	171,89	0	0	24	0	0	53,4	45,9	7,56	0,5	0,3	-
03.03.2024	1,263	0	169,36	173,51	0	167,18	171,83	0	0	24	0	0	53,4	45,9	7,54	0,5	0,3	-
04.03.2024	1,271	0	169,25	173,39	0	167,09	171,71	0	0	24	0	0	53,3	45,8	7,57	0,5	0,3	-
05.03.2024	1,277	0	169,18	173,31	0	167,02	171,63	0	0	24	0	0	53	45,4	7,6	0,5	0,3	-
06.03.2024	1,292	0	169,22	173,34	0	167,01	171,66	0	0	24	0	0	53,4	45,7	7,71	0,5	0,3	-
07.03.2024	1,37	0	169,25	173,34	0	166,85	171,52	0	0	24	0	0	55	46,8	8,2	0,5	0,3	-
08.03.2024	1,373	0	169,18	173,26	0	166,78	171,48	0	0	24	0	0	54,9	46,7	8,22	0,5	0,3	-
09.03.2024	1,423	0	169,17	173,22	0	166,69	171,35	0	0	24	0	0	55,8	47,3	8,51	0,5	0,3	-
10.03.2024	1,379	0	169,09	173,15	0	166,71	171,34	0	0	24	0	0	55	46,7	8,24	0,5	0,3	-
11.03.2024	1,317	0	169,07	173,19	0	166,78	171,51	0	0	24	0	0	53,6	45,8	7,87	0,5	0,3	-
12.03.2024	1,285	0	169,19	173,34	0	167,03	171,66	0	0	24	0	0	52,8	45,2	7,68	0,5	0,3	-
13.03.2024	1,267	0	168,96	173,11	0	166,8	171,43	0	0	24	0	0	52,8	45,2	7,57	0,5	0,3	-
14.03.2024	1,265	0	169,05	173,2	0	166,89	171,52	0	0	24	0	0	53	45,4	7,57	0,5	0,3	-
15.03.2024	1,259	0	170,86	175,04	0	168,64	173,3	0	0	24	0	0	53,2	45,8	7,45	0,5	0,3	-
16.03.2024	1,259	0	168	172,14	0	165,84	170,46	0	0	24	0	0	53,5	45,9	7,57	0,5	0,3	-
17.03.2024	1,304	0	168,04	172,26	0	165,77	170,58	0	0	24	0	0	53,7	45,8	7,85	0,5	0,3	-
18.03.2024	1,381	0	168,17	172,35	0	165,77	170,62	0	0	24	0	0	55,1	46,8	8,31	0,5	0,3	-
19.03.2024	1,377	0	168,12	172,29	0	165,72	170,54	0	0	24	0	0	55	46,7	8,28	0,5	0,3	-
20.03.2024	1,349	0	168,7	172,89	0	166,38	171,13	0	0	24	0	0	54,6	46,5	8,1	0,5	0,3	-
21.03.2024	1,306	0	167,78	171,97	0	165,56	170,29	0	0	24	0	0	53,9	46	7,86	0,5	0,3	-
22.03.2024	1,308	0	167,96	172,18	0	165,77	170,5	0	0	24	0	0	53,7	45,8	7,86	0,5	0,3	-
23.03.2024	1,3	0	168,07	172,28	0	165,82	170,6	0	0	24	0	0	53,9	46,1	7,82	0,5	0,3	-
Итого:	38,016	0	4899,68	5019,53	0	4834,14	4969,75	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,016																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2024	712,134	99198,85	99863,03	0	97906,01	98859,34	0
23.03.2024	750,15	104098,53	104882,56	0	102740,15	103829,09	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 16:29:41