

#121409#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 119)
5346
5241
ВКТ-7
00122866
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,405	0	181,81	183,92	0	179,33	182	0	0	24	0	0	54	46,2	7,82	0,5	0,3	-
25.02.2025	1,368	0	181,84	183,96	0	179,44	182,13	0	0	24	0	0	53	45,4	7,6	0,5	0,3	-
26.02.2025	1,341	0	182,54	184,7	0	180,14	182,81	0	0	24	0	0	53	45,6	7,43	0,5	0,3	-
27.02.2025	1,329	0	181,7	183,86	0	179,3	181,97	0	0	24	0	0	52,9	45,5	7,39	0,5	0,3	-
28.02.2025	1,322	0	181,63	183,81	0	179,23	182,07	0	0	24	0	0	52,7	45,3	7,35	0,5	0,3	-
01.03.2025	1,376	0	181,72	183,85	0	179,32	181,97	0	0	24	0	0	53,5	45,8	7,66	0,5	0,3	-
02.03.2025	1,359	0	181,71	183,84	0	179,31	182,01	0	0	24	0	0	53,1	45,6	7,54	0,5	0,3	-
03.03.2025	1,229	0	167,31	169,27	0	165,18	167,75	0	0	24	0	0	51,8	44,3	7,42	0,5	0,3	-
04.03.2025	1,285	0	182,74	184,93	0	180,44	183,25	0	0	24	0	0	51,6	44,5	7,09	0,5	0,3	-
05.03.2025	1,28	0	185,03	187,26	0	182,7	185,5	0	0	24	0	0	51,8	44,8	7	0,5	0,3	-
06.03.2025	1,272	0	186,21	188,47	0	183,8	186,72	0	0	24	0	0	52	45,1	6,89	0,5	0,3	-
07.03.2025	1,241	0	182,15	184,37	0	179,78	182,59	0	0	24	0	0	52	45,2	6,86	0,5	0,3	-
08.03.2025	1,222	0	182,15	184,38	0	179,79	182,59	0	0	24	0	0	52,1	45,3	6,77	0,5	0,3	-
09.03.2025	1,214	0	182,07	184,31	0	179,68	182,5	0	0	24	0	0	52,2	45,4	6,74	0,5	0,3	-
10.03.2025	1,26	0	183,42	185,66	0	180,98	183,76	0	0	24	0	0	53,5	46,6	6,94	0,5	0,3	-
11.03.2025	1,269	0	181,99	184,17	0	179,59	182,25	0	0	24	0	0	52,7	45,7	7,04	0,5	0,3	-
12.03.2025	1,323	0	181,97	184,13	0	179,57	182,21	0	0	24	0	0	53,5	46,1	7,34	0,5	0,3	-
13.03.2025	1,369	0	183,23	185,39	0	180,75	183,47	0	0	24	0	0	54	46,4	7,54	0,5	0,3	-
14.03.2025	1,38	0	182,12	184,26	0	179,68	182,34	0	0	24	0	0	54,2	46,6	7,66	0,5	0,3	-
15.03.2025	1,414	0	181,9	184,01	0	179,29	182,09	0	0	24	0	0	54,9	47	7,87	0,5	0,3	-
16.03.2025	1,441	0	181,92	184,01	0	179,33	182,09	0	0	24	0	0	55	46,9	8,02	0,5	0,3	-
17.03.2025	1,452	0	181,96	184,05	0	179,38	182,13	0	0	24	0	0	55,2	47,1	8,07	0,5	0,3	-
18.03.2025	1,36	0	181,81	183,94	0	179,33	182,11	0	0	24	0	0	53,6	46	7,56	0,5	0,3	-
19.03.2025	1,279	0	181,88	184,06	0	179,48	182,37	0	0	24	0	0	52,1	45	7,12	0,5	0,3	-
20.03.2025	1,276	0	182,91	185,11	0	180,54	183,29	0	0	24	0	0	52,2	45,2	7,05	0,5	0,3	-
21.03.2025	1,275	0	181,98	184,19	0	179,58	182,34	0	0	24	0	0	52,5	45,4	7,07	0,5	0,3	-
22.03.2025	1,26	0	181,87	184,07	0	179,47	182,26	0	0	24	0	0	52,3	45,3	6,97	0,5	0,3	-
23.03.2025	0,997	0	146,89	148,69	0	145,07	147,37	0	0	21	3	1	50,7	43,9	6,84	0,5	0,3	-
Итого:	36,598	0	5056,46	5116,67	0	4989,48	5065,94	0	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,598																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч669

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	979,71	134370,33	143492,98	0	132595,65	142040,83	0
23.03.2025	1016,308	139426,79	148609,65	0	137585,13	147106,77	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:19:45