

#112701#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 119)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5241
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122866
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,478	0	181,18	183,32	0	178,57	181,39	0	0	24	0	0	55,6	47,4	8,24	0,5	0,3	1,8
25.12.2024	1,483	0	180,75	182,86	0	178,18	180,92	0	0	24	0	0	55,6	47,3	8,3	0,5	0,3	2,1
26.12.2024	1,392	0	180,14	182,3	0	177,74	180,38	0	0	24	0	0	53,9	46,1	7,82	0,5	0,3	3,8
27.12.2024	1,385	0	180,01	182,23	0	177,61	180,31	0	0	24	0	0	54,1	46,3	7,79	0,5	0,3	5,3
28.12.2024	1,386	0	180,1	182,4	0	177,7	180,48	0	0	24	0	0	54	46,2	7,77	0,5	0,3	4,3
29.12.2024	1,384	0	180,08	182,34	0	177,68	180,42	0	0	24	0	0	53,8	46	7,78	0,5	0,3	3,9
30.12.2024	1,393	0	180,13	182,31	0	177,73	180,39	0	0	24	0	0	53,6	45,8	7,82	0,5	0,3	4,8
31.12.2024	1,374	0	180,3	182,47	0	177,9	180,61	0	0	24	0	0	53,4	45,6	7,7	0,5	0,3	5,5
01.01.2025	1,377	0	180,31	182,44	0	177,91	180,75	0	0	24	0	0	53,1	45,4	7,71	0,5	0,3	4,2
02.01.2025	1,43	0	180,28	182,41	0	177,81	180,56	0	0	24	0	0	54	46	8,01	0,5	0,3	4
03.01.2025	1,577	0	180,29	182,3	0	177,65	180,38	0	0	24	0	0	56,8	48	8,86	0,5	0,3	-0,5
04.01.2025	1,624	0	180,47	182,46	0	177,66	180,41	0	0	24	0	0	57,7	48,6	9,13	0,5	0,3	-0,9
05.01.2025	1,668	0	180,65	182,6	0	177,77	180,51	0	0	24	0	0	58	48,7	9,36	0,5	0,3	-1,8
06.01.2025	1,621	0	180,55	182,55	0	177,76	180,51	0	0	24	0	0	57,6	48,6	9,08	0,5	0,3	-1,4
07.01.2025	1,385	0	180,31	182,44	0	177,9	180,66	0	0	24	0	0	53,5	45,7	7,77	0,5	0,3	4,9
08.01.2025	1,436	0	180,33	182,42	0	177,93	180,58	0	0	24	0	0	53,9	45,9	8,04	0,5	0,3	2,3
09.01.2025	1,5	0	180,46	182,52	0	177,88	180,6	0	0	24	0	0	55,2	46,8	8,41	0,5	0,3	0,7
10.01.2025	1,455	0	180,31	182,4	0	177,83	180,48	0	0	24	0	0	54,5	46,3	8,16	0,5	0,3	-
11.01.2025	1,51	0	180,33	182,35	0	177,69	180,43	0	0	24	0	0	55,3	46,8	8,48	0,5	0,3	-
12.01.2025	1,516	0	180,18	182,23	0	177,54	180,31	0	0	24	0	0	55,4	46,8	8,52	0,5	0,3	-
13.01.2025	1,549	0	180,15	182,17	0	177,52	180,25	0	0	24	0	0	55,8	47,1	8,7	0,5	0,3	-
14.01.2025	1,541	0	180,17	182,17	0	177,53	180,25	0	0	24	0	0	55,4	46,8	8,66	0,5	0,3	-
15.01.2025	1,402	0	189,64	191,93	0	187,11	190,01	0	0	24	0	0	53,4	45,9	7,47	0,5	0,3	-
16.01.2025	0,694	0	88,37	89,54	0	87,3	88,8	0	0	24	0	0	50,2	42,3	7,96	0,5	0,3	-
17.01.2025	1,435	0	184,69	186,81	0	182,22	184,97	0	0	24	0	0	53,3	45,4	7,85	0,5	0,3	-
18.01.2025	1,496	0	187,52	189,65	0	184,87	187,7	0	0	24	0	0	55,3	47,2	8,07	0,5	0,3	-
19.01.2025	1,477	0	186,15	188,28	0	183,52	186,36	0	0	24	0	0	54,6	46,6	8,02	0,5	0,3	-
20.01.2025	1,549	0	184,9	186,97	0	182,2	184,95	0	0	24	0	0	56,2	47,7	8,47	0,5	0,3	-
21.01.2025	1,614	0	182,08	184,05	0	179,2	181,89	0	0	24	0	0	57,6	48,7	8,99	0,5	0,3	-
22.01.2025	1,642	0	182,1	184,07	0	179,22	181,91	0	0	24	0	0	58,3	49,1	9,13	0,5	0,3	-
23.01.2025	1,624	0	182,04	184,02	0	179,22	181,92	0	0	24	0	0	58	48,9	9,03	0,5	0,3	-
Итого:	45,397	0	5534,97	5599,01	0	5456,35	5540,09	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,397																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	885,155	123180,77	132177,28	0	121571,31	130847,79	0
23.01.2025	930,552	128715,74	137776,29	0	127027,66	136387,88	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:53:19