

#82405#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 12.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


МКД Сервис, ООО, УК
Московский проспект 17, Калининград
4760

Заводской номер счётчика 16042161	Показания прибора, ГДж 12.05.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4667,973	4618,719	49.254	11.764

Подпись исполнителя



с 13.05.24 поверке



#82404#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 12.05.2024.

Номер абонента 4760
 Порядковый номер 7816
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 16042161
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	2,9	5,946	0	46,638	0	0	45,548	0	0	24	0	72,3	41,2	0,55	0,34
25.04.2024	4,9	5,66	0	44,631	0	0	43,616	0	0	24	0	71,3	40,4	0,55	0,34
26.04.2024	6,4	4,88	0	39,495	0	0	38,631	0	0	24	0	69,8	39,7	0,56	0,34
27.04.2024	7,8	4,358	0	30,179	0	0	29,519	0	0	24	0	69,9	34,7	0,56	0,33
28.04.2024	12,1	3,666	0	25,475	0	0	24,906	0	0	24	0	70,8	35,6	0,58	0,32
29.04.2024	14,6	3,071	0	19,696	0	0	19,239	0	0	24	0	72,2	34,1	0,59	0,31
30.04.2024	16,9	2,689	0	18,673	0	0	18,228	0	0	24	0	73,2	38	0,61	0,31
01.05.2024	16,1	2,584	0	15,783	0	0	15,409	0	0	24	0	72,8	32,8	0,57	0,3
02.05.2024	-	2,055	0	14	0	0	13,695	0	0	24	0	69,5	33,7	0,4	0,27
03.05.2024	-	1,472	0	9,415	0	0	9,194	0	0	24	0	72,3	34,1	0,36	0,25
04.05.2024	-	0,998	0	7,557	0	0	7,399	0	0	24	0	68,1	35,9	0,36	0,26
05.05.2024	-	0,954	0	7,097	0	0	6,945	0	0	24	0	68,8	36	0,36	0,25
06.05.2024	-	1,115	0	8,377	0	0	8,2	0	0	24	0	68,4	35,9	0,45	0,37
07.05.2024	-	1,374	0	9,545	0	0	9,337	0	0	24	0	69,7	34,5	0,51	0,45
08.05.2024	-	1,607	0	11,299	0	0	11,056	0	0	24	0	69,1	34,4	0,5	0,45
09.05.2024	-	1,592	0	11,309	0	0	11,063	0	0	24	0	69,5	35,2	0,5	0,45
10.05.2024	-	1,586	0	11,144	0	0	10,905	0	0	24	0	69	34,3	0,5	0,45
11.05.2024	-	1,573	0	10,216	0	0	9,996	0	0	24	0	69,1	31,5	0,5	0,45
12.05.2024	-	2,074	0	12,757	0	0	12,483	0	0	24	0	69,2	29,5	0,5	0,45
Итого:	9,4	49,254	0	353,286	0	0	345,369	0	0	456	0	70,26	35,34	0,5	0,35

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	4618,719	36548,989	0	8,126	35642,323	0	8,016	22812	1152
12.05.2024	4667,973	36902,275	0	8,126	35987,693	0	8,016	23268	1152

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
