

#84239#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 77-85, поселок Чкаловск, Калининград
7322
ВКТ-7
00207654
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-----|-------------|
| 18.04.2024 | 1,355 | 192,2 | 191,85 | 189,82 | 190,01 | -0,19 | 24 | 0 | 1 | 51,6 | 44,4 | 7,14 | 0,6 | 0,4 | 0 | 4,7 |
| 19.04.2024 | 2,297 | 348,46 | 347,72 | 343,8 | 344,1 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 53,5 | 46,9 | 6,66 | 0,6 | 0,4 | 0 | 4,2 |
| 20.04.2024 | 2,098 | 348,27 | 347,64 | 343,94 | 344,24 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 51,6 | 45,5 | 6,07 | 0,6 | 0,4 | 0 | 3,6 |
| 21.04.2024 | 2,083 | 348,34 | 347,7 | 343,99 | 344,26 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 51,6 | 45,6 | 6,02 | 0,6 | 0,4 | 0 | 3,7 |
| 22.04.2024 | 2,243 | 348,58 | 347,84 | 343,97 | 344,2 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 53,4 | 47 | 6,5 | 0,6 | 0,4 | 0 | 3,1 |
| 23.04.2024 | 2,307 | 348,81 | 348,02 | 343,98 | 344,21 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 54,8 | 48,1 | 6,69 | 0,6 | 0,4 | 0 | 2,9 |
| 24.04.2024 | 2,343 | 348,88 | 348,04 | 343,85 | 344,16 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 55,6 | 48,8 | 6,79 | 0,6 | 0,4 | 0 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 2,094 | 348,63 | 347,97 | 343,97 | 344,29 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 53,4 | 47,4 | 6,06 | 0,6 | 0,4 | 0 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 1,823 | 348,16 | 347,73 | 344 | 344,36 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 50,6 | 45,3 | 5,26 | 0,6 | 0,4 | 0 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 1,545 | 347,89 | 347,63 | 344,26 | 344,53 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 47,4 | 43 | 4,46 | 0,6 | 0,4 | 0 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 1,493 | 347,77 | 347,52 | 344,09 | 344,48 | -0,39 | 24 | 0 | 0 | 47,5 | 43,2 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 0 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 1,438 | 346,98 | 346,76 | 343,28 | 343,61 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 47,9 | 43,7 | 4,17 | 0,6 | 0,4 | 0 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 0,881 | 345,43 | 345,5 | 342,59 | 342,98 | -0,39 | 24 | 0 | 0 | 41,6 | 39 | 2,55 | 0,6 | 0,4 | 0 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 0,442 | 344,41 | 344,74 | 342,48 | 342,84 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 35 | 33,8 | 1,25 | 0,6 | 0,4 | 0 | - |
| 02.05.2024 | 0,171 | 139,9 | 140,09 | 139,15 | 139,4 | -0,25 | 24 | 0 | 1 | 33,8 | 32,6 | 1,19 | 0,6 | 0,4 | 0 | - |
| Итого: | 24,613 | 4852,71 | 4846,75 | 4797,17 | 4801,67 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,613 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17.04.2024 | 1971,214 | 287242,5 | 281095,97 | 283067,38 | 277915,77 |
| 02.05.2024 | 1995,827 | 292095,21 | 285942,72 | 287864,55 | 282717,44 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 15:48:27