

#16810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 77-85, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 7323
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207654
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,623	0,415	50,52	43,44	49,55	42,71	6,84	24	0	0	64,7	60,5	4,18	0,42	0,38	-
25.05.2023	0,687	0,473	51,45	43,31	50,46	42,59	7,87	24	0	0	64,4	60,2	4,21	0,42	0,38	-
26.05.2023	0,729	0,516	52,14	43,4	51,14	42,68	8,46	24	0	0	64,4	60,1	4,3	0,42	0,38	-
27.05.2023	0,677	0,463	51,25	43,36	50,27	42,64	7,63	24	0	0	64,6	60,3	4,35	0,42	0,38	-
28.05.2023	0,754	0,534	52,87	43,76	51,85	43,04	8,81	24	0	0	64,8	60,5	4,27	0,42	0,38	-
29.05.2023	0,688	0,471	52,02	43,95	51,03	43,23	7,8	24	0	0	64,6	60,4	4,25	0,42	0,38	-
30.05.2023	0,74	0,526	52,5	43,61	51,51	42,89	8,62	24	0	0	64,6	60,3	4,26	0,42	0,38	-
31.05.2023	0,688	0,467	51,52	43,52	50,53	42,8	7,73	24	0	0	64,6	60,2	4,38	0,42	0,38	-
01.06.2023	0,626	0,411	50,02	43,06	49,03	42,34	6,69	24	0	0	65,1	60,6	4,45	0,42	0,38	-
02.06.2023	0,649	0,428	49,91	42,58	48,93	41,86	7,07	24	0	0	64,8	60,3	4,51	0,42	0,38	-
03.06.2023	0,685	0,463	50,33	42,39	49,36	41,67	7,69	24	0	0	64,4	59,8	4,51	0,42	0,38	-
04.06.2023	0,787	0,565	52,46	42,82	51,46	42,1	9,36	24	0	0	64,4	60	4,36	0,42	0,38	-
05.06.2023	0,686	0,461	50,65	42,83	49,64	42,11	7,53	24	0	0	65,3	60,8	4,55	0,42	0,38	-
06.06.2023	0,661	0,442	50,35	42,94	49,34	42,22	7,12	24	0	0	66,1	61,6	4,51	0,42	0,38	-
07.06.2023	0,632	0,414	49,63	42,65	48,64	41,93	6,71	24	0	0	65,9	61,4	4,51	0,42	0,38	-
08.06.2023	0,729	0,511	51,3	42,78	50,27	42,06	8,21	24	0	0	66,2	61,8	4,43	0,42	0,38	-
09.06.2023	0,657	0,44	50,17	42,83	49,16	42,11	7,05	24	0	0	66,4	62	4,47	0,42	0,38	-
10.06.2023	0,581	0,369	49,13	43,01	48,14	42,29	5,85	24	0	0	66,5	62	4,51	0,42	0,38	-
11.06.2023	0,645	0,433	50,09	42,89	49,08	42,17	6,91	24	0	0	66,3	61,8	4,43	0,42	0,38	-
12.06.2023	0,701	0,485	51,08	43,02	50,08	42,3	7,78	24	0	0	66	61,6	4,4	0,42	0,38	-
13.06.2023	0,627	0,416	49,56	42,64	48,56	41,91	6,65	24	0	0	66,2	61,8	4,47	0,42	0,38	-
14.06.2023	0,609	0,396	49,44	42,84	48,46	42,12	6,34	24	0	0	66,5	62	4,44	0,42	0,38	-
15.06.2023	0,611	0,403	48,37	41,64	47,42	40,93	6,49	24	0	0	66,1	61,6	4,46	0,42	0,38	-
16.06.2023	0,707	0,491	50,21	42,05	49,23	41,33	7,9	24	0	0	66,1	61,7	4,43	0,42	0,38	-
17.06.2023	0,629	0,422	48,96	41,98	47,99	41,26	6,73	24	0	0	66,2	61,8	4,44	0,42	0,38	-
18.06.2023	0,726	0,511	50,66	42,2	49,65	41,48	8,17	24	0	0	66,3	61,9	4,4	0,42	0,38	-
19.06.2023	0,639	0,424	49,14	42,03	48,16	41,31	6,85	24	0	0	66,3	61,9	4,42	0,42	0,38	-
20.06.2023	0,551	0,406	49,98	41,57	49,24	41,05	8,19	24	0	0	54,5	51,9	2,6	0,42	0,38	-
21.06.2023	0,591	0,384	49	42,61	48,03	41,88	6,15	24	0	0	66	61,6	4,41	0,42	0,38	-
22.06.2023	0,59	0,384	48,5	42,14	47,53	41,42	6,11	24	0	0	66,6	62,2	4,41	0,42	0,38	-
23.06.2023	0,658	0,453	49,04	41,5	48,07	40,78	7,29	24	0	0	66	61,6	4,35	0,42	0,38	-
Итого:	20,563	0	1562,25	1325,35	1531,81	1303,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,563															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	679,97	40359,27	31772,05	39643,17	31295,37
23.06.2023	700,533	41921,52	33097,4	41174,98	32598,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:43:10