

#148715#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 77-85, посёлок Чкаловск, Калининград
7323
ВКТ-7
00207654
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,816	0,585	51,21	41,03	50,26	40,32	9,94	24	0	0	63,3	58,7	4,61	0,42	0,38	-
25.08.2025	0,654	0,43	48,8	41,28	47,92	40,56	7,36	24	0	0	62,9	58,2	4,66	0,42	0,38	-
26.08.2025	0,687	0,467	49,05	40,97	48,14	40,25	7,89	24	0	0	63,4	58,7	4,67	0,42	0,38	-
27.08.2025	0,685	0,46	48,32	40,34	47,45	39,63	7,82	24	0	0	63,3	58,6	4,73	0,42	0,38	-
28.08.2025	0,657	0,444	48,3	40,58	47,41	39,88	7,53	24	0	0	63,1	58,5	4,58	0,42	0,38	-
29.08.2025	0,636	0,422	47,64	40,35	46,74	39,63	7,11	24	0	0	63,8	59,1	4,63	0,42	0,38	-
30.08.2025	0,674	0,46	48,37	40,43	47,47	39,72	7,75	24	0	0	63,8	59,2	4,56	0,42	0,38	-
31.08.2025	0,718	0,503	49,6	40,93	48,68	40,22	8,46	24	0	0	63,7	59,2	4,47	0,42	0,38	-
01.09.2025	0,749	0,531	49,31	40,21	48,41	39,49	8,92	24	0	0	63,7	59,2	4,56	0,42	0,38	-
02.09.2025	0,656	0,447	48,14	40,5	47,25	39,78	7,47	24	0	0	63,9	59,4	4,52	0,42	0,38	-
03.09.2025	0,654	0,442	48,05	40,41	47,14	39,69	7,45	24	0	0	63,8	59,3	4,51	0,42	0,38	-
04.09.2025	0,701	0,49	48,18	39,82	47,27	39,1	8,17	24	0	0	63,9	59,4	4,54	0,42	0,38	-
05.09.2025	0,629	0,419	47,29	40,06	46,41	39,34	7,07	24	0	0	63,9	59,4	4,5	0,42	0,38	-
06.09.2025	0,678	0,483	45,36	36,85	44,52	36,24	8,28	22	2	1	62,6	58,3	4,34	0,42	0,38	-
07.09.2025	0,702	0,492	49,21	40,8	48,31	40,08	8,23	24	0	0	63,9	59,5	4,39	0,42	0,38	-
08.09.2025	0,697	0,488	48,45	40,09	47,53	39,37	8,16	24	0	0	63,9	59,4	4,49	0,42	0,38	-
09.09.2025	0,666	0,459	47,91	40,07	47,04	39,35	7,69	24	0	0	63,6	59,2	4,47	0,42	0,38	-
10.09.2025	0,655	0,443	48,04	40,42	47,14	39,7	7,44	24	0	0	63,8	59,3	4,5	0,42	0,38	-
11.09.2025	0,677	0,47	48,4	40,38	47,5	39,66	7,84	24	0	0	63,7	59,2	4,53	0,42	0,38	-
12.09.2025	0,628	0,419	47,33	40,13	46,42	39,41	7,01	24	0	0	63,6	59,1	4,57	0,42	0,38	-
13.09.2025	0,615	0,407	47,29	40,25	46,41	39,55	6,86	24	0	0	63,6	59	4,58	0,42	0,38	-
14.09.2025	0,663	0,451	48,79	40,97	47,88	40,27	7,61	24	0	0	63,6	59,1	4,47	0,42	0,38	-
15.09.2025	0,709	0,491	48,08	39,6	47,19	38,9	8,29	24	0	0	63,6	58,9	4,69	0,42	0,38	-
16.09.2025	0,717	0,5	48,33	39,54	47,46	38,88	8,58	24	0	0	62,7	58,1	4,63	0,42	0,38	-
17.09.2025	0,676	0,452	47,57	39,63	46,7	38,99	7,71	24	0	0	63,2	58,4	4,79	0,42	0,38	-
18.09.2025	0,639	0,422	46,93	39,6	46,1	38,94	7,16	24	0	0	63,3	58,4	4,82	0,42	0,38	-
19.09.2025	0,657	0,438	47,05	39,47	46,18	38,78	7,4	24	0	0	63,5	58,7	4,82	0,42	0,38	-
20.09.2025	0,679	0,465	47,81	39,75	46,91	39,05	7,86	24	0	0	63,5	58,9	4,6	0,42	0,38	-
21.09.2025	0,666	0,454	47,91	40,09	47,05	39,38	7,67	24	0	0	63,6	59,1	4,49	0,42	0,38	-
22.09.2025	0,686	0,471	47,69	39,53	46,81	38,86	7,95	24	0	0	63,5	58,8	4,66	0,42	0,38	-
23.09.2025	0,615	0,399	46,84	39,84	46	39,19	6,81	24	0	0	63,2	58,5	4,68	0,42	0,38	-
Итого:	20,941	0	1491,25	1243,92	1463,7	1222,21	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,941															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1229,476	77397,62	62512,07	75963,46	61511,02
23.09.2025	1250,417	78888,87	63755,99	77427,16	62733,23

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:10:56