

#49762#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 77-85, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 7322
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207654
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.10.2023	1,797	395,11	394,89	390,51	391,02	-0,51	24	0	0	49,8	45,2	4,57	0,6	0,4	0	-
25.10.2023	1,89	395,16	394,8	390,46	390,88	-0,42	24	0	0	50,5	45,7	4,81	0,6	0,4	0	-
26.10.2023	1,994	396,54	396,13	391,67	392,05	-0,38	24	0	0	51,5	46,4	5,06	0,6	0,4	0	-
27.10.2023	2,23	369,54	368,94	364,51	364,88	-0,37	24	0	0	54,2	48,1	6,09	0,6	0,4	0	-
28.10.2023	2,298	338,32	337,58	333,52	333,74	-0,22	24	0	0	55,6	48,7	6,86	0,6	0,4	0	-
29.10.2023	2,406	338,41	337,58	333,36	333,65	-0,29	24	0	0	56,8	49,6	7,19	0,6	0,4	0	-
30.10.2023	1,799	339,94	339,51	335,82	336,14	-0,32	24	0	0	51	45,6	5,33	0,6	0,4	0	-
31.10.2023	1,588	338,27	337,98	334,6	334,95	-0,35	24	0	0	48,1	43,4	4,71	0,6	0,4	0	-
01.11.2023	1,669	338,38	338,08	334,63	335,07	-0,44	24	0	0	48,3	43,4	4,95	0,6	0,4	0	-
02.11.2023	1,848	338,9	338,46	334,8	335,14	-0,34	24	0	0	50,9	45,4	5,5	0,6	0,4	0	-
03.11.2023	1,803	339,26	338,85	335,18	335,49	-0,31	24	0	0	50,8	45,4	5,36	0,6	0,4	0	-
04.11.2023	1,804	339,48	339,08	335,4	335,72	-0,32	24	0	0	50,7	45,4	5,36	0,6	0,4	0	-
05.11.2023	1,829	339,52	339,07	335,44	335,71	-0,27	24	0	0	50,6	45,2	5,42	0,6	0,4	0	-
06.11.2023	1,824	339,54	339,1	335,46	335,74	-0,28	24	0	0	50,8	45,4	5,41	0,6	0,4	0	-
07.11.2023	1,86	339,56	339,1	335,47	335,74	-0,27	24	0	0	51	45,5	5,51	0,6	0,4	0	-
08.11.2023	1,905	339,69	339,22	335,54	335,86	-0,32	24	0	0	51,3	45,6	5,65	0,6	0,4	0	-
09.11.2023	1,98	339,72	339,25	335,47	335,78	-0,31	24	0	0	52,1	46,2	5,87	0,6	0,4	0	-
10.11.2023	2,007	339,86	339,35	335,51	335,75	-0,24	24	0	0	52,7	46,8	5,95	0,6	0,4	0	-
11.11.2023	1,996	339,84	339,34	335,52	335,74	-0,22	24	0	0	52,7	46,8	5,92	0,6	0,4	0	-
12.11.2023	2,05	339,97	339,42	335,51	335,82	-0,31	24	0	0	53,4	47,4	6,08	0,6	0,4	0	-
13.11.2023	2,143	340,11	339,52	335,47	335,85	-0,38	24	0	0	54,3	47,9	6,36	0,6	0,4	0	-
14.11.2023	2,152	340,18	339,59	335,55	335,98	-0,43	24	0	0	54,1	47,7	6,39	0,6	0,4	0	-
15.11.2023	2,245	340,23	339,54	335,55	335,83	-0,28	24	0	0	54,8	48,1	6,67	0,6	0,4	0	-
16.11.2023	2,482	340,32	339,47	335,13	335,46	-0,33	24	0	0	57,4	50,1	7,38	0,6	0,4	0	-
17.11.2023	2,554	340,17	339,28	334,9	335,18	-0,28	24	0	0	58,1	50,5	7,59	0,6	0,4	0	-
18.11.2023	2,536	340,07	339,17	334,76	335,08	-0,32	24	0	0	57,9	50,4	7,54	0,6	0,4	0	-
19.11.2023	2,565	340,17	339,28	334,89	335,2	-0,31	24	0	0	58,1	50,4	7,62	0,6	0,4	0	-
20.11.2023	2,612	340,35	339,39	334,9	335,25	-0,35	24	0	0	58,8	51	7,77	0,6	0,4	0	-
21.11.2023	2,989	341,04	339,73	334,96	335,16	-0,2	24	0	0	62,5	53,6	8,9	0,6	0,4	0	-
22.11.2023	2,933	340,85	339,59	334,76	335,02	-0,26	24	0	0	62,5	53,8	8,73	0,6	0,4	0	-
23.11.2023	2,564	340,3	339,3	334,98	335,22	-0,24	24	0	0	58,3	50,7	7,62	0,6	0,4	0	-
Итого:	66,352	10728,8	10709,59	10584,23	10594,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,352															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2023	1539,97	228348,51	222482,05	225102,63	220021,07
23.11.2023	1606,322	239077,31	233191,64	235686,86	230615,17

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 8:05:09