

#5075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 64, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9150
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2023 | 3,525 | 0 | 56,159 | 0 | 0 | 54,956 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 53,7 | 0,5 | 0,41 | - |
| 25.04.2023 | 3,541 | 0 | 52,639 | 0 | 0 | 51,494 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53,1 | 0,49 | 0,42 | - |
| 26.04.2023 | 3,597 | 0 | 53,292 | 0 | 0 | 52,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53,1 | 0,47 | 0,41 | - |
| 27.04.2023 | 3,598 | 0 | 51,173 | 0 | 0 | 50,043 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 53 | 0,47 | 0,41 | - |
| 28.04.2023 | 3,499 | 0 | 50,618 | 0 | 0 | 49,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 53,1 | 0,47 | 0,41 | - |
| 29.04.2023 | 3,663 | 0 | 52,894 | 0 | 0 | 51,737 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 52,9 | 0,48 | 0,42 | - |
| 30.04.2023 | 3,755 | 0 | 55,607 | 0 | 0 | 54,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 53 | 0,47 | 0,42 | - |
| 01.05.2023 | 3,693 | 0 | 53,539 | 0 | 0 | 52,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 52,9 | 0,48 | 0,42 | - |
| 02.05.2023 | 3,679 | 0 | 54,294 | 0 | 0 | 53,114 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53 | 0,48 | 0,42 | - |
| 03.05.2023 | 3,746 | 0 | 55,414 | 0 | 0 | 54,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53 | 0,47 | 0,42 | - |
| 04.05.2023 | 3,806 | 0 | 61,265 | 0 | 0 | 59,971 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 53,2 | 0,46 | 0,42 | - |
| 05.05.2023 | 3,615 | 0 | 52,646 | 0 | 0 | 51,491 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 53,1 | 0,47 | 0,42 | - |
| 06.05.2023 | 3,758 | 0 | 56,118 | 0 | 0 | 54,899 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53,1 | 0,46 | 0,42 | - |
| 07.05.2023 | 3,771 | 0 | 56,58 | 0 | 0 | 55,353 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53,2 | 0,47 | 0,42 | - |
| 08.05.2023 | 3,768 | 0 | 56,365 | 0 | 0 | 55,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53,2 | 0,47 | 0,42 | - |
| 09.05.2023 | 3,812 | 0 | 55,966 | 0 | 0 | 54,745 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 53,1 | 0,47 | 0,42 | - |
| 10.05.2023 | 3,62 | 0 | 53,614 | 0 | 0 | 52,437 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 53,3 | 0,47 | 0,42 | - |
| 11.05.2023 | 3,641 | 0 | 53,036 | 0 | 0 | 51,871 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 53,3 | 0,48 | 0,42 | - |
| 12.05.2023 | 3,474 | 0 | 52,138 | 0 | 0 | 50,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 53,5 | 0,48 | 0,42 | - |
| 13.05.2023 | 3,372 | 0 | 50,689 | 0 | 0 | 49,581 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 53,6 | 0,48 | 0,42 | - |
| 14.05.2023 | 3,389 | 0 | 50,689 | 0 | 0 | 49,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 53,6 | 0,48 | 0,42 | - |
| 15.05.2023 | 3,248 | 0 | 49,31 | 0 | 0 | 48,227 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 53,8 | 0,49 | 0,42 | - |
| 16.05.2023 | 3,132 | 0 | 49,545 | 0 | 0 | 48,467 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 54,2 | 0,48 | 0,42 | - |
| 17.05.2023 | 3,335 | 0 | 57,053 | 0 | 0 | 55,866 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 53,6 | 0,47 | 0,43 | - |
| 18.05.2023 | 3,43 | 0 | 63,309 | 0 | 0 | 61,999 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 54,4 | 0,48 | 0,43 | - |
| 19.05.2023 | 3,262 | 0 | 50,519 | 0 | 0 | 49,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 53,9 | 0,48 | 0,43 | - |
| 20.05.2023 | 3,389 | 0 | 51,391 | 0 | 0 | 50,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 53,7 | 0,49 | 0,43 | - |
| 21.05.2023 | 3,37 | 0 | 52,521 | 0 | 0 | 51,378 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 53,9 | 0,49 | 0,43 | - |
| 22.05.2023 | 3,264 | 0 | 50,946 | 0 | 0 | 49,834 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 54,1 | 0,49 | 0,42 | - |
| 23.05.2023 | 3,054 | 0 | 50,446 | 0 | 0 | 49,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 54,6 | 0,49 | 0,42 | - |
| Итого: | 105,806 | 0 | 1609,775 | 0 | 0 | 1574,827 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 25,271 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.04.2023 | 7437,316 | 71846,394 | 0 | 0 | 70169,814 | 0 | 0 | 18731 | 168 |
| 23.05.2023 | 7543,122 | 73456,166 | 0 | 0 | 71744,639 | 0 | 0 | 19451 | 168 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 8:32:39