

#5088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский проспект 64, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 9150  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 20111788  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	3,48	0	55,626	0	0	54,446	0	0	24	0	68,6	53,3	0,46	0,43	-
25.09.2022	3,482	0	54,927	0	0	53,754	0	0	24	0	68,7	53,3	0,46	0,43	-
26.09.2022	3,262	0	54,184	0	0	53,04	0	0	24	0	68,4	53,7	0,45	0,43	-
27.09.2022	3,359	0	55,697	0	0	54,521	0	0	24	0	68,4	53,7	0,45	0,43	-
28.09.2022	3,534	0	61,792	0	0	60,524	0	0	24	0	67,4	53,4	0,45	0,43	-
29.09.2022	3,37	0	54,16	0	0	53,01	0	0	24	0	68,6	53,5	0,47	0,42	-
30.09.2022	3,389	0	56,443	0	0	55,255	0	0	24	0	68,3	53,7	0,49	0,41	-
01.10.2022	3,494	0	56,972	0	0	55,769	0	0	24	0	68,5	53,5	0,49	0,41	-
02.10.2022	3,594	0	56,58	0	0	55,379	0	0	24	0	68,7	53,2	0,49	0,41	-
03.10.2022	3,404	0	53,375	0	0	52,237	0	0	24	0	68,8	53,3	0,51	0,41	-
04.10.2022	3,436	0	57,415	0	0	56,208	0	0	24	0	68,3	53,7	0,52	0,42	-
Итого:	37,804	0	617,171	0	0	604,143	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,029														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	4574,182	44725,744	0	0	43688,652	0	0	13669	142
04.10.2022	4611,985	45342,916	0	0	44292,794	0	0	13933	142

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 14:01:41