

# #16785#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Орион, ООО, УК  
Адрес потребителя Калязинская 8, Калининград  
Номер абонента 6714  
Порядковый номер 1894  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32924  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2022	0	0	0	24	0	16,9	16,5	-
22.05.2022	0	0	0	24	0	15,9	15,5	-
23.05.2022	0	0	0	24	0	15,7	15,3	-
24.05.2022	0	0	0	24	0	16,3	15,9	-
25.05.2022	0	0	0	24	0	17,3	17	-
26.05.2022	0	0	0	24	0	16,8	16,5	-
27.05.2022	0	0	0	24	0	16,8	16,5	-
28.05.2022	0	0	0	24	0	16,4	16,1	-
29.05.2022	0	0	0	24	0	16,3	15,9	-
30.05.2022	0	0	0	24	0	16,3	16	-
31.05.2022	0	0	0	24	0	16,4	16	-
01.06.2022	0	0	0	24	0	16,4	16,1	-
02.06.2022	0	0	0	24	0	16,3	16	-
03.06.2022	0	0	0	24	0	16,7	16,3	-
04.06.2022	0	0	0	24	0	16,9	16,5	-
05.06.2022	0	0	0	24	0	17,1	16,7	-
06.06.2022	0	0	0	24	0	17,8	17,4	-
07.06.2022	0	0	0	24	0	18,9	18,5	-
08.06.2022	0	0	0	24	0	19,3	18,8	-
09.06.2022	0	0	0	24	0	19,5	19	-
10.06.2022	0	0	0	24	0	19,8	19,3	-
11.06.2022	0	0	0	24	0	19,1	18,7	-
12.06.2022	0	0	0	24	0	19,7	19,2	-
13.06.2022	0	0	0	24	0	19,4	19	-
14.06.2022	0	0	0	24	0	18,8	18,4	-
15.06.2022	0	0	0	24	0	18,8	18,5	-
16.06.2022	0	0	0	24	0	18,9	18,6	-
17.06.2022	0	0	0	24	0	19,1	18,7	-
18.06.2022	0	0	0	24	0	19,3	18,9	-
19.06.2022	0	0	0	24	0	19,7	19,2	-
20.06.2022	0	0	0	24	0	19,2	18,8	-
Итого:	0	0	0	744	0	0	0	0
Гкал	0							

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.05.2022	2095,63	269299,39	267457,2	93697,83
20.06.2022	2095,63	269299,39	267457,2	94441,83

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 8:55:47