

#16786#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Орион, ООО, УК
Адрес потребителя Калязинская 8, Калининград
Номер абонента 6714
Порядковый номер 1894
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32924
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	24	0	25,4	24,8	-
22.08.2022	0	0	0	24	0	24,6	24	-
23.08.2022	0	0	0	24	0	24,6	24,1	-
24.08.2022	0	0	0	24	0	25	24,4	-
25.08.2022	0	0	0	24	0	25,2	24,7	-
26.08.2022	0	0	0	24	0	25,3	24,7	-
27.08.2022	0	0	0	24	0	25,2	24,6	-
28.08.2022	0	0	0	24	0	25,3	24,7	-
29.08.2022	0	0,06	0	24	0	25	24,6	-
30.08.2022	0	0	0	24	0	23,9	23,5	-
31.08.2022	0	0	0	24	0	22,9	22,5	-
01.09.2022	0	0	0	24	0	21,8	21,4	-
02.09.2022	0	0	0	24	0	21	20,6	-
03.09.2022	0	0	0	24	0	20,1	19,7	-
04.09.2022	0	0	0	24	0	19,6	19,3	-
05.09.2022	0	0	0	24	0	19,9	19,5	-
06.09.2022	0	0	0	24	0	19,3	19	-
07.09.2022	0	0	0	24	0	18,8	18,4	-
08.09.2022	0	0	0	24	0	18,9	18,6	-
09.09.2022	0	0	0	24	0	18,2	17,9	-
10.09.2022	0	0	0	24	0	17,8	17,5	-
11.09.2022	0	0	0	24	0	18,1	17,8	-
12.09.2022	0	0	0	24	0	18,4	18,1	-
13.09.2022	0	0	0	24	0	18,1	17,8	-
14.09.2022	0	0	0	24	0	18,5	18,2	-
15.09.2022	0	0	0	24	0	18,5	18,2	-
16.09.2022	0	0	0	24	0	18,4	18,1	-
17.09.2022	0	0	0	24	0	18,2	17,8	-
18.09.2022	0	0	0	24	0	17,8	17,5	-
19.09.2022	0	0	0	24	0	17,6	17,3	-
20.09.2022	0	0	0	24	0	17,5	17,2	-
Итого:	0	0,06	0	744	0	0	0	0
Гкал	0							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.08.2022	2095,63	269299,39	267457,2	95905,83
20.09.2022	2095,63	269299,45	267457,2	96649,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2022 9:17:48