

# #16799#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Орион, ООО, УК  
Адрес потребителя Калязинская 8, Калининград  
Номер абонента 6714  
Порядковый номер 1894  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32924  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2022	0	0	0	24	0	17,1	16,8	-
22.09.2022	0	0	0	24	0	17,1	16,8	-
23.09.2022	0	0	0	24	0	16,4	16	-
24.09.2022	0	0	0	24	0	16,4	16,1	-
25.09.2022	0	0	0	24	0	16,6	16,3	-
26.09.2022	0	0	0	24	0	16,5	16,2	-
27.09.2022	0	0	0	24	0	16,5	16,2	-
28.09.2022	0	0	0	24	0	16,4	16	-
29.09.2022	0	0	0	24	0	15,7	15,4	-
30.09.2022	0	0	0	24	0	15,6	15,3	-
01.10.2022	0	0	0	24	0	16,2	15,8	-
02.10.2022	0	0	0	24	0	16,5	16,1	-
03.10.2022	0	0	0	24	0	16,5	16,2	-
04.10.2022	0	0,02	0	24	0	16,4	16,1	-
05.10.2022	0	0	0	24	0	16,5	16,1	-
06.10.2022	0	0	0	24	0	16,6	16,2	-
07.10.2022	0	0	0	24	0	16,8	16,4	-
08.10.2022	0	0	0	24	0	16,7	16,2	-
09.10.2022	0	0	0	24	0	16,8	16,3	-
10.10.2022	0	0	0	24	0	16	15,6	-
11.10.2022	0	0	0	23,99	128	16,3	15,9	-
12.10.2022	0	0	0	24	0	16,2	15,8	-
13.10.2022	0	0	0	24	0	16	15,5	-
14.10.2022	0	0	0	24	0	15,7	15,2	-
15.10.2022	0	0	0	24	0	16	15,6	-
16.10.2022	0	0	0	24	0	16,6	16,2	-
17.10.2022	0	0	0	24	0	16,7	16,3	-
18.10.2022	0	0	0	24	0	17,1	16,7	-
19.10.2022	0	0	0	24	0	16,4	15,9	-
20.10.2022	0	0	0	24	0	15,1	14,6	-
Итого:	0	0,02	0	719,99	0	0	0	0
Гкал	0							

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.09.2022	2095,63	269299,45	267457,2	96649,83
20.10.2022	2095,63	269299,47	267457,2	97369,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 10:41:44