

#130100#

Абонент: Московский проспект 80-90, СКМ-2

 Тип: СКМ-2
 Номер: 0000101601
 Конфигурация: U0 система 1

УКЛР

 ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
 за период с 24.04.2025 по 23.05.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. M1, т	Под. труб. M2, Гкал	Разность, M1-M2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	P под., кПа	P обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.04.2025	2,21	240,28	0,00	240,28	70,56	57,17	13,39	437,80	375,00	24,00
25-26.04.2025	2,17	247,28	0,00	247,28	70,14	57,07	13,07	430,60	375,70	24,00
26-27.04.2025	2,29	262,25	0,00	262,25	70,33	56,93	13,40	429,40	377,40	24,00
27-28.04.2025	2,41	267,56	0,00	267,56	70,40	56,82	13,58	430,80	379,40	24,00
28-29.04.2025	2,36	265,21	0,00	265,21	70,59	57,10	13,49	435,90	382,00	24,00
29-30.04.2025	2,23	224,44	0,00	224,44	70,82	57,14	13,68	433,40	380,20	24,00
30-01.05.2025	2,23	221,15	0,00	221,15	71,19	56,97	14,22	433,90	379,80	24,00
01-02.05.2025	2,21	233,20	0,00	233,20	70,95	57,11	13,84	434,60	381,10	24,00
02-03.05.2025	2,28	237,48	0,00	237,48	71,35	57,12	14,23	436,30	381,20	24,00
03-04.05.2025	2,14	235,16	0,00	235,16	70,44	56,57	13,87	430,80	376,80	22,79
04-05.05.2025	2,41	262,47	0,00	262,47	71,20	57,54	13,66	433,40	379,50	24,00
05-06.05.2025	2,15	224,89	0,00	224,89	71,09	56,80	14,29	434,00	380,10	24,00
06-07.05.2025	2,19	247,73	0,00	247,73	71,38	57,67	13,71	433,40	380,00	24,00
07-08.05.2025	2,06	241,25	0,00	241,25	70,77	57,33	13,44	427,90	375,80	24,00
08-09.05.2025	2,24	274,03	0,00	274,03	71,10	57,83	13,27	438,00	384,70	24,00
09-10.05.2025	2,23	275,51	0,00	275,51	71,18	58,13	13,05	439,00	385,70	24,00
10-11.05.2025	2,31	294,26	0,00	294,26	70,88	56,74	14,14	436,40	384,80	24,00
11-12.05.2025	2,38	302,24	0,00	302,24	69,69	56,96	12,73	433,80	385,60	24,00
12-13.05.2025	2,21	289,93	0,00	289,93	70,91	58,23	12,68	437,60	384,20	24,00
13-14.05.2025	2,22	284,30	0,00	284,30	71,10	58,20	12,90	438,70	384,50	24,00
14-15.05.2025	2,19	267,66	0,00	267,66	71,43	58,11	13,32	437,40	381,90	24,00
15-16.05.2025	2,25	305,08	0,00	305,08	70,98	58,19	12,79	436,10	384,20	24,00
16-17.05.2025	2,25	306,30	0,00	306,30	70,69	57,90	12,79	434,70	378,30	24,00
17-18.05.2025	2,22	311,62	0,00	311,62	70,96	58,64	12,32	439,90	384,30	24,00
18-19.05.2025	2,31	316,96	0,00	316,96	70,56	58,22	12,34	439,20	386,50	24,00
19-20.05.2025	2,24	307,83	0,00	307,83	70,80	58,79	12,01	441,90	386,00	24,00
20-21.05.2025	2,25	314,50	0,00	314,50	60,30	58,54	1,76	374,10	336,50	24,00
21-22.05.2025	2,21	322,55	0,00	322,55	55,44	54,96	0,48	331,70	297,50	24,00
22-23.05.2025	2,21	327,22	0,00	327,22	56,27	50,34	5,93	322,10	287,30	24,00
23-24.05.2025	2,14	337,74	0,00	337,74	55,89	50,13	5,76	316,20	283,20	24,00
Итого	67,20	8 248,08	0,00	8 248,08	68,98	56,98	12,00	421,97	370,64	718,79

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 221,15 / 337,74 dT = T1-T2: 12,00

Показания интеграторов	На 00:00 24.04.2025	На 00:00 24.05.2025	Результат за период	На 26.05.2025 10:48:00
Количество тепловой энергии, Гкал	16 798,93	16 866,17	67,20	16 871,39
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	889 068,72	897 316,80	8 248,08	898 103,82
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	71 413,13	72 131,89	718,79	72 190,69
Время неработы, Час	---	---	1,21	---

Подписи
потребителя

Сформировано 26.05.2025 10:47:55

Подписи
поставщика