

Абонент: Московский проспект 80-90, СКМ-2

УКЛР

Тип: СКМ-2

Номер: 0000101601

Конфигурация: У0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.05.2025 по 23.06.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.05.2025	2,20	341,42	0,00	341,42	56,08	50,09	5,99	315,70	281,70	24,00
25-26.05.2025	2,17	317,00	0,00	317,00	55,75	50,02	5,73	314,70	281,00	24,00
26-27.05.2025	2,11	319,51	0,00	319,51	55,70	50,08	5,62	312,70	277,80	24,00
27-28.05.2025	2,08	323,01	0,00	323,01	55,39	50,05	5,34	312,60	276,30	24,00
28-29.05.2025	1,96	301,86	0,00	301,86	55,22	49,77	5,45	318,30	282,40	24,00
29-30.05.2025	2,02	312,16	0,00	312,16	55,25	50,10	5,15	321,10	286,60	24,00
30-31.05.2025	1,99	304,30	0,00	304,30	54,94	50,05	4,89	330,30	297,70	24,00
31-01.06.2025	2,10	327,89	0,00	327,89	54,79	49,99	4,80	336,00	302,50	24,00
01-02.06.2025	2,05	310,79	0,00	310,79	54,70	50,07	4,63	340,70	307,60	24,00
02-03.06.2025	2,04	312,53	0,00	312,53	59,37	52,89	6,48	398,40	357,90	24,00
03-04.06.2025	2,06	298,07	0,00	298,07	72,31	59,82	12,49	450,50	388,00	24,00
04-05.06.2025	2,05	302,66	0,00	302,66	72,54	59,73	12,81	450,80	387,50	24,00
05-06.06.2025	1,96	288,36	0,00	288,36	71,58	60,04	11,54	449,20	388,00	24,00
06-07.06.2025	1,85	285,62	0,00	285,62	71,55	60,04	11,51	450,00	388,00	24,00
07-08.06.2025	2,00	303,31	0,00	303,31	71,71	60,01	11,70	448,60	386,50	24,00
08-09.06.2025	2,04	309,08	0,00	309,08	71,41	59,80	11,61	447,10	386,40	24,00
09-10.06.2025	1,98	317,94	0,00	317,94	71,46	59,83	11,63	451,10	390,40	24,00
10-11.06.2025	1,93	317,60	0,00	317,60	71,28	59,05	12,23	442,40	388,10	24,00
11-12.06.2025	1,97	309,70	0,00	309,70	71,34	59,58	11,76	442,80	386,10	24,00
12-13.06.2025	1,92	299,78	0,00	299,78	71,00	59,34	11,66	443,70	385,70	24,00
13-14.06.2025	1,96	299,80	0,00	299,80	71,13	59,23	11,90	443,20	385,80	24,00
14-15.06.2025	1,90	300,59	0,00	300,59	71,07	59,09	11,98	442,80	385,30	24,00
15-16.06.2025	1,97	298,11	0,00	298,11	71,22	58,92	12,30	444,30	385,30	24,00
16-17.06.2025	1,87	280,47	0,00	280,47	71,04	59,29	11,75	444,20	384,40	24,00
17-18.06.2025	1,88	265,69	0,00	265,69	71,11	59,22	11,89	443,60	384,80	24,00
18-19.06.2025	1,72	213,40	0,00	213,40	70,85	58,34	12,51	443,00	383,00	24,00
19-20.06.2025	1,86	240,40	0,00	240,40	71,04	58,60	12,44	440,60	380,30	24,00
20-21.06.2025	1,92	241,02	0,00	241,02	71,23	58,74	12,49	443,60	379,90	24,00
21-22.06.2025	1,91	243,57	0,00	243,57	70,93	58,78	12,15	441,00	380,00	24,00
22-23.06.2025	1,97	268,52	0,00	268,52	71,00	58,86	12,14	440,40	379,40	24,00
23-24.06.2025	1,89	241,99	0,00	241,99	71,16	58,82	12,34	441,70	378,70	24,00
Итого	61,33	9 096,15	0,00	9 096,15	66,30	56,39	9,90	407,91	355,91	744,00


Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 213,40 / 341,42 dT = T1-T2: 9,90

Показания интеграторов	На 00:00 24.05.2025	На 00:00 24.06.2025	Результат за период	На 24.06.2025 5:43:00
Количество тепловой энергии, Гкал	16 866,17	16 927,47	61,33	16 927,81
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	897 316,80	906 412,92	9 096,15	906 449,91
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	72 131,89	72 875,85	744,00	72 881,58
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Сформировано 24.06.2025 5:48:45



Подписи
поставщика

