

#27783#

Абонент: Московский пр 80-90, СКМ-2

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101601
Конфигурация: U1 система 1

УКЛР

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.07.2023 по 23.08.2023

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.07.2023	1,83	76,42	0,00	76,42	71,42	54,15	17,27	456,80	404,80	24,00
25-26.07.2023	1,81	75,38	0,00	75,38	70,36	53,41	16,95	459,20	407,10	24,00
26-27.07.2023	1,82	88,50	0,00	88,50	70,00	54,06	15,94	456,00	406,40	24,00
27-28.07.2023	1,83	74,43	0,00	74,43	70,38	53,44	16,94	458,50	406,70	24,00
28-29.07.2023	1,84	75,46	0,00	75,46	70,57	53,57	17,00	458,40	406,40	24,00
29-30.07.2023	1,84	75,52	0,00	75,52	70,47	53,55	16,92	458,70	406,60	24,00
30-31.07.2023	1,88	75,35	0,00	75,35	70,69	53,36	17,33	458,30	406,50	24,00
31-01.08.2023	1,83	79,01	0,00	79,01	70,48	53,36	17,12	457,50	407,10	24,00
01-02.08.2023	1,86	72,80	0,00	72,80	70,87	53,34	17,53	457,80	408,10	24,00
02-03.08.2023	1,81	76,34	0,00	76,34	70,28	53,20	17,08	453,10	408,40	24,00
03-04.08.2023	1,89	84,71	0,00	84,71	70,40	53,57	16,83	452,50	407,60	24,00
04-05.08.2023	1,76	73,92	0,00	73,92	70,41	53,02	17,39	453,20	408,20	24,00
05-06.08.2023	1,73	72,59	0,00	72,59	70,61	53,06	17,55	451,10	406,90	24,00
06-07.08.2023	1,84	82,20	0,00	82,20	70,64	53,60	17,04	449,50	406,40	24,00
07-08.08.2023	1,79	82,58	0,00	82,58	70,22	53,66	16,56	450,30	408,10	24,00
08-09.08.2023	1,83	78,21	0,00	78,21	70,49	53,58	16,91	450,70	408,30	24,00
09-10.08.2023	1,86	75,70	0,00	75,70	70,45	52,87	17,58	447,30	406,10	24,00
10-11.08.2023	1,83	77,19	0,00	77,19	70,55	53,28	17,27	448,20	407,00	24,00
11-12.08.2023	1,87	81,24	0,00	81,24	70,38	53,18	17,20	447,00	406,90	24,00
12-13.08.2023	1,89	83,39	0,00	83,39	70,10	52,83	17,27	446,60	406,80	24,00
13-14.08.2023	1,83	78,18	0,00	78,18	70,38	52,94	17,44	445,60	405,40	24,00
14-15.08.2023	1,84	77,30	0,00	77,30	71,19	53,61	17,58	446,90	404,50	24,00
15-16.08.2023	1,70	72,64	0,00	72,64	71,76	53,98	17,78	451,30	407,10	22,56
16-17.08.2023	1,71	67,35	0,00	67,35	70,46	52,83	17,63	453,90	406,10	24,00
17-18.08.2023	1,72	71,57	0,00	71,57	71,25	53,91	17,34	454,20	406,80	24,00
18-19.08.2023	1,71	70,57	0,00	70,57	70,60	53,41	17,19	457,10	410,30	24,00
19-20.08.2023	1,69	72,25	0,00	72,25	70,42	53,26	17,16	451,40	405,00	24,00
20-21.08.2023	1,73	68,88	0,00	68,88	70,87	53,20	17,67	452,20	404,60	24,00
21-22.08.2023	1,68	68,04	0,00	68,04	71,26	53,33	17,93	451,50	404,30	24,00
22-23.08.2023	1,72	74,06	0,00	74,06	71,10	52,38	18,72	452,30	406,50	24,00
23-24.08.2023	1,71	69,02	0,00	69,02	71,44	53,32	18,12	450,60	404,60	24,00
Итого	55,68	2 350,80	0,00	2 350,80	70,66	53,36	17,30	452,83	406,63	742,56

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 67,35 / 88,50 dT = T1-T2: 17,30

Показания интеграторов	На 00:00 24.07.2023	На 00:00 24.08.2023	Результат за период	На 24.08.2023 11:43:00
Количество тепловой энергии, Гкал	13 474,56	13 530,23	55,68	13 530,98
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	751 547,12	753 897,91	2 350,80	753 928,19
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	56 868,51	57 611,03	742,56	57 622,76
Время неработы, Час	---	---	1,44	---

Подписи
потребителя

Сформировано 24.08.2023 11:39:49

Подписи
поставщика