

Абонент: Московский 80-90, СКМ-2
УКЛР

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101601
Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.08.2023 по 23.09.2023


Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.08.2023	1,67	65,60	0,00	65,60	72,16	53,35	18,81	452,60	406,10	24,00
25-26.08.2023	1,73	66,40	0,00	66,40	71,96	53,20	18,76	454,10	407,70	24,00
26-27.08.2023	1,73	66,89	0,00	66,89	72,47	53,06	19,41	450,70	405,40	23,99
27-28.08.2023	1,75	64,38	0,00	64,38	72,16	53,05	19,11	452,50	405,70	24,00
28-29.08.2023	1,81	72,30	0,00	72,30	71,87	53,66	18,21	452,10	407,30	24,00
29-30.08.2023	1,73	71,40	0,00	71,40	70,64	53,65	16,99	450,20	405,20	24,00
30-31.08.2023	1,78	87,88	0,00	87,88	70,17	53,76	16,41	445,40	404,70	24,00
31-01.09.2023	1,79	80,29	0,00	80,29	70,34	53,70	16,64	451,70	407,60	24,00
01-02.09.2023	1,83	82,50	0,00	82,50	71,15	53,90	17,25	451,10	407,30	24,00
02-03.09.2023	1,86	79,54	0,00	79,54	72,24	54,08	18,16	453,60	408,50	24,00
03-04.09.2023	2,00	83,10	0,00	83,10	71,84	53,87	17,97	452,80	407,40	24,00
04-05.09.2023	1,85	82,73	0,00	82,73	70,61	53,65	16,96	452,90	408,00	24,00
05-06.09.2023	1,84	80,10	0,00	80,10	70,76	53,20	17,56	451,30	407,40	24,00
06-07.09.2023	1,83	77,87	0,00	77,87	72,40	54,25	18,15	454,20	408,10	24,00
07-08.09.2023	1,80	74,78	0,00	74,78	71,70	53,54	18,16	454,20	408,30	24,00
08-09.09.2023	1,78	76,25	0,00	76,25	72,67	54,44	18,23	454,20	407,40	24,00
09-10.09.2023	1,90	79,47	0,00	79,47	71,80	53,54	18,26	452,80	407,40	24,00
10-11.09.2023	1,88	77,69	0,00	77,69	73,04	54,20	18,84	454,50	408,80	24,00
11-12.09.2023	1,79	74,46	0,00	74,46	73,13	54,27	18,86	455,50	409,40	24,00
12-13.09.2023	1,75	71,40	0,00	71,40	72,03	51,84	20,19	452,30	407,30	24,00
13-14.09.2023	1,64	70,21	0,00	70,21	71,84	50,50	21,34	465,50	420,00	21,95
14-15.09.2023	1,80	80,24	0,00	80,24	70,58	49,75	20,83	471,00	427,50	24,00
15-16.09.2023	1,74	75,89	0,00	75,89	71,15	49,72	21,43	468,50	427,00	24,00
16-17.09.2023	1,92	76,74	0,00	76,74	70,54	48,33	22,21	467,90	429,00	24,00
17-18.09.2023	1,99	78,98	0,00	78,98	71,02	48,60	22,42	465,00	428,20	24,00
18-19.09.2023	1,94	77,36	0,00	77,36	70,86	48,24	22,62	466,20	429,50	24,00
19-20.09.2023	1,19	69,05	0,00	69,05	66,38	49,03	17,35	428,70	402,50	24,00
20-21.09.2023	1,99	104,24	0,00	104,24	71,05	48,31	22,74	472,40	433,60	24,00
21-22.09.2023	1,90	81,45	0,00	81,45	71,44	47,41	24,03	474,40	434,70	24,00
22-23.09.2023	1,90	70,50	0,00	70,50	72,03	47,60	24,43	470,10	432,90	24,00
23-24.09.2023	1,91	73,19	0,00	73,19	72,77	48,09	24,68	469,20	432,70	24,00
Итого	56,02	2 372,88	0,00	2 372,88	71,45	51,86	19,58	457,02	414,28	741,94

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 64,38 / 104,24 dT = T1-T2: 19,58

Показания интеграторов	На 00:00 24.08.2023	На 00:00 24.09.2023	Результат за период	На 25.09.2023 2:45:00
Количество тепловой энергии, Гкал	13 530,23	13 586,24	56,02	13 588,44
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	753 897,91	756 270,80	2 372,88	756 359,97
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	57 611,03	58 352,94	741,94	58 379,68
Время неработы, Час	---	---	2,06	---

Подписи
потребителя



Сформировано 25.09.2023 7:55:27

Подписи
поставщика

