

Абонент: Московский пр 80-90, СКМ-2
УКЛР

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101601
Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.09.2023 по 23.10.2023

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.09.2023	2,03	80,05	0,00	80,05	71,19	48,58	22,61	471,50	434,60	23,98
25-26.09.2023	1,93	80,58	0,00	80,58	71,96	49,45	22,51	471,60	434,90	23,96
26-27.09.2023	1,92	86,71	0,00	86,71	71,56	49,64	21,92	473,10	436,30	24,00
27-28.09.2023	1,84	81,11	0,00	81,11	71,01	49,21	21,80	475,70	437,80	24,00
28-29.09.2023	1,79	78,05	0,00	78,05	70,70	48,96	21,74	474,00	436,20	24,00
29-30.09.2023	1,82	78,56	0,00	78,56	70,76	48,80	21,96	473,30	435,30	24,00
30-01.10.2023	1,81	79,97	0,00	79,97	71,75	49,63	22,12	472,80	434,70	24,00
01-02.10.2023	1,96	87,06	0,00	87,06	71,54	49,06	22,48	471,40	434,10	24,00
02-03.10.2023	1,86	83,51	0,00	83,51	72,75	50,03	22,72	471,40	434,40	24,00
03-04.10.2023	1,82	74,37	0,00	74,37	73,55	49,67	23,88	474,90	430,70	24,00
04-05.10.2023	1,88	80,33	0,00	80,33	74,48	50,13	24,35	474,40	428,50	24,00
05-06.10.2023	1,90	86,75	0,00	86,75	73,95	50,21	23,74	472,30	428,60	24,00
06-07.10.2023	1,95	88,45	0,00	88,45	73,53	50,08	23,45	472,80	428,10	24,00
07-08.10.2023	1,95	84,73	0,00	84,73	74,89	50,54	24,35	476,10	430,70	24,00
08-09.10.2023	2,10	89,15	0,00	89,15	75,38	50,41	24,97	473,80	430,80	24,00
09-10.10.2023	2,06	92,24	0,00	92,24	74,93	50,36	24,57	470,20	430,10	24,00
10-11.10.2023	2,10	94,64	0,00	94,64	74,04	50,37	23,67	467,30	430,30	24,00
11-12.10.2023	2,03	98,83	0,00	98,83	72,65	49,63	23,02	473,50	432,70	24,00
12-13.10.2023	3,05	117,79	0,00	117,79	73,12	48,89	24,23	476,10	438,60	24,00
13-14.10.2023	5,29	204,07	0,00	204,07	73,35	48,14	25,21	481,90	448,20	24,00
14-15.10.2023	4,84	173,87	0,00	173,87	73,70	48,09	25,61	482,40	449,00	24,00
15-16.10.2023	5,73	208,67	0,00	208,67	75,77	49,01	26,76	477,30	447,50	24,00
16-17.10.2023	5,97	230,42	0,00	230,42	74,42	48,59	25,83	478,70	450,50	24,00
17-18.10.2023	5,96	219,33	0,00	219,33	72,63	47,53	25,10	468,90	440,60	24,00
18-19.10.2023	5,70	212,85	0,00	212,85	71,08	46,93	24,15	484,90	455,30	24,00
19-20.10.2023	7,06	260,61	0,00	260,61	70,80	46,94	23,86	482,80	455,60	24,00
20-21.10.2023	7,70	283,43	0,00	283,43	71,50	47,39	24,11	482,20	456,10	24,00
21-22.10.2023	7,08	269,09	0,00	269,09	71,01	46,79	24,22	482,90	456,20	24,00
22-23.10.2023	6,11	226,76	0,00	226,76	70,71	47,32	23,39	485,80	456,00	24,00
23-24.10.2023	5,54	209,25	0,00	209,25	70,36	46,83	23,53	484,30	454,80	24,00
Итого	104,78	4 141,23	0,00	4 141,23	72,64	48,91	23,73	475,94	439,91	719,94

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 74,37 / 283,43 dT = T1-T2: 23,73

Показания интеграторов	На 00:00 24.09.2023	На 00:00 24.10.2023	Результат за период	На 24.10.2023 13:47:00
Количество тепловой энергии, Гкал	13 586,24	13 691,03	104,78	13 694,36
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	756 270,80	760 412,06	4 141,23	760 539,93
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	58 352,94	59 072,86	719,94	59 086,65
Время неработы, Час	---	---	0,06	---

Подписи
потребителя



Подписи
поставщика



Сформировано 24.10.2023 13:44:29