

#296982#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель МКД Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 5-15, Калининград
Номер абонента 4760
Порядковый номер 7813
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16046044
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 26,03 | 0 | 348,075 | 0 | 0,048 | 341,468 | 0 | 0,048 | 24 | 0 | 62,2 | 45,5 | 0,38 | 0,31 | - |
| 20.03.2026 | 33,904 | 0,005 | 337,615 | 0 | 0,001 | 330,225 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 68,7 | 44,3 | 0,5 | 0,34 | - |
| 21.03.2026 | 39,011 | 0 | 352,18 | 0 | 0 | 343,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 46,8 | 0,55 | 0,36 | - |
| 22.03.2026 | 41,089 | 0 | 371,805 | 0 | 0 | 362,833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 46,7 | 0,55 | 0,36 | - |
| 23.03.2026 | 35,046 | 0 | 294,46 | 0 | 0 | 287,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 44,6 | 0,57 | 0,35 | - |
| 24.03.2026 | 34,001 | 0 | 281,475 | 0 | 0 | 274,634 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 44,4 | 0,57 | 0,35 | - |
| 25.03.2026 | 30,804 | 0 | 244,91 | 0 | 0 | 239,036 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 42,9 | 0,58 | 0,35 | - |
| 26.03.2026 | 37,057 | 0 | 309,77 | 0 | 0 | 302,316 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 44,4 | 0,55 | 0,35 | - |
| 27.03.2026 | 41,745 | 0 | 371,14 | 0 | 0 | 362,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 46,4 | 0,56 | 0,36 | - |
| 28.03.2026 | 39,118 | 0 | 335,795 | 0 | 0 | 327,604 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 45,7 | 0,53 | 0,34 | - |
| 29.03.2026 | 37,521 | 0 | 308,89 | 0 | 0 | 301,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 44,3 | 0,54 | 0,34 | - |
| 30.03.2026 | 36,237 | 0 | 300,71 | 0 | 0 | 293,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 44,5 | 0,54 | 0,35 | - |
| 31.03.2026 | 38,942 | 0 | 330,365 | 0 | 0 | 322,326 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 45,2 | 0,54 | 0,35 | - |
| 01.04.2026 | 42,012 | 0 | 373,24 | 0 | 0 | 364,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 46,3 | 0,53 | 0,36 | - |
| 02.04.2026 | 8,917 | 0 | 201,56 | 0 | 0,112 | 199,243 | 0 | 0,111 | 24 | 0 | 45,2 | 36,8 | 0,45 | 0,41 | - |
| 03.04.2026 | 36,617 | 0,013 | 357,405 | 0 | 0,014 | 349,451 | 0 | 0,014 | 24 | 0 | 69,9 | 44,9 | 0,52 | 0,37 | - |
| 04.04.2026 | 38,117 | 0,001 | 314,405 | 0 | 0 | 306,766 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 44,4 | 0,54 | 0,35 | - |
| 05.04.2026 | 36,047 | 0 | 296,225 | 0 | 0 | 289,024 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 44,2 | 0,54 | 0,35 | - |
| 06.04.2026 | 37,286 | 0 | 303,17 | 0 | 0 | 295,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 44 | 0,54 | 0,35 | - |
| 07.04.2026 | 40,021 | 0 | 340,395 | 0 | 0 | 332,174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 45 | 0,51 | 0,35 | - |
| 08.04.2026 | 43,753 | 0 | 370,565 | 0 | 0 | 361,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 46 | 0,53 | 0,36 | - |
| 09.04.2026 | 45,052 | 0 | 400,22 | 0 | 0 | 390,399 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 46,9 | 0,53 | 0,36 | - |
| 10.04.2026 | 42,784 | 0 | 379,365 | 0 | 0 | 370,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 46,7 | 0,54 | 0,36 | - |
| 11.04.2026 | 38,582 | 0 | 331,39 | 0 | 0 | 323,383 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 45,4 | 0,55 | 0,35 | - |
| 12.04.2026 | 35,469 | 0 | 306,27 | 0 | 0 | 298,861 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 45,6 | 0,55 | 0,34 | - |
| 13.04.2026 | 34,301 | 0 | 289,75 | 0 | 0 | 282,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 44,7 | 0,55 | 0,35 | - |
| 14.04.2026 | 30,469 | 0 | 250,225 | 0 | 0 | 244,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 43,9 | 0,54 | 0,34 | - |
| 15.04.2026 | 30,064 | 0 | 243,54 | 0 | 0 | 237,671 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 43,4 | 0,53 | 0,34 | - |
| 16.04.2026 | 35,308 | 0 | 296,515 | 0 | 0 | 289,319 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 44,8 | 0,53 | 0,35 | - |
| 17.04.2026 | 35,834 | 0 | 297,96 | 0 | 0,054 | 290,717 | 0 | 0,054 | 24 | 0 | 74,1 | 44,7 | 0,54 | 0,35 | - |
| 18.04.2026 | 33,559 | 0,009 | 277,39 | 0 | 0 | 270,638 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 44,5 | 0,55 | 0,34 | - |
| Итого: | 1114,697 | 0 | 9816,78 | 0 | 0,229 | 9584,479 | 0 | 0,228 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 266,241 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 18.03.2026 | 8266,709 | 76812,035 | 0 | 5,181 | 74738,001 | 0 | 5,1 | 4379 | 697 |
| 18.04.2026 | 9381,406 | 86628,815 | 0 | 5,41 | 84322,478 | 0 | 5,327 | 5123 | 697 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:28:13