

#133955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МКД Сервис, ООО, УК

Московский проспект 5-15, Калининград

4760

7813

ТВ7 (ASCII)

16046044

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	6,721	0,002	266,415	0	0,022	260,247	0	0,022	24	0	72,1	65,9	0,48	0,46	-
25.05.2025	6,576	0,006	267,275	0	0,018	261,036	0	0,018	24	0	72,3	66,3	0,48	0,46	-
26.05.2025	5,922	0,005	279,925	0	0,001	273,406	0	0,001	24	0	72,3	67,2	0,48	0,46	-
27.05.2025	5,894	0	291,19	0	0	284,41	0	0	24	0	72,3	67,3	0,48	0,46	-
28.05.2025	6,216	0	297,165	0	0,002	290,263	0	0,002	24	0	72,1	67	0,48	0,46	-
29.05.2025	5,218	0,001	214,02	0	0	209,019	0	0	24	0	72,4	66,4	0,48	0,46	-
30.05.2025	6,785	0	195,205	0	0	190,643	0	0	24	0	72,3	63,8	0,48	0,46	-
31.05.2025	6,647	0	195,86	0	0	191,313	0	0	24	0	72,1	63,8	0,48	0,46	-
01.06.2025	6,751	0	196,225	0	0	191,649	0	0	24	0	72,3	63,8	0,48	0,46	-
02.06.2025	6,41	0	190,985	0	0	186,56	0	0	24	0	72	63,8	0,48	0,46	-
03.06.2025	6,464	0	193,495	0	0	189,009	0	0	24	0	72,1	64	0,48	0,46	-
04.06.2025	6,451	0	193,34	0	0	188,852	0	0	24	0	72,2	64	0,48	0,46	-
05.06.2025	6,557	0	200,51	0	0	195,861	0	0	24	0	72,1	64,1	0,48	0,46	-
06.06.2025	6,392	0	199,065	0	0	194,46	0	0	24	0	72	64,1	0,48	0,46	-
07.06.2025	6,223	0	194,13	0	0	189,62	0	0	24	0	72,1	64,3	0,48	0,46	-
08.06.2025	6,388	0	200,095	0	0	195,492	0	0	24	0	71,8	64	0,48	0,46	-
09.06.2025	6,323	0	200,92	0	0	196,278	0	0	24	0	71,9	64,2	0,48	0,47	-
10.06.2025	6,562	0	203,67	0	0	198,994	0	0	24	0	71,7	63,9	0,48	0,46	-
11.06.2025	6,473	0	196,555	0	0	191,998	0	0	24	0	72,1	64,1	0,48	0,47	-
12.06.2025	6,255	0	189,565	0	0	185,164	0	0	24	0	72,1	64	0,48	0,47	-
13.06.2025	6,546	0	199,205	0	0	194,575	0	0	24	0	72,2	64,2	0,48	0,47	-
14.06.2025	6,489	0	205,93	0	0	201,193	0	0	24	0	71,7	64	0,48	0,46	-
15.06.2025	6,248	0	194,365	0	0	189,833	0	0	24	0	72,2	64,4	0,48	0,46	-
16.06.2025	4,479	0	135,63	0	0	132,466	0	0	24	0	72,3	64,2	0,48	0,43	-
17.06.2025	4,435	0	138,14	0	0	134,931	0	0	17	7	72,1	64,2	0,49	0,44	-
18.06.2025	3,146	0	95,93	0	0	93,786	0	0	17	7	70,5	62,5	0,32	0,32	-
19.06.2025	5,638	0	180,725	0	0	176,639	0	0	24	0	71,2	63,6	0,46	0,45	-
20.06.2025	6,277	0	223,235	0	0	218,007	0	0	24	0	72,4	65,6	0,47	0,45	-
21.06.2025	6,667	0	271,5	0	0	265,174	0	0	24	0	72,3	66,3	0,47	0,45	-
22.06.2025	6,684	0	263,29	0	0	257,143	0	0	24	0	72,2	66	0,47	0,45	-
23.06.2025	6,892	0	255,765	0	0	249,813	0	0	24	0	72,3	65,7	0,48	0,45	-
Итого:	190,729	0	6529,325	0	0,043	6377,834	0	0,043	730	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,555														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч730

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	31276,495	263060,65	0	205,338	256612,436	0	203,127	32285	1158
23.06.2025	31467,224	269589,975	0	205,381	262990,272	0	203,169	33015	1172

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:36:29