

#28783#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель МКД Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 5-15, Калининград
Номер абонента 4760
Порядковый номер 7813
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16046044
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	7,724	0	71,23	0	0	69,646	0	0	24	0	70,4	43,9	0,49	0,44	-
25.07.2023	7,151	0	64,23	0	0,001	62,792	0	0	24	0	70,7	43,5	0,5	0,43	-
26.07.2023	7,56	0	78,96	0	0,007	77,288	0	0,007	21	3	68,5	45,2	0,48	0,44	-
27.07.2023	7,796	0,001	72,105	0	0	70,51	0	0	24	0	70,2	43,8	0,49	0,44	-
28.07.2023	7,607	0	70,015	0	0	68,456	0	0	24	0	70,4	43,8	0,49	0,44	-
29.07.2023	7,847	0	71,86	0	0,003	70,264	0	0,003	24	0	70,4	43,7	0,49	0,44	-
30.07.2023	8,159	0	73,525	0	0	71,882	0	0	24	0	70,6	43,5	0,49	0,44	-
31.07.2023	7,722	0	71,67	0	0,008	70,085	0	0,008	24	0	70,2	43,9	0,49	0,44	-
01.08.2023	7,802	0,001	69,045	0	0,011	67,486	0	0,011	24	0	71	43,4	0,49	0,44	-
02.08.2023	7,632	0,002	70,885	0	0	69,319	0	0	24	0	70,1	43,8	0,48	0,44	-
03.08.2023	7,635	0	73,14	0	0,006	71,549	0	0,006	24	0	69,6	44,1	0,48	0,44	-
04.08.2023	7,452	0,001	68,795	0	0,002	67,269	0	0,002	24	0	70,3	43,8	0,48	0,45	-
05.08.2023	7,54	0	69,605	0	0	68,062	0	0	24	0	70,3	43,8	0,48	0,45	-
06.08.2023	7,797	0	74,075	0	0,002	72,458	0	0,002	24	0	69,7	44	0,48	0,45	-
07.08.2023	7,596	0	75,8	0	0,004	74,18	0	0,004	24	0	68,9	44,4	0,47	0,45	-
08.08.2023	7,862	0,001	72,665	0	0,027	71,065	0	0,027	24	0	70	43,6	0,47	0,45	-
09.08.2023	7,914	0,004	70,95	0	0,001	69,365	0	0,001	24	0	70,5	43,3	0,47	0,45	-
10.08.2023	8,083	0	73,275	0	0,001	71,653	0	0,001	24	0	70,2	43,3	0,47	0,45	-
11.08.2023	7,789	0	73	0	0	71,401	0	0	24	0	69,8	43,8	0,47	0,45	-
12.08.2023	7,553	0	72,405	0	0	70,832	0	0	24	0	69,5	44	0,47	0,45	-
13.08.2023	7,966	0	73,82	0	0,308	72,199	0	0,305	24	0	70	43,8	0,47	0,45	-
14.08.2023	7,605	0,049	70,085	0	0,023	68,529	0	0,023	24	0	70,3	43,8	0,47	0,45	-
15.08.2023	7,405	0,004	69,87	0	0,206	68,331	0	0,204	24	0	70	44,2	0,47	0,44	-
16.08.2023	7,162	0,033	64,49	0	0,001	63,027	0	0,001	24	0	71,2	44	0,48	0,44	-
17.08.2023	7,51	0	68,655	0	0,005	67,117	0	0,005	24	0	70,7	44	0,48	0,44	-
18.08.2023	7,039	0,001	65,04	0	0,001	63,586	0	0,001	24	0	70,6	44,2	0,48	0,44	-
19.08.2023	6,953	0	66,265	0	0,007	64,8	0	0,007	24	0	70,2	44,6	0,48	0,44	-
20.08.2023	7,015	0,001	64,655	0	0	63,202	0	0	24	0	70,8	44,3	0,48	0,44	-
21.08.2023	6,726	0	62,04	0	0,006	60,639	0	0,006	24	0	70,9	44,5	0,48	0,44	-
22.08.2023	6,71	0,001	64,305	0	0,024	62,879	0	0,024	24	0	70,3	44,9	0,48	0,44	-
23.08.2023	6,838	0,004	63,1	0	0,001	61,678	0	0,001	24	0	70,9	44,5	0,48	0,44	-
Итого:	233,15	0	2169,56	0	0,655	2121,549	0	0,649	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,687														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	16185,312	125910,15	0	26,825	122767,384	0	26,293	16211	1152
23.08.2023	16418,463	128079,71	0	27,48	124888,932	0	26,941	16952	1155

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2023 8:13:55