

#95254#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель МКД Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский проспект 5-15, Калининград  
Номер абонента 4760  
Порядковый номер 7813  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16046044  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	7,664	0	91,1	0	0	89,086	0	0	24	0	70,1	49,6	0,48	0,46	-
25.08.2024	7,311	0	88,635	0	0	86,699	0	0	24	0	69,7	49,5	0,48	0,46	-
26.08.2024	7,293	0	85,395	0	0	83,53	0	0	24	0	69,7	48,8	0,47	0,46	-
27.08.2024	7,246	0	80,06	0	0	78,282	0	0	24	0	70,4	48,3	0,48	0,46	-
28.08.2024	7,211	0	78,02	0	0	76,295	0	0	24	0	70,2	47,7	0,48	0,45	-
29.08.2024	7,142	0	79,925	0	0	78,161	0	0	24	0	70,1	48,3	0,47	0,45	-
30.08.2024	6,877	0	75,83	0	0	74,134	0	0	24	0	70,5	48,4	0,48	0,45	-
31.08.2024	7,076	0	78,23	0	0	76,478	0	0	24	0	70,7	48,6	0,47	0,45	-
01.09.2024	7,623	0	86,575	0	0	84,658	0	0	24	0	70,2	48,7	0,47	0,45	-
02.09.2024	7,434	0	88,285	0	0	86,376	0	0	24	0	69,3	48,7	0,47	0,45	-
03.09.2024	7,311	0	81,335	0	0	79,548	0	0	24	0	69,9	48	0,47	0,45	-
04.09.2024	7,326	0	78,015	0	0	76,269	0	0	24	0	70,6	47,7	0,48	0,46	-
05.09.2024	7,264	0	78,1	0	0	76,403	0	0	24	0	69,5	46,8	0,48	0,46	-
06.09.2024	7,193	0	73,41	0	0	71,809	0	0	24	0	69,7	45,7	0,48	0,46	-
07.09.2024	6,967	0	70,635	0	0	69,072	0	0	24	0	70,2	46,1	0,48	0,46	-
08.09.2024	7,431	0	80,895	0	0	79,131	0	0	24	0	69,6	47,2	0,48	0,46	-
09.09.2024	7,223	0	81,12	0	0	79,355	0	0	24	0	69,5	47,8	0,48	0,46	-
10.09.2024	7,339	0	81,08	0	0	79,292	0	0	24	0	70,1	48	0,48	0,46	-
11.09.2024	7,406	0	83,105	0	0	81,283	0	0	24	0	69,9	48,2	0,48	0,46	-
12.09.2024	7,657	0	92,63	0	0	90,615	0	0	24	0	69,5	49,3	0,47	0,46	-
13.09.2024	7,121	0	81,235	0	0	79,441	0	0	24	0	70,1	48,7	0,48	0,46	-
14.09.2024	7,317	0	84,675	0	0	82,816	0	0	24	0	70	48,9	0,48	0,46	-
15.09.2024	7,874	0	89,315	0	0	87,35	0	0	24	0	70	48,4	0,47	0,46	-
16.09.2024	7,299	0	83,975	0	0	82,13	0	0	24	0	69,9	48,7	0,47	0,46	-
17.09.2024	7,114	0	77,82	0	0	76,087	0	0	24	0	70,4	48	0,47	0,46	-
18.09.2024	7,197	0	77,19	0	0	75,477	0	0	24	0	70,4	47,6	0,47	0,46	-
19.09.2024	6,91	0	76,17	0	0	74,48	0	0	24	0	70,2	48	0,47	0,46	-
20.09.2024	7,001	0	76,195	0	0	74,506	0	0	24	0	70,3	47,8	0,47	0,46	-
21.09.2024	7,196	0	81,5	0	0	79,719	0	0	24	0	69,8	48,2	0,47	0,46	-
22.09.2024	7,591	0	85,78	0	0	83,89	0	0	24	0	70	48,4	0,47	0,46	-
23.09.2024	7,261	0	80,405	0	0	78,626	0	0	24	0	70,2	48,1	0,47	0,46	-
Итого:	225,875	0	2526,64	0	0	2470,998	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,949														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	24678,053	201025,785	0	131,132	196052,625	0	129,625	25733	1158
23.09.2024	24903,928	203552,425	0	131,132	198523,622	0	129,625	26477	1158

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 7:58:30