

#112697#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма
Адрес потребителя Ботаническая 2, Калининград
Номер абонента 4778
Порядковый номер 2583
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 20.12.2024 | 0,772 | 23,38 | 24 | 0 | 71 | 42,3 | - |
| 21.12.2024 | 0,85 | 27,6 | 24 | 0 | 72,1 | 45,6 | - |
| 22.12.2024 | 0,733 | 22,6 | 24 | 0 | 72,1 | 44,1 | - |
| 23.12.2024 | 0,725 | 22,02 | 24 | 0 | 71,9 | 43,6 | - |
| 24.12.2024 | 0,775 | 21,64 | 24 | 0 | 75,7 | 44,8 | - |
| 25.12.2024 | 0,816 | 23,72 | 24 | 0 | 75 | 45,4 | - |
| 26.12.2024 | 0,7 | 21,74 | 24 | 0 | 72,1 | 44,3 | - |
| 27.12.2024 | 0,64 | 18,73 | 24 | 0 | 71,5 | 42,1 | - |
| 28.12.2024 | 0,724 | 23,18 | 24 | 0 | 70,2 | 43,3 | - |
| 29.12.2024 | 0,709 | 21,86 | 24 | 0 | 72 | 44 | - |
| 30.12.2024 | 0,686 | 21,43 | 24 | 0 | 71,4 | 43,8 | - |
| 31.12.2024 | 0,726 | 22,68 | 24 | 0 | 71 | 43,5 | - |
| 01.01.2025 | 0,789 | 25,47 | 24 | 0 | 71,4 | 44,6 | - |
| 02.01.2025 | 0,843 | 26,3 | 24 | 0 | 73,3 | 45,4 | - |
| 03.01.2025 | 1,009 | 29,57 | 24 | 0 | 78,7 | 49,4 | - |
| 04.01.2025 | 0,979 | 27,75 | 24 | 0 | 79,9 | 49,5 | - |
| 05.01.2025 | 0,944 | 26,28 | 24 | 0 | 80,6 | 49,7 | - |
| 06.01.2025 | 0,935 | 26,7 | 24 | 0 | 79,4 | 49,3 | - |
| 07.01.2025 | 0,721 | 21,91 | 24 | 0 | 71,7 | 43,4 | - |
| 08.01.2025 | 0,806 | 25,33 | 24 | 0 | 73,4 | 45,9 | - |
| 09.01.2025 | 0,891 | 26,63 | 24 | 0 | 76,4 | 47,5 | - |
| 10.01.2025 | 0,883 | 26,45 | 24 | 0 | 75,4 | 46,4 | - |
| 11.01.2025 | 0,953 | 28,24 | 24 | 0 | 78,3 | 49,3 | - |
| 12.01.2025 | 0,973 | 27,89 | 24 | 0 | 78,8 | 48,7 | - |
| 13.01.2025 | 1,041 | 30,26 | 24 | 0 | 78,8 | 49,2 | - |
| 14.01.2025 | 0,982 | 29,6 | 24 | 0 | 77,8 | 49,2 | - |
| 15.01.2025 | 0,728 | 22,61 | 24 | 0 | 73 | 45,1 | - |
| 16.01.2025 | 0,784 | 24,96 | 24 | 0 | 72,6 | 45,6 | - |
| 17.01.2025 | 0,726 | 22,12 | 24 | 0 | 72,4 | 44 | - |
| 18.01.2025 | 0,728 | 22,87 | 24 | 0 | 71,6 | 44,1 | - |
| 19.01.2025 | 0,817 | 26,4 | 24 | 0 | 72,3 | 45,7 | - |
| 20.01.2025 | 0,843 | 25,91 | 24 | 0 | 76,1 | 48 | - |
| Итого: | 26,231 | 793,83 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,558 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 19.12.2024 | 3618,12 | 101661,76 | 149360,54 |
| 20.01.2025 | 3644,351 | 102455,59 | 150128,54 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.01.2025 7:38:56 |