

#16759#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 93, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7439
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031185
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	8,91	0	74,99	50,134	0	73,616	49,583	0	24	0	63,3	48,7	0,49	0,42	4,6
25.04.2021	9,101	0	75,96	49,969	0	74,577	49,416	0	24	0	63,2	48,8	0,49	0,42	4
26.04.2021	8,264	0	71,92	49,655	0	70,613	49,117	0	24	0	63,1	48,3	0,5	0,42	3,7
27.04.2021	8,622	0	73,28	49,48	0	71,941	48,942	0	24	0	63,2	48,6	0,5	0,42	2,9
28.04.2021	8,829	0	74,42	49,809	0	73,055	49,256	0	24	0	63,4	48,9	0,49	0,42	4,1
29.04.2021	8,503	0	71,635	47,295	0	70,326	46,763	0	24	0	63,2	49,2	0,47	0,41	6,7
30.04.2021	8,4	0	74,8	51,484	0	73,461	50,917	0	22	2	62,6	48,7	0,5	0,45	9,3
01.05.2021	9,451	0	78,49	51,322	0	77,052	50,743	0	24	0	63,4	49,3	0,5	0,45	7
02.05.2021	8,083	0	71,53	50,705	0	70,223	50,162	0	24	0	63,2	48	0,5	0,45	7,3
03.05.2021	9,279	0	77,21	51,178	0	75,806	50,626	0	24	0	63,1	48,2	0,5	0,45	6,2
04.05.2021	8,122	0	75,44	51,204	0	74,217	50,701	0	24	0	59,1	46	0,5	0,45	5,8
05.05.2021	8,711	0	75,51	50,896	0	74,175	50,356	0	24	0	62,1	47,8	0,5	0,45	9,6
06.05.2021	9,369	0	77,485	51,271	0	76,068	50,717	0	24	0	63,3	48,3	0,5	0,45	10,4
07.05.2021	8,737	0	73,95	50,385	0	72,594	49,843	0	24	0	63,4	48,2	0,5	0,45	6,9
08.05.2021	9,206	0	75,835	50,028	0	74,449	49,485	0	24	0	63,4	48,4	0,5	0,45	6,9
09.05.2021	8,329	0	71,775	49,471	0	70,476	48,947	0	24	0	63	47,8	0,5	0,45	6,3
10.05.2021	9,057	0	76,93	50,175	0	75,584	49,639	0	24	0	61,9	48,1	0,5	0,45	11,1
11.05.2021	8,096	0	70,465	48,611	0	69,177	48,079	0	24	0	63,3	48,6	0,5	0,45	17,8
12.05.2021	8,285	0	72,885	50,299	0	71,549	49,731	0	24	0	63,4	49,3	0,5	0,45	19,7
13.05.2021	8,218	0	72,99	50,333	0	71,656	49,759	0	24	0	63,3	49,6	0,5	0,45	19,2
14.05.2021	7,518	0	72,195	50,096	0	71,002	49,57	0	24	0	60,1	47,7	0,5	0,45	9,9
15.05.2021	7,84	0	73,09	49,866	0	71,867	49,34	0	24	0	60,4	47,8	0,5	0,45	10,6
16.05.2021	8,345	0	76,805	50,329	0	75,57	49,812	0	24	0	59	47	0,5	0,45	10
17.05.2021	7,361	0	71,105	50,199	0	69,918	49,674	0	24	0	60,4	47,5	0,5	0,45	12,5
18.05.2021	4,844	0	43,595	27,571	0	42,922	27,305	0	24	0	57,7	45,5	0,3	0,26	14,5
19.05.2021	8,081	0	74,8	50,094	0	73,571	49,572	0	24	0	59,8	47,5	0,5	0,45	11,4
20.05.2021	8,098	0	72,16	48,27	0	70,934	47,769	0	24	0	60,8	47,3	0,5	0,46	10,4
21.05.2021	7,968	0	71,83	48,525	0	70,613	48,021	0	24	0	60,7	47,3	0,5	0,46	-
22.05.2021	7,988	0	72,265	48,588	0	71,05	48,083	0	24	0	60,5	47,4	0,5	0,46	14
23.05.2021	8,165	0	72,68	48,325	0	71,461	47,829	0	24	0	60,5	47,2	0,5	0,45	-
Итого:	249,78	0	2188,025	1475,567	0	2149,523	1459,757	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,659														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1002,326	8368,415	5543,621	0	8216,597	5483,586	0	2771	529
23.05.2021	1252,106	10556,44	7019,186	0	10366,12	6943,344	0	3489	531

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:45:36