

#16756#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 93, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7439
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031185
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2023 | 6,204 | 0 | 62,4 | 46,396 | 0 | 61,316 | 45,895 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 48,2 | 0,46 | 0,38 | - |
| 25.04.2023 | 6,719 | 0 | 64,445 | 46,269 | 0 | 63,327 | 45,772 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 48,2 | 0,46 | 0,38 | - |
| 26.04.2023 | 6,578 | 0 | 63,4 | 46,283 | 0 | 62,3 | 45,796 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 47,6 | 0,46 | 0,38 | - |
| 27.04.2023 | 7,067 | 0 | 66,01 | 47,071 | 0 | 64,863 | 46,576 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 47,5 | 0,46 | 0,38 | - |
| 28.04.2023 | 6,692 | 0 | 65,295 | 48,245 | 0 | 64,162 | 47,738 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 47,5 | 0,46 | 0,38 | - |
| 29.04.2023 | 6,966 | 0 | 66,675 | 48,295 | 0 | 65,515 | 47,784 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 47,8 | 0,46 | 0,38 | - |
| 30.04.2023 | 6,843 | 0 | 65,83 | 47,998 | 0 | 64,684 | 47,491 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 47,6 | 0,46 | 0,38 | - |
| 01.05.2023 | 6,973 | 0 | 66,775 | 48,484 | 0 | 65,615 | 47,97 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 47,7 | 0,46 | 0,38 | - |
| 02.05.2023 | 6,304 | 0 | 63,97 | 48,451 | 0 | 62,861 | 47,938 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 47,8 | 0,46 | 0,38 | - |
| 03.05.2023 | 6,661 | 0 | 64,99 | 48,397 | 0 | 63,841 | 47,878 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 48 | 0,46 | 0,38 | - |
| 04.05.2023 | 6,511 | 0 | 64,105 | 48,331 | 0 | 62,962 | 47,81 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 48,2 | 0,46 | 0,38 | - |
| 05.05.2023 | 6,933 | 0 | 69,155 | 52,096 | 0 | 67,918 | 51,524 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 48,7 | 0,5 | 0,4 | - |
| 06.05.2023 | 7,337 | 0 | 73,865 | 55,555 | 0 | 72,542 | 54,93 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,2 | 0,53 | 0,43 | - |
| 07.05.2023 | 7,14 | 0 | 72,965 | 55,35 | 0 | 71,664 | 54,726 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,3 | 0,53 | 0,43 | - |
| 08.05.2023 | 6,622 | 0 | 70,825 | 55,393 | 0 | 69,563 | 54,769 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,3 | 0,53 | 0,43 | - |
| 09.05.2023 | 6,815 | 0 | 72,24 | 55,752 | 0 | 70,949 | 55,117 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,6 | 0,53 | 0,43 | - |
| 10.05.2023 | 6,835 | 0 | 72,04 | 55,485 | 0 | 70,753 | 54,854 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,5 | 0,54 | 0,43 | - |
| 11.05.2023 | 7,015 | 0 | 73,07 | 55,454 | 0 | 71,763 | 54,818 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,8 | 0,53 | 0,43 | - |
| 12.05.2023 | 6,562 | 0 | 71,17 | 55,39 | 0 | 69,902 | 54,751 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,9 | 0,54 | 0,43 | - |
| 13.05.2023 | 6,882 | 0 | 72,45 | 55,055 | 0 | 71,157 | 54,414 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50,1 | 0,54 | 0,43 | - |
| 14.05.2023 | 7,369 | 0 | 75,105 | 55,278 | 0 | 73,765 | 54,621 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50,6 | 0,53 | 0,42 | - |
| 15.05.2023 | 6,315 | 0 | 70,84 | 55,821 | 0 | 69,572 | 55,168 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50,3 | 0,54 | 0,43 | - |
| 16.05.2023 | 6,793 | 0 | 71,63 | 54,646 | 0 | 70,349 | 54,015 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50 | 0,54 | 0,43 | - |
| 17.05.2023 | 7,134 | 0 | 73,265 | 54,914 | 0 | 71,954 | 54,276 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50 | 0,53 | 0,43 | - |
| 18.05.2023 | 7,002 | 0 | 72,305 | 54,566 | 0 | 71,013 | 53,939 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,8 | 0,53 | 0,43 | - |
| 19.05.2023 | 6,841 | 0 | 71,625 | 54,73 | 0 | 70,345 | 54,105 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,7 | 0,54 | 0,43 | - |
| 20.05.2023 | 6,875 | 0 | 72,075 | 54,748 | 0 | 70,787 | 54,114 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50 | 0,53 | 0,43 | - |
| 21.05.2023 | 7,935 | 0 | 76,86 | 54,739 | 0 | 75,486 | 54,095 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50,4 | 0,53 | 0,42 | - |
| 22.05.2023 | 6,82 | 0 | 72,505 | 55,167 | 0 | 71,212 | 54,519 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50,3 | 0,53 | 0,43 | - |
| 23.05.2023 | 6,623 | 0 | 74,015 | 57,647 | 0 | 72,685 | 56,958 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50,8 | 0,53 | 0,41 | - |
| Итого: | 205,366 | 0 | 2091,9 | 1572,006 | 0 | 2054,825 | 1554,361 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 49,051 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.04.2023 | 6482,179 | 66125,685 | 48731,907 | 0 | 64971,204 | 48179,309 | 0 | 20270 | 550 |
| 23.05.2023 | 6687,547 | 68217,585 | 50303,914 | 0 | 67026,027 | 49733,668 | 0 | 20990 | 550 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:41:02