

#132865#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Гайдара 93, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 16031185	Показания прибора, ГДж 22.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 31.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	118,129	0	118.129	28.215

Подпись исполнителя _____



#132864#

Отчёт за период с 31.05.2025 по 22.06.2025.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7439
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16031185
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,44	0,36
02.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,44	0,36
03.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,44	0,36
04.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,44	0,36
05.06.2025	-	2,434	0	25,305	17,811	0	24,848	17,574	0	7	17	62,8	53,7	0,46	0,37
06.06.2025	-	6,951	0	82,165	65,533	0	80,685	64,727	0	24	0	62,8	51,4	0,5	0,39
07.06.2025	-	6,401	0	79,465	65,216	0	78,034	64,422	0	24	0	62,8	51,3	0,49	0,39
08.06.2025	-	7,172	0	82,835	65,146	0	81,341	64,343	0	24	0	62,8	51,5	0,49	0,39
09.06.2025	-	6,743	0	80,455	65,24	0	79,007	64,456	0	24	0	62,8	50,9	0,5	0,39
10.06.2025	-	6,543	0	78,745	64,192	0	77,325	63,423	0	24	0	62,8	50,9	0,48	0,38
11.06.2025	-	4,963	0	62,27	50,431	0	61,197	49,836	0	24	0	61,1	50,2	0,4	0,31
12.06.2025	-	7,113	0	84,245	67,841	0	82,728	67,014	0	24	0	62,9	51,2	0,5	0,39
13.06.2025	-	7,28	0	84,86	67,626	0	83,326	66,796	0	24	0	62,9	51,2	0,5	0,39
14.06.2025	-	6,752	0	82,27	67,016	0	80,783	66,192	0	24	0	62,9	51,3	0,5	0,39
15.06.2025	-	7,166	0	84,34	66,946	0	82,811	66,114	0	24	0	62,9	51,7	0,5	0,39
16.06.2025	-	6,664	0	82,655	67,265	0	81,16	66,428	0	24	0	62,9	51,8	0,5	0,39
17.06.2025	-	6,501	0	80,945	66,504	0	79,486	65,689	0	24	0	62,9	51,4	0,5	0,39
18.06.2025	-	7,182	0	83,52	66,035	0	82,009	65,22	0	24	0	62,9	51,6	0,5	0,39
19.06.2025	-	6,849	0	83,235	66,777	0	81,774	65,974	0	24	0	61,9	50,8	0,5	0,39
20.06.2025	-	6,852	0	82,71	66,765	0	81,22	65,94	0	24	0	62,9	51,5	0,5	0,39
21.06.2025	-	6,903	0	82,22	66,036	0	80,739	65,224	0	24	0	62,9	51,4	0,5	0,39
22.06.2025	-	7,661	0	85,49	65,865	0	83,943	65,046	0	24	0	62,9	51,6	0,5	0,38
Итого:	-	118,13	0	1407,73	1128,245	0	1382,416	1114,418	0	415	113	51,31	42,06	0,48	0,38

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 415 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	247
22.06.2025	118,129	1407,73	1128,247	0	1382,415	1114,419	0	415	360

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения