

#148714#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Гайдара 93, Калининград

4395

7439

ТВ7 (АСЦП)

16031185

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	6,407	0	67,795	51,877	0	66,584	51,278	0	24	0	62,5	49,9	0,53	0,45	-
25.08.2025	6,45	0	67,91	51,93	0	66,697	51,335	0	24	0	62,5	49,8	0,53	0,45	-
26.08.2025	6,366	0	67,255	51,479	0	66,057	50,886	0	24	0	62,5	49,8	0,53	0,45	-
27.08.2025	6,445	0	68,285	51,748	0	67,089	51,159	0	24	0	61,9	49,5	0,53	0,45	-
28.08.2025	6,524	0	68,135	51,754	0	66,91	51,15	0	24	0	62,8	50,1	0,53	0,45	-
29.08.2025	6,269	0	67,24	51,73	0	66,029	51,123	0	24	0	62,8	50,3	0,53	0,45	-
30.08.2025	6,081	0	66,415	51,559	0	65,222	50,951	0	24	0	62,7	50,4	0,53	0,45	-
31.08.2025	6,528	0	68,405	51,539	0	67,176	50,928	0	24	0	62,8	50,6	0,52	0,44	-
01.09.2025	6,144	0	66,72	51,531	0	65,521	50,923	0	24	0	62,7	50,5	0,53	0,45	-
02.09.2025	6,106	0	66,585	51,568	0	65,387	50,958	0	24	0	62,7	50,5	0,53	0,45	-
03.09.2025	5,688	0	64,7	51,38	0	63,534	50,772	0	24	0	62,8	50,5	0,53	0,45	-
04.09.2025	7,34	0	71,095	50,594	0	69,817	49,992	0	24	0	62,8	50,6	0,53	0,45	-
05.09.2025	28,317	0	151,875	41,215	0	149,11	40,703	0	24	0	63,1	51,7	0,51	0,43	-
06.09.2025	17,574	0	110,11	45,408	0	108,113	44,855	0	24	0	63	51,3	0,52	0,44	-
07.09.2025	4,901	0	60,195	49,236	0	59,114	48,638	0	24	0	62,7	51,1	0,53	0,44	-
08.09.2025	4,497	0	58,35	49,154	0	57,301	48,561	0	24	0	62,7	51	0,53	0,45	-
09.09.2025	5,465	0	63,07	50,526	0	61,936	49,931	0	24	0	62,7	50,5	0,53	0,45	-
10.09.2025	6,123	0	66,245	51,545	0	65,054	50,947	0	24	0	62,8	50,1	0,53	0,45	-
11.09.2025	6,297	0	66,57	51,122	0	65,373	50,532	0	24	0	62,8	50	0,53	0,45	-
12.09.2025	5,535	0	63,77	51,724	0	62,625	51,127	0	24	0	62,7	49,9	0,53	0,45	-
13.09.2025	6,24	0	66,56	51,474	0	65,362	50,88	0	24	0	62,8	50	0,53	0,45	-
14.09.2025	6,589	0	68,115	51,531	0	66,888	50,933	0	24	0	62,8	50	0,52	0,44	-
15.09.2025	6,087	0	65,545	51,324	0	64,369	50,738	0	24	0	62,8	49,7	0,53	0,45	-
16.09.2025	6,237	0	66,095	51,235	0	64,908	50,652	0	24	0	62,8	49,6	0,53	0,45	-
17.09.2025	6,687	0	69,43	52,947	0	68,179	52,341	0	24	0	62,8	49,8	0,53	0,44	-
18.09.2025	6,669	0	66,965	50,298	0	65,76	49,729	0	24	0	62,8	49,4	0,52	0,45	-
19.09.2025	6,265	0	64,95	50,12	0	63,782	49,559	0	24	0	62,8	49,2	0,52	0,45	-
20.09.2025	5,977	0	64,16	50,166	0	63,009	49,594	0	24	0	62,7	49,6	0,52	0,45	-
21.09.2025	6,806	0	67,92	49,981	0	66,696	49,4	0	24	0	62,8	50,1	0,52	0,44	-
22.09.2025	5,963	0	63,83	50,021	0	62,685	49,454	0	24	0	62,7	49,4	0,53	0,45	-
23.09.2025	6,584	0	66,285	49,806	0	65,089	49,239	0	24	0	62,8	49,5	0,52	0,45	-
Итого:	225,161	0	2180,58	1567,522	0	2141,376	1549,268	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,779														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	519,643	5771,565	4480,394	0	5667,742	4426,38	0	1902	361
23.09.2025	744,805	7952,145	6047,915	0	7809,122	5975,646	0	2646	361

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 13:06:48