

#36042#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2023 по 01.11.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 93, Калининград  
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика 16031185	Показания прибора, ГДж 01.11.2023	Предыдущие показания, ГДж 23.10.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7603,623	7538,43	65.193	15.571

Подпись исполнителя



с 24.10.23 по 17У

#36041#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 01.11.2023.

Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 7439  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 16031185  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 02.11.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	7,121	0	82,535	64,723	0	81,056	63,922	0	24	0	62,7	51,6	0,53	0,38
25.10.2023	-	7,234	0	82,835	65,049	0	81,353	64,261	0	24	0	62,6	51	0,53	0,38
26.10.2023	-	7,179	0	82,265	64,935	0	80,787	64,151	0	24	0	62,7	51	0,53	0,38
27.10.2023	-	7,083	0	81,825	64,666	0	80,352	63,884	0	24	0	62,7	51,1	0,54	0,38
28.10.2023	-	7,445	0	82,78	63,786	0	81,293	63,007	0	24	0	62,7	51,3	0,53	0,39
29.10.2023	-	7,805	0	85,8	64,471	0	84,316	63,711	0	24	0	61,4	50,4	0,53	0,38
30.10.2023	-	6,811	0	80,465	64,144	0	79,026	63,359	0	24	0	62,7	51,3	0,53	0,39
31.10.2023	-	7,274	0	82,25	63,819	0	80,773	63,036	0	24	0	62,7	51,4	0,54	0,39
01.11.2023	-	7,242	0	82,125	63,97	0	80,655	63,189	0	24	0	62,7	51,3	0,53	0,39
Итого:	-	65,194	0	742,88	579,563	0	729,611	572,52	0	216	0	62,54	51,16	0,53	0,38

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2023	7538,43	78736,835	58838,131	0	77357,187	58162,642	0	24230	982
01.11.2023	7603,623	79479,715	59417,694	0	78086,798	58735,162	0	24446	982

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_