

#129244#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия №32, МАОУ
Иванникова 6, Калининград
3685

Заводской номер счётчика 20107282	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2953,507	2934,353	19.154	4.575

Подпись исполнителя _____



#129243#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3685
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
Заводской номер 20107282
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,956	0	16,701	0	0	16,388	0	0	24	0	64	50,1	0,44	0,35
22.04.2025	-	0,903	0	9,958	0	0	9,734	0	0	24	0	70,8	48,6	0,45	0,36
23.04.2025	-	0,711	0	9,38	0	0	9,171	0	0	24	0	70,5	52	0,43	0,36
24.04.2025	-	0,927	0	9,788	0	0	9,569	0	0	24	0	70,6	47,5	0,43	0,36
25.04.2025	-	0,898	0	9,43	0	0	9,22	0	0	24	0	70,5	47,2	0,44	0,36
26.04.2025	-	0,173	0	5,637	0	0	5,515	0	0	24	0	69,6	62,1	0,44	0,36
27.04.2025	-	0,154	0	5,52	0	0	5,4	0	0	24	0	69,4	62,6	0,44	0,36
28.04.2025	-	0,917	0	9,547	0	0	9,334	0	0	24	0	70,6	47,2	0,44	0,36
29.04.2025	-	0,935	0	10,546	0	0	10,308	0	0	24	0	70,9	49,3	0,44	0,36
30.04.2025	-	0,912	0	9,311	0	0	9,1	0	0	24	0	71	47,1	0,44	0,36
01.05.2025	-	0,156	0	6,084	0	0	5,95	0	0	24	0	69,9	63,6	0,45	0,36
02.05.2025	-	0,145	0	5,787	0	0	5,662	0	0	24	0	69,4	63,3	0,45	0,36
03.05.2025	-	0,145	0	9,234	0	0	9,061	0	0	24	0	64	60,2	0,44	0,36
04.05.2025	-	0,169	0	5,411	0	0	5,293	0	0	22	2	69,8	62,2	0,45	0,36
05.05.2025	-	1,105	0	9,868	0	0	9,645	0	0	24	0	70,8	43,5	0,44	0,36
06.05.2025	-	1,059	0	15,835	0	0	15,533	0	0	24	0	64,6	48,3	0,43	0,37
07.05.2025	-	0,899	0	9,311	0	0	9,099	0	0	24	0	71,2	47,6	0,44	0,38
08.05.2025	-	0,149	0	4,584	0	0	4,483	0	0	24	0	69,8	61,9	0,44	0,38
09.05.2025	-	0,157	0	5,423	0	0	5,302	0	0	24	0	70,3	63,3	0,44	0,38
10.05.2025	-	0,173	0	5,785	0	0	5,656	0	0	24	0	70,4	63,1	0,44	0,38
11.05.2025	-	0,245	0	5,516	0	0	5,395	0	0	24	0	69,9	59,1	0,44	0,38
12.05.2025	-	0,948	0	10,167	0	0	9,933	0	0	24	0	71,7	48,9	0,44	0,38
13.05.2025	-	0,972	0	9,695	0	0	9,473	0	0	24	0	71,5	47	0,44	0,38
14.05.2025	-	0,792	0	8,965	0	0	8,774	0	0	24	0	68,6	47,1	0,42	0,37
15.05.2025	-	0,765	0	9,129	0	0	8,926	0	0	24	0	70,3	49,9	0,42	0,37
16.05.2025	-	1,112	0	10,211	0	0	9,982	0	0	24	0	70,6	44,1	0,42	0,37
17.05.2025	-	0,573	0	6,512	0	0	6,368	0	0	24	0	70,2	48,7	0,42	0,37
18.05.2025	-	0,161	0	4,905	0	0	4,799	0	0	24	0	69,4	61,4	0,42	0,37
19.05.2025	-	0,983	0	9,07	0	0	8,868	0	0	24	0	70,4	43,9	0,42	0,37
20.05.2025	-	0,958	0	9,93	0	0	9,705	0	0	24	0	71,2	47,6	0,43	0,37
Итого:	-	19,152	0	257,24	0	0	251,646	0	0	718	2	69,73	52,95	0,44	0,37

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Tn, ч
20.04.2025	2934,353	27186,228	0	0	26551,458	0	0	10329	239
20.05.2025	2953,507	27443,469	0	0	26803,103	0	0	11047	241

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения