

#8224#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Гимназия №32, МАОУ  
 Адрес потребителя Иванникова 6, Калининград  
 Номер абонента 3685  
 Порядковый номер 8842  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 20107282  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,807	0	10,861	0	0	10,646	0	0	24	0	66,1	48,1	0,55	0,35	-
22.05.2021	0,24	0	8,291	0	0	8,129	0	0	24	0	65,7	58,7	0,55	0,35	14
23.05.2021	0,163	0	5,344	0	0	5,241	0	0	24	0	65,1	57,7	0,55	0,35	-
24.05.2021	0,219	0	7,611	0	0	7,465	0	0	24	0	65,2	58,2	0,55	0,35	-
25.05.2021	0,821	0	10,515	0	0	10,308	0	0	24	0	65,8	46,9	0,55	0,35	16
26.05.2021	0,925	0	11,043	0	0	10,825	0	0	24	0	65,9	45,5	0,55	0,35	-
27.05.2021	0,237	0	6,799	0	0	6,668	0	0	24	0	65	56,6	0,55	0,35	-
28.05.2021	0,721	0	9,379	0	0	9,197	0	0	24	0	65,5	46,8	0,55	0,35	-
29.05.2021	0,216	0	6,216	0	0	6,096	0	0	24	0	65,4	57	0,56	0,35	11
30.05.2021	0,173	0	4,406	0	0	4,319	0	0	24	0	66,3	56,8	0,56	0,35	12,3
31.05.2021	0,323	0	7,864	0	0	7,701	0	0	24	0	67,7	57,7	0,56	0,35	-
01.06.2021	0,688	0	9,69	0	0	9,488	0	0	24	0	68	50,7	0,57	0,35	16
02.06.2021	0,189	0	4,215	0	0	4,134	0	0	24	0	65,2	54,3	0,52	0,32	-
03.06.2021	0,596	0	7,904	0	0	7,738	0	0	24	0	68,3	50	0,59	0,34	-
04.06.2021	0,533	0	7,149	0	0	6,999	0	0	24	0	68,1	50	0,59	0,34	15
05.06.2021	0,354	0	6,639	0	0	6,502	0	0	24	0	67,7	54,7	0,59	0,34	-
06.06.2021	0,177	0	4,426	0	0	4,337	0	0	24	0	66,8	57,2	0,6	0,34	13,4
07.06.2021	0,617	0	7,251	0	0	7,099	0	0	24	0	68,1	47,4	0,59	0,34	22
08.06.2021	0,593	0	7,666	0	0	7,506	0	0	24	0	68,2	49,4	0,59	0,34	-
09.06.2021	0,51	0	8,217	0	0	8,055	0	0	24	0	66,1	51	0,59	0,34	18,8
10.06.2021	0,519	0	8,24	0	0	8,076	0	0	24	0	66,5	51,2	0,59	0,34	21
11.06.2021	0,48	0	7,37	0	0	7,222	0	0	24	0	66,5	50,6	0,59	0,34	-
12.06.2021	0,173	0	5,644	0	0	5,537	0	0	24	0	64,6	57,2	0,59	0,34	-
13.06.2021	0,153	0	5,142	0	0	5,045	0	0	24	0	64,8	57,6	0,59	0,34	-
14.06.2021	0,39	0	7,419	0	0	7,272	0	0	24	0	66	53,2	0,59	0,34	-
15.06.2021	0,483	0	9,766	0	0	9,582	0	0	24	0	64,3	52,3	0,58	0,34	-
16.06.2021	0,47	0	7,821	0	0	7,668	0	0	24	0	65,8	51,3	0,59	0,34	-
17.06.2021	0,446	0	7,657	0	0	7,507	0	0	24	0	65,9	51,8	0,59	0,34	-
18.06.2021	0,456	0	9,199	0	0	9,016	0	0	24	0	66,3	54,3	0,59	0,34	-
19.06.2021	0,159	0	4,951	0	0	4,856	0	0	24	0	65,2	57,4	0,6	0,34	-
20.06.2021	0,155	0	4,823	0	0	4,729	0	0	24	0	65,5	57,7	0,6	0,34	-
Итого:	12,986	0	229,518	0	0	224,963	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,102														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	3072,185	25918,075	0	0	25277,19	0	0	10897	8
20.06.2021	3085,167	26147,594	0	0	25502,154	0	0	11641	8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 22.06.2021 7:59:18